

AĞRI DEVLET HASTANESİ 2015-2016 YILI
AKARYAKIT ALIM [95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN, MOTORİN EURO DİZEL VE FUELOİL] İHALESİNE
İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME

95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN, MOTORİN EURO DİZEL ŞARTNAMESİ

Bu şartname ile ihale konusu Ağrı Devlet Hastanesi Araçları Ana bina ile ek hizmet binalarının Jeneratör yakıt ihtiyacı olan niteliği ve nev'i bu teknik şartnamede yazılı bulunan aşağıda miktarı ve cinsi yazılı bulunan petrol ürünlerinin satın alınması işleri ile tarafların yetki ve sorumlulukları ile cezai müeyyidelerini kapsamaktadır.

1- TEKNİK ŞARTLAR

2 -1- Motorin, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Eylül 2005 tarihli "TS 3082 EN 590 Otomotiv Yakıtları-Dizel (Motorin)-Gerekler ve Deney Yöntemleri" standardına uygun olması zorunludur. EPDK'ce belirlenmiş evsaf ve Ülkemizde resmen üretim yapan rafinerilerin malı olacaktır.

2 -2 Alınacak olan kurşunsuz benzin 95 Oktan olacak. TSE 'nin TS EN 228 (uygulamadaki son şekli) ile belirtilen özellikleri ihtiva eden edecek ve EPDK'ce belirlenmiş evsaf ve Ülkemizde resmen üretim yapan rafinerilerin malı olacaktır. Alınacak akaryakıt ürünleri (95 Oktan Kurşunsuz Benzin-Motorin(euro dizel), Diğer)TSE standartlarında belirlenen evsaf ve niteliklere ve tüpraş spesifikasyonlarına uygun olacaktır.

3-İdare gerekli gördüğünde malın TSE standartlarına uygun olup olmadığını bedeli satıcı tarafından karşılamak üzere muayene ettirebilecektir.

4-Akaryakıt "Taşıt Tanıma Sistemine" sahip olan firmalar ve bayilerden alınacaktır. İstekliler "Taşıt Tanıma Sistemine" sahip bayii olduğunu belgelemelidir.

5-Akaryakıt ihalesi üzerinde kalan yüklenici, idarenin mevcut araçlarına ve sözleşme süresince İdare bünyesine dahil olacak araçlara Taşıt Tanıma Sistemine ait cihaz ve eklentilerini hiçbir ücret talep etmeden takacaktır.

6-Araçlara takılan cihazların bakım, onarım ve servis hizmetlerinin tamamı yükleniciye ait olup bu hizmetleri ücretsiz yapacaktır. Takılan cihazlardan değiştirilmesi gerekenler yüklenici tarafından değiştirilecek bunun için de ücret ödenmeyecektir.

7-İhale konusu 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve Motorin euro dizel (Diğer) alımları yükleniciye ait bayii dağıtım istasyonlarından idarenin araçlarının ihtiyacı nispetinde peyder pey yapılacaktır.

8-İdareye ait taşıtlarda alınan akaryakıttan dolayı meydana gelebilecek arzalardan yüklenici sorumlu olacak ve arıza bedeli yükleniciden tahsil edilecektir.

9-Yüklenici araca taktığı sistem için idareden kullanım hakkı ve bu gibi adlar altında herhangi bir ücret talebinde bulunamayacak bulursa bile herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

10-Araçlara takılan cihazların arızalı olmasından İstasyonlarda araçlara akaryakıt doldurulurken ve doldurulduktan sonra yüklenicinin dikkatsizlik, tedbirsizlik ve ihmali gibi nedenlerden dolayı meydana gelebilecek zararların tamamından yüklenici sorumlu olacaktır.

11-Araçlara takılan cihazların ekonomik kaçakları sifıra indirecek harcanan zamanını minimum düzeyine indirgeyecek ve araç kullanımlarına rahatlık sağlayacak özellikleri taşıması gerekmektedir.

12-Araçlara takılan cihazlar aşağıda belirtilen özellikleri taşıyacaktır.

12-1-Kilometre kontrolü yapacak

12-2-Araçların hangi istasyondan, hangi saatte, ne kadar akaryakıt aldığını gösterecek

12-3-Tanımadığı hiçbir taşıta yakıt vermeyecek

12-4-Araçların litre/km sarfiyatlarını bildirecek

12-5-Araçlara yanlış cins yakıt konma ihtimalini ortadan kaldıracak nitelikte olacak

Erdal ÇAKIRKAN
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı

- 13-Sözleşmenin yapılmasına müteakip yüklenici sisteme ilişkin gerekli düzenlemeleri yapacak idareye ait araçların bilgilerine göre taşıt kimlik ünitesini programlayacak ve idareye verecektir.
- 14-Akaryakıt alım detayları faturalarla birlikte ve her faturanın eki olarak yüklenici tarafından idareye verilecektir. Detaylarda, araçlarda plakaları, markaları, modelleri, akaryakıtın alım tarihi, alım saati, birim fiyatı, alınan miktarı, alınan tutarı, aracın akaryakıtı aldığı andaki kilometresi ile ayrıca iki akaryakıt alımı süresinde yapmış olduğu kilometre ile akaryakıt aldığı yerler sıralı olarak gösterilecektir.
- 15-Yüklenici vermeyi taahhüt ettiği akaryakıtı kendi adı altında işlettiği akaryakıt istasyonları (Bayi) ile özel anlaşmalarla bayilik kapsamına aldığı firmalar vasıtası ile verecektir.
- 16-İstasyonda bulunan ekipmanlar aşağıda belirtilen özellikleri taşıyacaktır.
- 16-1-İstasyon kontrol ünitesi tüm dolum faaliyetlerini kontrol edip denetleyecek. Her satışa ait bilgileri verecek ve aldığı bilgileri internete vererek idareye konuyu izleme imkânı sağlayacaktır.
- 16-2-Pompa tabancası anteni pompanın ucuna takılı olan elektronik bir alet olacak, taşıta konulan sistem ile iletişim sağlayacak ve taşıta ait bilgileri istasyondaki kontrol ünitesine iletecektir. Yetkili olmayan taşıta akaryakıt vermeyecektir.
- 17-Taşıtların tanıma ekipmanları en az aşağıdaki özellikleri taşıyacaktır.
- 17-1-Firmanın unvanını ve aracın plaka bilgilerini taşıyacaktır. Doluma ait bilgileri akaryakıt pompasına, taşıt deposuna ve taşıt kilometre sayacına iletecektir.
- 17-2-Aracın deposuna aldığı akaryakıt miktarını ve aracın her akaryakıt aldığındaki kilometresine ait bilgileri verecek özelliklere sahip olacaktır.
- 18-Araç kullanan kişilerin cihaza fiili müdahalede bulunarak vermiş olduğu zararlar yükleniciye ait değildir.
- 19-İdare, gerek gördüğü taktirde dijital kilometre ile mekanik kilometre kontrol ettirilecek. Bu kilometreler arasında fark varsa yüklenici gerekli düzeltmeleri yapacaktır. Bu iş için yükleniciye herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacaktır.
- 20-Yüklenici, idareye Türkiye’de bulunan ve taşıt tanıma sistemine sahip olan akaryakıt istasyonlarının bulunduğu yerleri gösteren haritayı verecektir.
- 21-Cihaz takılan taşıtların satılması, çalınması, kaybolması, kaza yapması sonucunda kullanılamaz hale gelmesi durumunda İdare bu durumu 3(Üç) iş günü içerisinde yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Bildirim yapıldığı andan itibaren cihazla ilgili hiçbir sorumluluk idareye ait olmayacaktır.
- 22-İhale üzerinde kalan yüklenici araçlara takılacak cihazları idare binasında ve idarenin göstereceği yerde takacaktır.
- 23-Yüklenici araçlara takılacak taşıt tanıma cihazlarının montaj işlemini belli bir program dahilinde ve idarenin de işini aksatmayacak şekilde gruplar halinde mesai saatleri içerisinde yapacaktır. Taşıtların Tanıma Kitleri sözleşme tarihinden itibaren 10 (On) gün içerisinde Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan araçlara takılacaktır.
- 24-İdare, montajın yapılması için yer göstereceği gibi gerekli olan elektrik, su ve bu gibi malzemeleri yükleniciye temin edecektir.
- 25-Araçların montaj işlemi tamamlandıktan sonra bu işlemin yapıldığı yüklenici ve idare tarafından düzenlenen tutanakla tespit edilecektir.
- 26-Garanti ile ilgili hususlar:
- 26-1-Bozuk olan malın tespiti ve değerlendirilmesi aşamasında yapılacak her türlü masraf (Kontrol Muayenesi, değişecek malın ilgili birimlere nakli v.b.gibi) yükleniciye aittir.
- 26-2-Taşıtların tanıma cihazlarının garanti süresi sözleşme süresi kadardır. Garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek servis giderleri yüklenici tarafından ücretsiz karşılanacak olup ayrıca, Taşıtların tanıma cihazlarının her türlü bakım ve arızası en geç 3 (Üç) iş günü içerisinde ücretsiz olarak yüklenici tarafından giderilecek ve onarım mümkün değilse en geç 10 (On) gün içerisinde değiştirilecektir.

Erdal GAGLAYAN
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı

27-Montaj işleminden sonra yüklenicinin yetkili elemanları ile idarenin elemanları istasyona giderek araçlara akaryakıt dolumu yapılacak ve kalibrasyon değerleri kontrol edilerek sistemin çalışıp çalışmadığı tespit edilecektir.

28-İsteklilerin Ağrı İli Merkezinde akaryakıt satış istasyonu bayisi olacaktır.

TUTAK DEVLET HASTANESİ BAŞTABIPLIĞI
AKARYAKIT (MOTORİN (EURO DİZEL)) ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK
ŞARTNAME

KONU: Bu şartname Tutak Devlet Hastanesi Baştabipliği ihtiyacı olan akaryakıt (Motorin Euro dizel) alımı ile ilgili teknik özellikleri kapsamaktadır.

1. Hastanemiz araç sayısının azalması veya artması durumunda, akaryakıt ihtiyacımız tüketim bazında artma veya eksilme gösterebilir. İhaleye iştirak eden firmaların bu durumu değerlendirmeleri gereklidir.
2. Hali hazırda araçlarımızın e motorin tüketmekte olup yakıt çeşidi motorin ağırlıklıdır.
3. Firmalar getirecekleri her türlü yenilik ve yatırımı kendileri gerçekleştirmeleri ve bu söz konusu değişiklikleri yaparken hizmeti hiçbir şekilde aksatmadan Hastanemize gereksiz harcama, masraf ve talep getirmeden yapabilmelidir.
4. İdare sipariş ve taleplerini satıcı firmaya, Yakıt fişiyle bildirecektir.
5. Araçlarımıza 24 saat içerisinde Yüklenici firmaya ait yakıt pompalarından teslimat yapılacaktır.
6. Yüklenici vereceği malın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca 07/08/2009 tarih ve 27312 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Teknik Düzenleme Tebliği'ne (Akaryakıt Seri No:14 ve Seri No:15) standartlarına uygun olduğuna dair belge verilmesi.
7. Tüm ürünlerden herhangi bir şikâyet vaki olduğu durumlarda şüpheli ürünler birden fazla laboratuarda analiz yaptırılacak ve tahlil ücretleri satıcı firmaya ait olacaktır.
8. Satıcı firma tarafımıza gerçekleştireceği tüm ürünleri ve hizmetleri için (idare ve teknik) ulaşabileceğimiz yetkili bir kişi tayin edecektir.
9. Araçlarımızda akaryakıttan kaynaklanan herhangi bir arıza meydana geldiği takdirde, araçların tüm tamir ve bakım masrafları satıcı firma tarafından ödenecektir.
10. Hastanemiz, satıcı firmadan alacağı her ürüne ve hizmete karşılık ödemeyi, idari şartnamede belirtildiği şekilde yapacaktır.
11. Yüklenici firma 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunda belirtilen niteliklere ve belgelere sahip olmalıdır.
12. Firma istediğinde ödeme aylık olarak yapılabilecektir.
13. Firma ücretini tahakkuk etmeye geldiğinde hastane tarafından verilen fişeler döneminde gelen fiyat farkı verilmeyecek, hangi fiş hangi zamma tekabül etmiş ise resmi belge idareye takdim edilmek şartıyla fişler zamlı ödenecektir.
14. Hastanemiz araçlarına ve Jenaratöre EURODİSESEL verilecektir.
15. Bira ayda üç (3) defa zamanında araçlarımıza veya Jenaratörümüze istenilen yakıt verilmez ise veya gecikmeli verilir se tektaraflı ihale iptal edilecektir. Firmanın yatırmış olduğu kati teminatı ise hazineye irad olarak kaydedilmesi için Saymanlığa resmi duyuruda bulunulacaktır.
16. MALIN MİKTARI:

SIRA NO	CİNSİ	MİKTARI
1	MOTORİN	30.000 LİTRE

İbrahim AKGÜN

Şoför


Yusuf ÇİFTÇİ

Şoför


Murat DİVARCI

İd. V. Ma. İ. Md.


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Diyadin Devlet Hastanesi Baştabipliği

AKARYAKIT (MOTORİN) ALIMINI TEKNİK ŞARTNAMESİ

A – Konu ve Kapsam

Bu şartname ile ihale konusu Diyadin Devlet Hastanesinin araçları ve mevcut jeneratör ihtiyaçları olan niteliği ve nevi bu teknik şartnamede yazılı bulunan aşağıda miktarı ve cinsi yazılı bulunan akaryakıt (motorin) satın alınması işleri ile tarafların yetki ve sorumlulukları ile cezai müeyyidelerini kapsamaktadır.

MADDE – 1 İHALE KONUSU MALIN CİNSİ, MİKTARI, TUTARI, ÖZELLİĞİ VE ŞEKLİNE İLİŞKİN ŞARTLARI

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birim
1	Motorin Euro Dizel	25.000	Litre
	Genel Toplam	25.000	Litre

MADDE – 2 TEKNİK ŞARTLAR

2 –1 Motorin Euro Dizel: Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Eylül 2005 tarihli “TS 3082 EN 590 Otomotiv Yakıtları-Euro Dizel (Motorin)-Gerekler ve Deney Yöntemleri” standardına uygun olması zorunludur. **EPDK’ce belirlenmiş evsafa ve Ülkemizde resmen üretim yapan rafinerilerin malı olacaktır.**

MADDE – 3 TESLİMAT ŞARTLARI

3 -1 Hastanemizde alınacak akaryakıt ürünlerini depolama imkânı bulunmadığından alınacak akaryakıt ürünleri yüklenici firmanın, Akaryakıt Bayii’nin pompalarından hastane idaresi tarafından düzenlenen akaryakıt teslim talep fişleri karşılığında hizmet araçlarının depolarına doldurulacaktır. Ayrıca söz konusu hastanenin Jeneratör ihtiyacı olan Yakıtı Yükleniciye Ait Savaşlı Araç İle jeneratör Depolarına doldurulacak.

3 -2 İhaleyi kazanan yüklenici firma İlçe dışına Görevli gitmeleri halinde Gidiş Dönüş yakıtını karşılayacaktır.

3 -3 Yüklenici hizmet araçlarına akaryakıt ürünlerini verirken idarece düzenlenen akaryakıt teslim alma fişlerine göre işlem yapacaktır. Kurum personellerinin imzası olmayan fişlerle akaryakıt verilmeyecek, verildiği takdirde bu fişlerle alınan akaryakıt tutarları yükleniciye ödenmeyecektir.

3 -4 Yüklenici ihale miktarının tümü teslim edilene kadar her ay kuruma verdiği yakıt miktarlarını içinde bulunduğu ayın son gününde, ödemeye esas olmak üzere kuruma bildirecektir. Yüklenicinin yaptığı bu bildirim ödemeye esas teşkil edecektir. İdare bu

bildirimlerde kendi düzenlediği akaryakıt teslim fişlerini arayacaktır. Akaryakıt talep fişi olmayan veya talep fişiyle denk olmayan miktarlar idare tarafından ödenmeyecektir.

3 -5 İhaleye katılacak olan firmaların Diyadin Devlet Hastanesi ile Ağrı Devlet Hastanesi Güzergahında akaryakıt istasyonu olmalıdır.

MADDE – 4 MUAYENE VE KABUL ŞEKİL VE ŞARTLARI

4 -1 Teslim edilen akaryakıt ürünleri için idareler uygun gördüğü tarihlerde her türlü testi uygun gördüğü yetkili laboratuvarlarda yaptıracaktır. Tahlil ücretleri ve tahlil için gerekli olan tüm giderler yüklenici firma tarafından ödenecektir. İdare muayene ile ilgili yönetmeliği uygulayacaktır.

4 -2 Hizmet araçlarının alınan akaryakıt ürünlerinin kusurlarından kaynaklandığı ilgili servis raporu ve yüklenicinin pompalarından alınan numunenin muayenesi sonucunda anlaşılan arızalar yüklenici firma tarafından tazmin edilecektir.


MADDE – 5 GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR


5 -1 Bozuk olan malın tespiti ve değerlendirilmesi aşamasında yapılacak her türlü masraf (kontrol muayenesi değişecek malın ilgili birimlere nakli vb. gibi) yükleniciye aittir.


MADDE – 6 ÖZEL HÜKÜMLER

6 -1 Yüklenici firma idareye ait tüm araçların dış temizliğinin uygun bir şekilde yapılabilmesi için kendisine ait yıkama bölümünde ücretsiz yıkanması hususunda gerekli kolaylığı sağlayacaktır.

6 -2 Yüklenici firma idareye vereceği tüm ürünler ve hizmetler için (idari ve teknik) her zaman ulaşabileceği yetkili bir kişi tayin edecektir.


Yunus DAĞ
Diyadin Devlet Hastanesi
İdare ve Mali İşler Birliği

Mehmet İLBOĞA
Tıbbi Sekreter



Mustafa ÖZÜBEK
Diyadin Devlet Hastanesi
Satın Alma

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Doç .Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

2016 YILI AKARYAKIT (MOTORİN EURO DİZEL)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU :

Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinin hizmet araçları ihtiyacı olan 20.000 Lt.Motorin (Euro Dzel) Şirket Sayacından ihtiyaç duyuldukça peyderpey alımı işi.

YAKITIN CİNSİ VE MİKTARI :

Yakıtın Cinsi ve Miktarları : 20.000 Litre MOTORİN (Euro Dizel)

YAKITIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Teslim edilecek Yakıt TSE Standardına uygun olacaktır.

MAL TESLİMİ :

Sözleşme konusu Motorin, Euro Dizel Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi yüklenici firmanın en yakın istasyonlarından peyderpey ihtiyaç miktarı kadar alınacaktır.

NUMUNE ALMA :

Yakıtın Teknik Şartnameye uygunluğu (kalitesi), Pompa İstasyonundan ihtiyaç duyulduğu takdirde alınacak numuneler yardımı ile kontrol edilecektir. Tahlil alınacak numune 3 (üç) Şişeye koyularak ağızları tamamen kapatıldıktan sonra İdare ve yüklenici firma elamanları tarafından teşekküllü bir Laboratuarda yapılacaktır. Ücret yüklenici firmaya ait olacaktır.

YAPILACAK TESTLER VE TESLİM TESELLÜM :

Satın alınacak yakıt TSE Standartlarına uygun olmalıdır. Yakıtın evsafirinin gerektirdiği her türlü tahliller idarece yaptırılabilir.

ANALİZ SONUÇLARININ UYGUN ÇIKMAMASI DURUMU VE CEZALAR :

Analiz sonuçlarının TSE 2177 standardında belirtilen parametrelerden herhangi birini sağlamaması halinde, bu durum varsa yüklenicinin yetkili veya sorumlu elamanıyla birlikte yoksa İdare personeli tarafından bir tutanakla tespit edilir. Durum yükleniciye yazılı olarak (fax yoluyla) bildirilir. Yüklenici en geç 7 (yedi) takvim günü içerisinde yazılı olarak itirazda bulunabilir.

Ayşe ÇETİN
İDARE KONTROL
Tasarruflar Kontrol

Akredite laboratuvarlarında yapılan analizin sonuçları Şartnameye uygun çıkarsa mal alımına devam edilir. Yüklenici, İtiraz ettiği malı akredite Laboratuvarlarında yapılacak analiz sonuçları belli oluncaya kadar alınan numuneler bekletilir.

DİĞER CEZALAR :

Yüklenici ; istenen yakıtları bu Teknik Şartnamenin belirtilen süreler içerisinde teslim etmediği, işi bitirmediği takdirde, her geçen gün için sözleşme bedelinin KDV. Hariç tutarı üzerinden % 0,2 (binde iki) oranında gecikme cezası uygulanacaktır.

Bu Şartnamede belirtilen konular için ilgili EPDK'nın (Enerji) Piyasası Düzenleme Kurulu) 30.12.2005 tarih ve 26039 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Teknik düzenleme tebliğindeki Standartları esas alınacaktır.

Ayşe ÇIRPAN
Tıbbi Sekreter
Taşınır Kurumu