

T.C.
SAGLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 457
Konu : Malzeme Alımı Hk.

02/10/2017

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı İhale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 05/10/2017 tarih ve saat 09:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim

Op. Dr. Aykut BAŞER
Hastane Yöneticisi

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	MORG SERVİSİ ASPIRATÖRÜ	ADET	3		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kase

NOTLAR

- 1- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2- Teklifler (rakam ve yazılı) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3- ÜBİB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirilmez dışı kalacaktır.
- 4- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5- Fatura olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belirlenen günler ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6- Döküm olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7- Afişler <http://www.agrihite.gov.tr/> adresli Ağrı Valiği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8- Fatura kesiminde yazılı şekilde fatura emziletilmesi zorunludur.
- 9- E-posta adresiniz satınalmaya veriliirse, tüm alımlar eszanama olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım odamız ahımarında alınacak vetki belgeleri en geç zorunludur.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ağrı Devlet Hastanesi

AKSİYAL FAN (ASPIRATÖR) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

1.1. Bu teknik şartname Ağrı Devlet Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de teknik özellikleri belirtilen 3 (üç) adet aksiyal fan alımının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 2.1. Kullanılabilir çap ölçüsü 400 mm (dıştan dışa) olmalıdır.
- 2.2. Fan 220 V, 50 Hz. şehir şebeke elektriği ile çalışmalıdır.
- 2.3. Fanın ön kısımda kapak bulunmalı, fan kullanılmadığında kapatılarak dış mekândan gelecek olan toz, rüzgar vb. kirliliklerin iç ortama geçmesini engellemelidir.
- 2.4. Duvara, cama metal ve ahşap levhaya kolayca monte edilmek üzere dumanlı ve kirli havalı tüm ortamlarda, havanın sürekli değişmesi gereken kapalı alanlarda kullanıma uygun olmalıdır.
- 2.5. Gövde ve pervane DKP sacdan imal edilip paslanmaya karşı elektrostatik toz boya ile korunmuş olmalıdır.
- 2.6. İdeal kanat açıları sayesinde güçlü hava akımı sağlamalıdır.
- 2.7. Pervanenin dinamik balansı alınmış olmalıdır.
- 2.8. Yalıtım Sınıfı: Class B olmalıdır.
- 2.9. Mahale rahatsızlık vermemesi için sessiz çalışmalıdır.
- 2.10. Cihazlar güncel standartlara ve yasal düzenlemelere uygun olmalıdır.

3. GENEL HÜKÜMLER:

- 3.1 Fan en az 2 (iki) yıl cihaz garantili olacaktır.
- 3.2 Muayene ve kabul, Muayene Kabul Komisyonunca yapılacaktır.
- 3.3 Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu araştırılacaktır.
- 3.4 Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.

Durmuş
Ölçümler
(Durmuş)

M. Fatih Çincik
M. A. Çiğdem