

MEDİKAL GAZ SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMET ALIM ŞARTNAMESİ

MADDE 1 -TANIMLAR VE KISALTMALAR

Doç Dr.Yaşar ERYILMAZ Doğubeyazıt Devlet Hastanesi Medikal Gaz Sistemlerine Ait Bakım Onarım Teknik Şartnamesinde (bundan böyle Şartname olarak tanımlanacaktır) yer alan aşağıdaki terimler karşılardaki anlamları ifade edecektir.

İdare: Doç Dr.Yaşar ERYILMAZ doğubeyazıt Devlet Hastanesi

Firma :Bakım onarım işlerini yapacak firma

Cihaz:Bakım onarımı yapılacak ek_1 deki Medikal Gaz Sistemindeki Kısımlar

İşin süresi:1 yıl(bir yıl 4 periyot 3 ayda bir)

Bakım: Cihazların performansı korumak ve tam kapasite ile çalışmalarını sağlamak için belirlenen periyotlarda sisteminin bakım onarım ve kontrolünü yapmak.

Onarım:Cihazların tamamı yada bir parçasının fonksiyonun yitirmesi durumunda hasta alımına engel olmayacak şekilde sorunu giderip sistemi tam kapasite ile çalışır hale getirmek.

Yedek parça: Cihazlarda arızanın giderilmesi için değişmesi zorunlu olan her türlü parça.

Çalışılmayan süre: Kurumumuzca(idare yada yetkili teknik Personel) telefon ,faks veya maille arızayı bildiriminden itibaren.

MADDE 2 -YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI

1. Madde 8'de yazılı cihazların ve hastane tesisat hattının sözleşme tarihinden itibaren 3 ayda bir defa bakım hizmeti verilmesi.
2. Emniyet kontrolleri ve ayar işlerinin yaparak, tesisin işlemesi ve emniyeti bakımından önemli olan aksamaların temizlenmesi sağlanır.
3. Sözleşme süresi içerisinde yedek parça gerektiren arıza ve bakım durumunda idare söz konusu yedek parçayı yüklenici firmadan temin edebileceği gibi diğer firmalardan da temin edebilir. İlgili yedek parçanın yüklenici firmadan temin edilmesi durumunda idarenin onayı alındıktan sonra değiştirilmelidir. İlgili yedek parça diğer firmalardan temin edilmesi durumunda yedek parçaların sisteme montajı yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici bu işlem için ek bir ücret talep etmeyecektir.
4. Yapılacak bakım onarım işlemleri kurumun belirlediği personel nezaretinde yapılır. Arıza işleri nitelikli personel tarafından yapılmalıdır. Bakım yetkisi yükleniciye aittir. İdare yüklenicinin her türlü çalışmalarında isterse gözlemci bulundurabilir. Gözlemcinin tavsiyesi dikkate alınır.
5. Cihazlarda meydana gelen arızalar, yazılı, sözlü veya telefonla haber verilmesine müteakip 36 (Otuz altı) saat içerisinde yüklenicinin yetkili elemanlarınca arızaya müdahale edilir. Kuruma gelinir yada telefon ile yönlendirme yapılarak sistemlerin kesintisiz çalışması sağlanır.
6. Yüklenici firma ve kurum sözleşme kapsamında yapacağı çalışmaları 6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği kanununa ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılmış ve çıkarılacak olan tüm tüzük,yönetmelik ve genelgelere uygun olarak yapma konusunda tamamen sorumludur.
7. Arıza parça değiştirmek suretiyle giderilecekse idareye yazılı olarak rapor edildikten ve onay alındıktan sonra,parçanın il içinde temininde 24 saat,il dışında temininde 72 saat içinde cihaz güvenli çalışır hale getirilir.
- 8.Yedek parçanın yurt dışından gelmesi halinde yasal prosedürlerin gereklerine göre ve azami 1 (bir) ay içinde temin edilir ve cihazlar güvenli çalışır hale getirilir
9. Cihazların muntazam bir şekilde rutin periyodik bakımları yapılır,yüklenici emniyet için gerekli gördüğü her türlü ayarı yapar,tüm sistemlerin toz ve pisliklerden temizlenmesini sağlar,yağlama işlemin, uygun yağlar kullanmak suretiyle yapar.
- 10.Yüklenici tarafından hazırlanan arıza bakım formları ve periyodik bakım formları taraflarca imza altına alınır.
- 11.Yüklenici firma idarenin sorumlu gördüğü en az 2 elemanına sözleşmeyi müteakiben bakım sözleşmesi kapsamındaki cihazlarla ilgili gereken eğitimi idarenin resmi ikamet adresi içinde belirleyeceği bir serviste ve ayrıca sistemler üzerinde uygulamalı bir şekilde ücretsiz olarak verir.
12. Firma;sistemi ayrıntılı bir şekilde inceleyerek,varsın bunlarda yapılması zorunlu değişiklikleri tekliflerinde dikkate alır ve buna göre teklif verirler.Firma,cihazlara ait uygun durum ve değerlendirme yaparak cihazların aktif çalışmasını sağlamakla hükümlüdür.Teklif vermekle bu durumu Kabul etmiş olur.
13. Firma;herhangi bir mahalde çalışırken,diger bir birime zarar ve ziyan verememek için gerekli her türlü önlemi almak zorundadır.

14. Yüklenici firma; sözleşmeyi imzalanmasına müteakip ayrıntılı ve açıklamalı periyodik bakım onarım iş programını, periyodik bakım-onarım ve arıza kontrol föylerini ve gerekli olan tüm defterlerini idareye verir. Ayrıca, iş bu teknik şartnameye ve diğer yasal talimatlara uygun olarak bir bakım talimatnamesi hazırlar ve herhangi bir arıza durumunda acil ilk müdahale talimatı da hazırlayıp idarenin sorumlu görevlisine verir.

15. Yüklenici İdare tarafından arızaların, sorunların ve isteklerin bildirilebilmesi amacıyla bir iletişim bilgileri bulundurur. sabit adres, telefon, fax, e-posta. mobil telefon bilgileri idareye bildirir.

16. Yüklenici bakım ve arızalara müdahale sırasında aşınmış, yıpranmış veya arızalanmış olan parçaları idareye bildirmek zorundadır. değişmesi gereken parçanın idarenin onayı alındıktan sonra yerinden sökülmesi, yerine takılması, çalışır halde teslimi firma tarafından ücretsiz yapılır ve parçaların idareye fatura edilmesi çalıştırdıktan sonra yapılır.

17. Periyodik bakım ve onarım, parça değişimi, arızanın giderilmesi, vs. sırasında veya sonrasında, sistemde veya sistemi meydana getiren ana ya da yardımcı parçalardaki ve aksamlardaki her türlü iş ve işlemler (söküm, takım, dış açma, malzemenin mahallinden başka bir yere götürülmesi, geri getirilmesi, ve/veya göstereceği yere nakliyesi, v. s) yüklenici firmatarafından idareye bildirilerek yapılacaktır.

18. Montaj esnasında parçaların arızalanmasından yüklenici sorumludur.

MADDE 3 - KAPSAMI

Yüklenici firma Periyodik Bakım ve onarım hizmetleri mesai saatleri içerisinde 08:30-17:30 arasında yapacaktır.

MADDE 4 - GARANTİ ŞARTLARI

1. Arıza durumunda yedek parça ve işçilik 6 ay (altı) garanti verecektir. Bu süre içerisinde aynı parçadan sorun çıkması durumunda yüklenici ve/veya tedarikçi firma ücretsiz olarak parçayı temin ve montajla yükümlüdür.

2. Bakım periyotlarında uzmanlığı belgelenmiş kişiler tarafından cihazların bakımı yapılacak ve takibi sağlanacaktır. Firma bakım onarım sözleşmesi bitim tarihinde cihazları çalışır halde bırakacaktır.

MADDE 5- RİSKLER

1. Firma bakım esnasında 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu dahil her türlü can ve mal güvenliğini almakla yükümlüdür.

2. Firma tarafından , Bakım onarım ve arıza amaçlı idareden teslim alınan cihaz; noksan ve hatalı sevk edilmişse, kusurlu ambalajlama dolayısıyla hasara uğrayan cihaz ve yedek parçalar veya montaj esnasında hasara uğrayan cihaz ve yedek parçalar bütün masraflar firmaya ait olmak üzere ücretsiz değişecektir.

MADDE 6-CEZAI HÜKÜMLER

1. Firma 2. madde de belirtilen sürelerde arızaya müdahale edecektir. Belirtilen sürenin aşılması durumunda bakım sözleşme bedelinin 0.005 (binde beş) oranında cezai işlem uygulanır ve ilk tahakkuk döneminden de firmadan kesilir.

2. Cihazların periyodik bakım onarımlarının yapılmaması durumunda firmaya sözleşme bedelinin 0.05 (yüzde beş) oranında cezai işlem uygulanır ve ilk tatahakkuk dönemindedir firmadan kesilir.

MADDE 7- GEREKLİ BELGELER

1. Firma faaliyet belgesi olmalıdır ve firmanın ana faaliyeti gaz tesisatı faaliyetleri (hastanedeki oksijen gazı temini için kurulum işleri dahil) şeklinde olmalıdır.
2. Firma ünvanında açıkça medikal gaz sistemleri geçmelidir.
3. Bakım onarım yapacak kişi ilgili kurumlardan medikal gazlar eğitim sertifikasına sahip olmalıdır.
4. Bakım onarım yapacak kişinin ilgili kurumdan sert lehim kaynakçı sertifikası bulunmalıdır.
5. Tüm kullanılacak yedek parçaların orijinalliğini taahhüt etmeli gerekli görüldüğünde belgelendirilmelidir.
6. Bakım yapacak kişinin Medikal gaz sistemleri üzerine en az 3 yıl tecrübesi olmalıdır.
7. Bakım uygulayacak personel elektrik, mekanik ve Pnömatik bilgisine sahip olmalı gerekli şartlarda bunu belgelendirmelidir.

MADDE 8- BAKIMI YAPILACAK OLAN CİHAZLAR

1. Medikal oksijen sistemi 10+10 oksijen rampa ve santrali
2. medikal azotperotoksit sistemi oadası 7+7 rampa ve santrali
3. Hastane Geneli yatakbaşı üniteleri (O2, hava, vakum, azot) tüm hasta odaları, acil servis ve Poliklinikler.
4. Ameliyathane 4 adet salon da birer tane pendant gaz sistemi
5. yoğun bakım 6 adet pendant gaz sistemi
6. Çocuk yoğun bakım 5 adet kolon tipi gaz sistemi
7. kuru hava kompresörü 2 adet
8. vakum sistemi (pomпасı) 2 adet 175 m3/h 4 Kw
9. Hava kurutucu 2 adet , 1 tane kimyasal kurucu
10. Hastanemiz 159 yataklıdır.

Özgür ÖZBAY
İlk. Tek.



Ağrı Kamu Hastaneler Birliği
Doç. Dr. Yaşar ERYILMAZ
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
EĞİTİMİZLER
İdari ve Mali İşler Müdürü

