

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU HASTANEMİZ SİVİL SAVUNMA BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN YANGIN TÜPÜ DOLUM İŞİ

01.12.2017

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Dr. Mustafa Alper ÜNAL
Yönetici V.

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARİC)	TOPLAM FİYATI (KDV HARİC)
1	YANGIN TÜPÜ DOLUMU 6 KG	53	ADET		
2	YANGIN TÜPÜ DOLUMU 12 KG	2	ADET		
3	YANGIN TÜPÜ DOLUMU 25 KG	2	ADET		
4	YANGIN TÜPÜ DOLUMU 50 KG	2	ADET		
TOPLAM (KDV HARİC)					

NOTLAR

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **04.12.2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER (RAKAM VE YAZI İLE) KDV HARİC TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE EN GEÇ 1 AY SONRA ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
- 8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
- 9 TEKLİF EDİLEN MALZEMELER EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE HASTANEMİZ SARF DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
- 10 DOĞRUDAN TEHMİN LİMİTİNİ GEÇERN FİYATLAR KABUL EDİLMİYECEKTİR.
- 11 YÖNETİM UYGUN GÖRDÜĞÜ TAKDİRDE KALEM BAZINDA DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184
FAX: 0472 616 1168
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

KARBONDİOKSİT GAZLI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI DOLUM/BAKIM ŞARTNAMESİ

- 1- Dolum ve bakımları yapılacak olan yangın söndürme cihazları içerisinde karbondioksit gazı kalmayacak şekilde tamamen boşaltılarak firmaya teslim edilecektir.
- 2- Dolumu yapılacak olan yangın söndürme cihazları içerisinde 6 yaşını dolduran cihazlar hidrostatik basınç ve sızdırmazlık testine tabi tutulacak, yapılan test numaratorlerle cihazların üzerine vurulacak, ayrıca test sonuçları bir rapor halinde tarafımıza bildirilecektir.
- 3- Dolumu yapılacak olan yangın söndürme cihazlarının arızalı parçaları ; vana, hortum, lansvb... firma yetkilileri ve kurumumuz Sivil Savunma yetkilimiz ile beraber tespit edilecek , bu parçalar yenileri ile değiştirilecektir. Arızalı ve kullanılmayacak durumda olan parçalar tarafımıza iade edilecektir.
- 4- Yangın söndürme cihazları içerisine doldurulacak Karbondioksit Gazı BC sınıfı yangınlar için kesin etkili olacak ve % 99,5 saflığında olacaktır.
- 5- Dolum yapılacak karbondioksit gazı TSE 11339 EN 25293'e uygun olacaktır.
- 6- Yangın söndürücülerin dolum ve periyodik kontrolleri TSE ISO 11602-2 Standardına göre yapılacaktır. Ayrıca yüklenici firma, dolum ve bakım yaptığı cihazlara 4 yıl garanti verecek , garanti süresi içerisinde 6 ayda bir periyodik kontrollerini aksatmadan yürütecektir.
- 7- Boyaları bozulmuş yangın söndürme cihazlarının boyaları yapılacak , firma bunun için ayrıca ücret talep etmeyecektir. Tüm cihazlar üzerinde kullanma talimatı ve periyodik bakım çizelgeleri olacaktır.
- 8- Yüklenici firma dolum ve bakım süreci ile periyodik kontrollerini Kurumumuzun Güvenlik Amiri yetkilileri ile birlikte yürütecektir. Nakliye, ambalaj vb. giderler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 9- Dolumdan gelen cihazlar Kurumumuz yetkilileri nezaretinde tartım işlemleri yapılacak, istenilen oranda dolum yapıp yapılmadığı kontrol edilecektir. Doldurulması gereken miktardan eksik çıkan cihazlar yeniden dolum için firmaya iade edilecektir. Bu cihazlar %10 oranını geçerse firmanın sözleşmesi iptal edilecektir.
- 10- Ayrıca Kurumumuz gerekli görürse yüklenici firmadan söndürme deneyi isteyecek, bu deney içinde gerekli olan tüm malzemeler ve boşalan cihazların dolumu yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır.
- 11- Teklif verecek firmalar teklifleri ile beraber ; TS 11827 (2.Baskı) Temmuz 2011 Yangın söndürme cihazları, Satış ve/veya Servis hizmeti veren iş yerleri için genel kurallar standardına uygun hizmet veren işyeri kapsamında TSE'den alınmış Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini ibraz etmek zorundadır. Belgelerin vize sürelerinin geçip geçmediğinin de dikkate alınacaktır. Vize süresi geçen firmaların teklifi dikkate alınmayacaktır.
- 12- Teklif veren firmalar bu şartnamede belirtilen tüm şartları aynen kabul ve taahhüt etmiş sayılacaktır. Şartnameyi okuyup aynen kabul ettiklerini belirtip kaşeleyip imzalayacaklardır. Kabul etmeyen firmaların teklifleri dikkate alınmayacaktır.

Melika AKBAJ

