

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 619
Konu : Mal Alımı Hk.

01/12/2017

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 6 Kalem Mal Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 04/12/2017 tarih ve saat 12:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Op. Dr. Aykut BAŞER
Hastane Yöneticisi

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	552x552x48 KASET FİLTRE	ADET	18		
2	287x592x48 KASET FİLTRE	ADET	10		
3	287x592x305 TORBA FİLTRE	ADET	10		
4	592x592x305 TORBA FİLTRE	ADET	18		
5	ANTİFRİZ	LİTRE	72		
6	13x900 KAYIŞ	ADET	1		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

**AĞRI DEVLET HASTANESİNE 28 ADET TORBA VE 28 ADET DE KASET FİLTRE SATIN ALINMASI TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

1- ALINACAK FİLTRE MİKTAR, BOYUT VE TÜRÜ

18 adet 552x552x48 Kaset Filtre


10 adet 287x592x48 Kaset Filtre

10 adet 287x592x305 Torba Filtre

18 adet 592x592x305 Torba Filtre satın alınacaktır.

Ölçülerin uygun olmadığı tespit edilen filtreler yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.

- 2- Hem kaset hem de torba filtreler by-pass' a meydan vermeyecek şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- 3- Tüm filtreler en az 2 yıl garantili olmalıdır.
- 4- Kaset Filtrelerin Sınıfı G4 olmalı ve EN 779 standartlarının en güncel haline uygun olmalıdır.
- 5- Kaset Filtrelerin maksimum çalışma sıcaklıkları kullanıldığı yere uygun olmalıdır.
- 6- Kaset filtrelerin karkası kullanıldığı santrale uyumlu olmalıdır.
- 7- Torba Filtreler EN 779 standartlarının en güncel haline uygun olmalıdır.
- 8- Torba Filtrelerin maksimum çalışma sıcaklıkları kullanıldığı yere uygun olmalıdır.
- 9- Torba Filtrelerin kasaları kullanıldığı santrale uyumlu olmalıdır.
- 10- Filtreler daha önce hiç kullanılmamış sıfır(yeni) ürün olacaktır. Filtreler üzerinde herhangi bir imalat hatası bulunmayacaktır.
- 11- Tüm filtreler uygun şekilde, depolanmış ve hastaneye nakil edilmiş olmalıdır.
- 12- Filtreler kendileri ile alakalı her türlü kanun, tüzük, yönetmelik, standart v.b.'ne uygun olmalıdır.
- 13- Filtreler Hastanemizin ilgili binasının deposuna temiz, ambalajlı, kutulu v.s. olacak şekilde teslim edilecektir.


27.11.2017

Onur Fikri DAĞ
Mak. Yük. Müh.

AĞRI DEVLET HASTANESİNE V KAYIŞ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İşin Kapsamı: Ağrı Devlet Hastanesine 1 adet 13X900 boyutlarında kayış satın alınacaktır.

- 1- Kayış V Kayış olacak ve TS 198 Standardına haiz olacaktır. TSE' li olmayan kayış kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 2- Kayış klima santralinde kullanılacaktır. Santrale uymayan kayış yüklenici tarafından hiçbir ek ücret talep edilmeksizin değiştirilecektir.
- 3- Kayış daha önce hiç kullanılmamış sıfır(yeni) ürün olacaktır. Kayış üzerinde herhangi bir imalat hatası bulunmayacaktır.
- 4- Kayış malzemesi ısıya dayanıklı olacaktır.
- 5- Kayış klima santrali içerisindeki diğer elemanlarla uyumlu çalışabilmelidir.
- 6- Kayış kendisi ile alakalı her türlü kanun, tüzük, yönetmelik, standart v.b.'nin yürürlükteki son haline uygun olmalıdır.
- 7- Kayış depolama ve nakliye esnasında uygun şekilde muhafaza edilmiş olmalıdır.
- 8- Kayış Ağrı Devlet Hastanesinin ilgili binasının deposuna temiz, ambalajlı, kutulu v.s. olacak şekilde teslim edilecektir.
- 9- Kayış en az 2 yıl garantili olacaktır.



27.11.2017

Onur Fikri DAĞ

Mak. Yük. Müh.

AĞRI DEVLET HASTANESİNE ANTİFRİZ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Satın Alınacak Antifriz Miktarı: Toplam 72 litre aşağıda özellikleri belirtilen antifrizden satın alınacaktır.

- 1- Antifriz saf halde kullanımda asgari -70 ° C donma noktasına sahip olacaktır.
- 2- Antifriz borat, nitrat, nitrit, amin vb. çevreye zararlı maddeleri kesinlikle içermemelidir.
- 3- Antifriz pas ve korozyon önleyici olmalıdır.
- 4- Antifriz suyun kaynamasını geciktirmelidir.
- 5- Antifriz daha önce hiç kullanılmamış sıfır(yeni) ürün olacaktır. Antifriz imalat hatasız olmalıdır.
- 6- Antifriz soğutma tesisatı ve soğutma tesisatına bağlı cihazlar ile soğutma grubuna hiçbir şekilde zarar vermeyecek ve soğutucu akışkanın viskozitesini çok fazla değiştirmeyecek özellikte olacaktır.
- 7-Antifriz kendisi ile alakalı her türlü yürürlükteki mevzuata (kanun, tüzük, yönetmelik, standart v.b. ne) uygun olmalıdır.
- 8- Antifrizin son kullanma tarihi yaklaşmamış ve geçmemiş olmalı ve antifriz en az 5 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır.
- 9-Antifrizler hastanemizin ilgili binasının deposuna temiz ve kabında olacak şekilde teslim edilecektir.



27.11.2017

Onur Fikri DAĞ

Mak. Yük. Müh.