



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Başhekimliği



AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT DH SATIN ALMA BİRİMİ
07/12/2017 11:07 - 36472700-774 01 01-522



00058064033

SAYI :

KONU : Teklife Davet

Teklife Davet

Kurumumuz mevcut olan Yangın tüplerin dolum bakım onarım hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22-d maddesi kapsamında alınacak olup, Söz konusu hizmet için KDV Hariç birim ve toplam fiyatını 11.12.2017 tarih ve saat 09:30 a kadar/ 0472 711 4963 numaralı faksa / eleskirtdh04@hotmail.com mal adresine / posta yolu ile yada şahsen elden belirtilen adreslerden birine bırakmanız yada göndermeniz hususunu;
Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İş Müdürü

Sıra No	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	6 Kğ Yangın Tüp Dolumu (Kuru Kimyevi Toz)	18	Adet	
2	12 Kğ Yangın Tüp Dolumu (Kuru Kimyevi Toz)	3	Adet	
3	25 Kğ Yangın Tüp Dolumu (Kuru Kimyevi Toz)	2	Adet	
4	50 Kğ Yangın Tüp Dolumu (Kuru Kimyevi Toz)	1	Adet	
5	25 kğ Yangın tüp hortum	2	Adet	
6	50 kğ Yangın tüp vana değişimi(tkm)	1	Adet	
7	Yangın tüp sifon	12	Adet	
8	Yangın tüp ManoMetre	6	Adet	

KDV HARIC TOPLAM TUTAR

Teknik Şartnamesi :1 sayfa

Firma/ Kurum
Kaşe / İmza

- İdarenizce doğrudan temin usulü ile 11.12.2017 tarihinde saat 09:30 da Yangın tüp dolumu.bakım onarım hizmet alımı işine ait dökümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş,okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla tarafımızdan kabul edilmiştir.Doğrudan temin usulü ile yapacak alıma ilişkin olarak aşağıda hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı ,silinti veya düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Teklifler en geç 11.12.2017. GÜNÜ SAAT 09.30. kadar 1 maddede yazılı bulunan adreslere gönderilmesi veya şahsen elden bırakılması gerekmektedir..
- Teklif Fiyatına işin sigortası,nakliyesi ve diğer tüm giderleri dahil edilecektir.
- Teklifler (Rakam ve Yazı ile) Kdv hariç veilecektir.
- Tekliflerinde tarih, imza ve kaşesi eksik görülen isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
- .Faks veya Mail yolu ile gönderilen tekliflerin asıllarında İdaremiz Satınalma birimine ulaştırılacaktır.
- Teklifleri ile birlikte numune istenilmesi halinde numunesi olmayanın teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- .Teklif edilen fiyatların geçerliliği (opsiyon) teklif tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün olacaktır.
-

ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ

TEL. :0 472 711 41 42/ DAH.1114

FAKS. 0 472 711 49 63

E.Mail :eleskirtdh04@hotmail.com

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

KURU KİMYEVİ TOZLU
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI DOLUM VE BAKIM ŞARTNAMESİDİR.

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI

ELEŞKİRT İH SATIN ALMA BİRİMİ

07/12/2017 11:07 - 36472700-774 01 01-522



00058064033

..Hastanemiz hizmet binasında ve yan ünitelerinde bulunan,

- ..1....Adet . .50....Kg.lık Kuru Kimyevi Tozlu
- 2 ...Adet .. 25....Kg.lık Kuru Kimyevi Tozlu
- 3 Adet 12 Kg.lık Kuru Kimyevi Tozlu
- 18 Adet 6 Kg.lık Kuru Kimyevi Tozlu

Yangın Söndürme Cihazının dolum-bakım ve test yaptırılmasına ait şartnamedir.

1. Tekrar dolum işleminde cihazın TSE markasına esas olan deneylerinde cihaz içerisinde kullanılan ve standartlara uygun yangın söndürme maddesi ve püskürtme gazının aynı kullanılacaktır. Tekrar dolumdan önce cihazın içi tamamen temizlenecek, içerisinde söndürme maddesi artığı bulunmayacak ve cihazdan boşaltılan söndürme maddeleri tekrar kullanılmayacaktır.
2. Söndürücü içindeki toz ABC türü yangınlara karşı kesin söndürme etkili, %90 mono amonyum fosfat esaslı olacaktır.(TSE EN 615 standardı özelliklerini taşıy bir kimyasal madde olacaktır.)
3. Tozlar insan sağlığına zarar vermeyen nem ve rutubetten etkilenmeyen ,tortulaşmayan nitelikte olacak,satıcı firmalar tozun özelliğini belirten broşür verecektir.
4. İhtiyaç duyulan yangın söndürme cihazları bayrak kırmızı boya ile boyanacaktır.(Bunun adedi kurumumuza bildirilecektir.)
5. TSE 'nin ilgili normuna göre (TS 862 EN-3) teste tabi tutulan ve test sonucunda kullanılamaz duruma gelen yangın söndürme cihazları için HURDA RAPORU tanzim edilir. Bu cihazlar rapor eşliğinde ilgili Müdürlüğümüze iade edilir.
6. Test-dolum ve bakım raporları firma yetkilisi tarafından imzalanır.(Firma kaşesi ve kişi kaşesi ile birlikte)
7. Değiştirilen parçanın yerine TSE ve CE standartlarına uygun yenileri cihaza monte edilir.
8. Dolum ücretleri teklifte belirtilen kimyevi madde fiyatları üzerinden ödenir. Ayrıca işçilik ücreti ödenmez.
9. Yüklenici firma tarafından dolumu yapılan yangın söndürme cihazları ve değiştirilen parçalar 2 YIL garantili olacaktır.09.09.2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre yıllık bakımları yerinde yapılacaktır.
10. Test dolum bakım sırasında değiştirilmesi gereken parçalar olursa firmaya görevli giden personelimizin tutanağında belirtilecek, değişen parçalar Müdürlüğümüze iade edilecektir.
11. İki yıllık garanti süresi içerisinde doldurulan kimyevi maddeler ve değiştirilen parçalarda yüklenicinin hatasından dolayı veya kimyevi maddelerin özelliğini kaybettiğinden, manometre basınç göstergelerinin düştüğünden yedek parçaların kalitesinde meydana gelen bozulmalar yüklenici tarafından ücretsiz olarak kimyevi maddeler yeniden doldurularak parçalar yeniden değiştirilerek karşılanır. Doldurulan kimyevi maddeler ve değiştirilen parçalar TS 862 EN-3 normlarına uygun olmalıdır.
12. Cihazların muayene ve bakımları TS ISO 11602 'ye göre yapılacaktır.
13. Cihazlar gövde itibari ile deformeye uğramış yada 6 yıllık Test Basınç Sürelerini bitirmiş ise işi yapan firma tarafından yeniden bir teste tabi tutulur .Test bilgileri bir tutanak ile kuruma teslim edilir.
14. Dolum ve bakımı yapılan cihazlar sondajlama usulü 1 adet seçilerek yangın söndürme tatbikatında kullanılır..Söndürme testinde başarılı olunduktan sonra yüklenici firmaya ödeme yaptırılır.Aksi halde cihazlar yeniden doldurtulur.Test ücreti ve boşalan cihazların doldurulması yüklenici firmaya aittir.
15. Yüklenici firma test-dolum-bakım hizmetlerini aksatması,devam ettiremeyeceğinin anlaşılması firmanın faaliyetlerine son vermesi veya firmanın kendi isteğiyle çekilmesi durumunda sözleşme fesih edilir. Mevcut teminatı, tümü irat kaydedilir.
16. 2 Yıl anlaşma süresi içerisinde ürünlerle ilgili fiyat değişikliğini satıcı firma Kurum yetkililerine bildirmesi doğrultusunda fiyatları artırıp-eksiltmede serbesttir.
17. **İHALEYE KATILACAK FİRMALAR AŞAĞIDAKİ BELİRTİLEN BELGELERE SAHİP OLACAKTIR ;**
 - a- TSE Belgesi,
 - b- Firmaların kendisinin ISO EN belgesi olacak ve kullanılan malzemelerin CE belgesi bulunacaktır.
 - c- T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi,
 - d- Kullanılacak Tozun ve Gazın TSE belgesi,
 - e- Referanslarını teklif mektubuna ekleyeceklerdir.
18. Kurumun kesin siparişi ile birlikte yangın söndürme cihazlarını firmaya teslim tarihinden itibaren5...gün içerisinde dolum ve bakımları yapılarak kuruma teslim edilecektir.
19. Teklif veren firma yukarıda belirtilen hususları aynen kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Emirrah ÇELİK

VHKİ (Siv.Savunma Sorm)