

167

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Doç.Dr.Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **FOTOSELLİ MUSLUK ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 01/02/2018 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	FOTOSELLİ MUSLUK	ADET	4		

GENEL TOPLAM (KDV HARİC):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

OLUR  
Uz.Dr.Hüseyin BAĞCI  
BAŞKANTIN

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimince veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fırl olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimci hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması.
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi olmak zorundadır.

Ağrı Yolu üzeri 5 km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI  
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447  
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag.

## FOTOSELLİ ÇİFT GİRİŞLİ BATARYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-1-10 bar arası çalışır olmalı.
- 2-3bar basınçta 9lt su akışı sağlayabilmeli
- 3- Bataryalar en az 2 yıl garantili olmalı.
- 4-Krom kaplama olacak
- 5-220 V AC-12 V DC elektrik akımı ile çalışacak şekilde olup, adaptörü, filtresi ve ara musluğu ile birlikte temin edilerek montajı yetkili firma veya servisi tarafından yapılacaktır.
- 6- Çift su girişli olmalı.
- 7-Paslanmaz çelik evyelere ve ankastreye montajı uygun olmalı.
- 8-Yükseklik 260 mm. ve boyun uzunluğu 250mm olmalı.
- 9-Yoğun bakım kullanımına uygun olmalı.
- 10-Bataryalar CE belgeli olmalı.
- 11-Sıcak soğuk su ayar kontrolü musluk üzerinde olmalı.
- 12- Tüm aparatları ile birlikte teslim edilecek.
- 13-Teklifler verilmeden önce numuneler mutlaka görülecek.

Sorumlu Mühür  
Nispetiye Kandıracı  
