



KONU : Teklife Davet

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık Bakanlığı
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Başhekimliği



AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
09/03/2018 16:46 - 36472700-774 01 01-164



00064599663

03.2018

Teklif Davet

Kurumumuz ihtiyacı olan aşağıda yazılı Doğumhane ve Y.Bakım Ünitesinde Mevcut Olan Hijyenik Klima Santraline Bakım Onarım Hizmet İşi/Yedek Parça Alımı işi 4734 Sayılı Kamu İhale kanununun 22-d maddesi kapsamında alınacak olup, Söz konusu hizmet için KDV Hariç birim ve toplam fiyatını 19.03.2018 tarih ve saat 14.00 a kadar/ 0472 711 4963 numaralı faksa / satinalmaeleskirtdh@gmail.com adresine / posta yolu ile yada şahsen elden belirtilen adreslerden birine bırakmanız yada göndermeniz hususunu;
Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İş Müdürü

Sıra No	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
3	9	Adet		
Eki; Teknik Şartname 5 SAYFA				
1	İdarenizce doğrudan temin usulü ile 19.03.2018 tarih ve saat 14,00 da Doğumhane ve Y.Bakım Ünitesinde Mevcut Olan Hijyenik Klima Santraline Bakım Onarım Hizmet İşi/Yedek Parça alım işine ait dökümanı oluşturan bütün begeler tarafımızdan incelenmiş,okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla tarafımızdan kabul edilmiştir.Doğrudan temin usulü ile yapacak alıma ilişkin olarak aşağıda hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.			
2	Eksik doldurulan üzerinde kazıntı ,silinti veya düzeltme yapılan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.			
3	Teklifler en geç 19.03.2018, GÜNÜ SAAT 14.00. kadar 1 maddede yazılı bulunan adreslere gönderilmesi veya şahsen elden bırakılması gerekmektedir..			
4	Teklif Fiyatına işin sigortası,nakliyesi ve diğer tüm giderleri dahil edilecektir.			
5	Teklifler (Rakam ve Yazı ile) Kdv hariç veilecektir.			
6	Tekliflerinde tarih, imza ve kaşesi eksik görülen isteklinin teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.			
7	.Faks veya Mail yolu ile gönderilen tekliflerin asıllarında İdaremiz Satınalma birimine ulaştırılacaktır.			
8	Teklifleri ile birlikte numune veya Katalog istenilmesi halinde numunesi veya katalogu olmayanın teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.			
9	.Teklif edilen fiyatların geçerliliği (opsiyon) teklif tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün olacaktır.			
10	İstenilen Ürünler ait katalog verilecektir.Katalogda ürün özelliği ve görseli olmalıdır.Değerlendirmeler buna göre yapılacaktır.			

ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ

TEL :0 472 711 41 42/ DAH.1114

FAKS. 0 472 711 49 63

E.Mail :satinalmaeleskirtdh@gmail.com

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK
ELEŞKLİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
HEPA FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Hepa filtreler ölçüleri 610x610x78 / **9 ADET**
- 2- EN 1822 standardına göre H13 sınıfında ve atmosfer havasındaki 1-0,3 mikrondan aralığında tanecikler tutan filtre verimliliği i % 99,95 olacaktır..
- 3- Ürünlerimiz filtre elemanı havalandırma kanalındaki yerine doğru bir şekilde yerleştirildiğinde, birleşme kenarlarında hiçbir sızıntı olmayacak şekilde tasarlanmış ve imal edilmiş olmalıdır.
- 4- Laminar Flow sistemlerinde kullanılacak olan filtreler yüksek kapasiteli filtre olmalıdır.
- 5- Hepa Filtrelerin kasası Alüminyum veya Mdf olmalı ve nem sıcaklık ve korozif ortama karşı dayanıklı olmalıdır.
- 6- Ürünlerin üzerinde istenen uluslar arası standart ve sınıflarla ilgili etiketler mevcut olacaktır.
- 7- Filtre elemanları kullanım sırasında maruz kalabileceği mekanik zorlamalara karşı dayanabilecek şekilde tasarlanmış ve imal edilmiş olmalıdır.
- 8- Filtre elamanını montajına müteakip sızdırmazlık kontrolü yapılacaktır.
- 9- Filtrelerin hassasiyeti EN 1822 standartlarında belirtildiği üzere H13 sınıfında olup 0.3 mikron boyutundaki partiküller için % 99.95'dir.
- 10-Filtrelerin tek tarafı eklemesiz, hiçbir hava kaçağına izin vermeyecek şekilde Poliüretan contalı olmalıdır.
- 11-Filtrelerin performansı test edilmeli ve sonuçlar bir rapor halinde sunulmalıdır.
- 12-Filtre malzemeleri % 95 nem miktarına ve en az 90 °C sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.
- 13-Filtreler fazla enerji harcamasını önlemek ve filtrenin daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için filtrelerin başlangıç basınç kayıpları ve kabul edilebilir son basınç değerleri uygun kriterler içerisinde olmalıdır.
- 14- Ölçüm değerleri ameliyathane standartlarına uygun en fazla 0,45m/s hava hızına göre test edilmiş olmalı ve etiket düzeni ona göre tasarlanmalıdır.
- 15- Ürünlere ait Numunesi veya katalog görülmeyen Firmanın fiyatları dikkate alınmayacaktır.
- 16- Montaj ve montaj malzeme ile her türlü gider teklif fiyatına dahil (Hepa Filtre Köşe tutamacı kolları 16 adet)

08.03.2018

Erdoğan GÜBEŞ
Elekt.Teks./Sorm

Fecri Fırat ÇELİK
Elekt.Tekns

Bülent ÖZTÜRK
İdari Mali İşl.Müf.