


T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 205
Konu : Hizmet Alımı Hk.

30/03/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Hizmet Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 02/04/2018 tarih ve saat 17:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	İNFORM MARKA 60 KVA GÜÇ KAYNAĞI DEMONTAJ NAKLİYE VE MONTAJ İŞİ	ADET	1		
TOPLAM					

**Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe**

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

AĞRI DEVLET HASTANESİ
ESKİ SSK EK BİNASI 60 KVA GÜÇ KAYNAĞI DEMONTAJ NAKLIYE VE MONTAJ İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- GENEL ÖZELLİKLER

1.1. İşin Niteliği ve Tanımlar

Bahse konu güç kaynağı 60 kva olup eski ssk ek binasında kullanılır durumda iken ihtiyaç doğduğu için karaköse ek binasına taşınacaktır ve burada bulunan patoloji laboratuvarına takılacaktır.

1.2. İstekliler

1.2.1. Teklif verecek istekliler; şartnameye konu olan 60 GÜÇ KAYNAĞINI kendisinden beklenen tüm fonksiyonlarını idare tarafından istenen ihtiyaçlara, yönetmelik ve standartlara göre yerine getirmesini ve emniyetli çalışmasını temin etmekle yükümlüdür.

1.2.2. Teklif verecek istekliler, **İSO 13485-İSO, 9001-İSO14001, İSO 9001:2008, VE TSE HİZMET YETERLİLİK** belgesi bulunmalı ve bu belgelerin kapsamında GÜÇ KAYNAĞI ve ekipman içeriği açıkça yazmalıdır. Firma CE sertifikasına sahip olmalıdır.

1.2.3. Bu şartnamenin uygulanmasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

İŞİN MUAYENE VE KABULÜ

1. İş alan firma ,iş karaköse ek binası teknisyenleri nezaretinde yapacak, montaj esnasında takılacağı yeri belirleyecektir.güç kaynağı montajı yapıldıktan sonra iş alan firma enerji kesintisi yaparak güç kaynağını en az 20 dakika yük altında çalıştırdıktan sonra kabul işlemleri yapılacaktır.

DİĞER ŞARTLAR

1. Bu hizmet alımı işindeki anlaşmazlıklarda AĞRI mahkemeleri yetkilidir.

Hazırlayan
Ömer YILDIZ
Elk. Teknikeri