



TC Sağlık Bakanlığı

AGRI DOĞUBAYAZIT DOÇ. DR. YAŞAR ERYILMAZ İLÇE  
DEVLET HASTANESİ - AGRI DOĞUBAYAZIT DOÇ. DR.  
YAŞAR ERYILMAZ DAİ SATIN ALMA VE MALİ İŞLER  
BİRDİR  
06/08/2018 15:34 - 68917221 - 949 - E-1416



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazit Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **LİKİT OKSİJEN GAZI ALIMI** işi 4734 sayılı İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamındaki olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 08/08/2018 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır.  
Mehmet İlBOĞA  
İdari Mali İşler Müddir V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	LİKİT OKSİJEN GAZI	TON	10		

GENEL TOPLAM (KDV HARİCİ):  
Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

OLUR  
e-imzalıdır.  
Uzm.Dr.M.Mert BAŞARAN  
Başhekim V.

## NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Foli olarak kullanılacak malzemeye ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedî kadar faktür kesiilecektir.
- 5) Dakme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmemiş, takdirde hasta dosyaları kapatılışından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresi Ağrı Valiliği İhale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu ekipman ise eğitim hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın alımına verilirse, tüm alımlar eş zamanda olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıldır garanti olması.
- 10) Vereniniz fiyat tekliflerinde firmamızın kaşe ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazere olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazit/AĞRI  
Telefon 0472 312 60 47

Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta: ddhsatinalma@gmail.com

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

**LİKİT OKSİJEN GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. İhale konusu Likit Oksijen Gazi, solunum yetersizliği olan hastalarda kullanılacak olup, verilecek gazdan doğabilecek her türlü komplikasyonlardan satıcı firma sorumlu olacak ve bu sorumluluğunu belge ile taahhüt edecektir.
2. Verilecek Likit Oksijen Gazi; ithal ise ithal, dolum ve depolama izin belgesine, yerli işe üretim, dolum ve depolama izin belgesine sahip olacaktır. Belge Sağlık Bakanlığı ilaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından verilmiş olacaktır. Ayrıca satıcının en az dağıtım izin belgesi olup, bu belge Sağlık Bakanlığına bağlı yetkili kurumlardan alınmış olacak ve belgelendirilecektir.
3. Likit oksijen gazi en az %99,50 saflikta, rutubetsiz, Türk Farmakopesine uygun olacaktır. Yüklenici her sevkiyatta o sevkiyata ait tanker içerisindeki likit oksijenin saflık yüzdesini gösterir uygunluk onaylı analiz sertifikasını hastane idaresine teslim edecektir.
4. Likit oksijenin içeriğinde toksik madde bulunmayacaktır.
5. Oksijen Gazi talebi en geç 48 saat içerisinde yerine getirilecektir. Aksi halde her gecen gün cezai müeyyide uygulanacaktır. İhtiyaç telefon veya faksla bildirilecektir.
6. Firma likit oksijen gazi alımlannda nakile çıkan tank la ilk likit oksijen gazi boşaltımım hastanelerimiz kriyojenik tankına yapacaktır.
7. Firma kriyojenik tank ve evaparatorün herhangi bir nedenle hizmet dışı kalması durumunda olumsuzluk giderilinceye kadar hastanenin oksijen gazi İhtiyacım karşılayacaktır.
8. Kriyojenik likit oksijen tanklarının kurulacağı bölgeye tankerlerin ulaşımı için devamlı açık tutulması, tankın muhafazası ve emniyet tedbirlerinin alınması hastane idaresince sağlanacaktır.
9. Firma tarafından kurulacak olan likit oksijen tanklarının çevresi iki metre yüksekliğinde panel çit ile çevrilip kapı montajı yapılarak muhafaza altına alınacaktır. Dolum sırasında servis kapısı açık bırakılmayacak depolama sisteme veya aksesuarlarına yetkili personel harici hiç kimse müdahale etmeyecektir.
10. Likit oksijen gazi olağan üstü durumlar dışında mesai saatleri içerisinde getirilecektir. Dolum işlemi öncesinde ve sonrasında yapılacak tartım işlemlerini hastanece görevlendirilecek bir personel eşlik edecek personelin şartlarına iştirakını satıcı firma sağlayacaktır tartım işlemleri belediyeye ait tartım cihazlarında veya SANAYİ TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İL VE BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ tarafından kontrolleri yapılan kantarlarda yapılacaktır.
11. Yüklenici firma; Doğubayazıt Doç.Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine min. 5000 kg kapasiteli 1 adet Likit oksijen tankı kuracaktır. Tankların kurulumu, sisteme bağlanması, bakım onarımı, yapılacak tüm testler ve güvenli bir şekilde yasal mevzuatına uygun bir şekilde çalıştırılması sözleşme süresi boyunca yüklenici firmaya ait olacaktır.

Ayşe ÇIRPAŞ  
Tıbbi Sekreter  
Tatmin Kalkınma Vakfı