

TEDARİKTE ARANACAK HUSULAR

GENEL ÖZELLİKLER

1	Malzemeler Ambalajlı olacaktır.
2	Malzemeler Kalorifer Tesisat ve Kazanlarının Bakım ve Onarımlarında kullanılacaktır.
3	Yüzeyi pürüzsüz olacaktır.
4	Üzerinde çatlak vs.bulunmayacaktır.
5	Göz Muayenesi: Malzemeler gözle tespiti mümkün tüm istekler yönünden incelenerek, bu aranacak hususlarda belirtilen istekleri karşılayıp karşılamadığına bakılacaktır.
6	Nakliye yükleniciye aittir.
7	Garanti süresi kesin kabul tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olacaktır.
8	Malzemenin teslim süresi 20 iş günü olacaktır.

10 ek MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1	16 cm eninde 60 cm yüksekliğinde vanalar arası 50 cm aralığında pik-döküm 10'lu dilimlerden oluşacak , kullanılmamış ve fabrika çıkışlı olacaktır.
2	1/2 ölçülerinde nikel pirinç malzemedden kendinden rekorlu T şeklinde olacaktır.
3	1 1/4 - 1/2 radyatör redüksiyonu vana sıkılacak şekilde özellikle sağ dış siyah demir malzemedde olacaktır.
4	1 1/4 radyatör tapası sol dış siyah demir malzemedden olacaktır.
5	1 1/4 - 3/8 radyatör redüksiyonu kelebek projör sıkılacak şekilde sol dış olacaktır.
6	0-120 derece arası sıcaklığı ölçecek civalı kendinden bağlantı dişlisi ve koruması ile birlikte olacaktır
7	0-10 bar arası suyun seviyesini gösterecek seviyede olacaktır.
8	1 1/4 ölçülerinde sağ ve sol dış olacak şekilde komple dişli siyah demir malzemedden pik-döküm petekleri birleştirmede kullanılacaktır.
9	600 mm çapıda 380 w ile çalışacak 1 amper olacak şekilde aspiratör.
10	PN 10\16 DN 100 kollu (küresel) vana sıcak suda kullanılacak tipte olacaktır.
11	10 cm * 2.5 cm * 4 cm ölçülerinde sızdırmazlık contası kullanılmamış olacaktır.
12	Kül taşımada kullanılacağından sac kalınlığı inşaatlarda kullanılanlardan 1 , 2 mm daha kalın , tekerleği ipli ya da kağuçuklu sığağa dayanıklı olacak şekilde el arabası
13	2,5" (65 'lik) ölçüsünde sarı malzemedden olacak şekilde harbi teli
14	Eldiven ısıya dayanıklı olacak.
15	Tam yüz olacak kullanıcının görüşünü engellemeyecek yüz bölümü contaları yüze oturacak toz ve hava geçirmeyecek şekilde olacak.
16	Filtreler alınacak olan gaz maskesine uyumlu olacaktır.
17	Geniş ağızlı kendinden saplı kalın saclı ve el tutma yeri olacak şekilde olacaktır.
18	03 veya 04 mm et kalınlığında siyah plastikten sık örülmüş iplikli 10 atü basınca dayanıklı kağuçuklu hortum
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	Kalorifer kazanları sirkülasyon pompaları ve vb. yerlerde kullanılacak olup malzemeler kullanılmamış ve ambalajında olacaktır.
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	