

T. C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/543  
Konu : Malzeme Alımı

2011/2018

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 6 **Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 22/11/2018 tarih ve saat10:00'e kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

  
Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	3x95+50 MM2 NYY KABLO	METRE	150		
2	400 AMPER TMŞ	ADET	1		
3	60X40 ELEKTRİK PANOSU	ADET	1		
4	95 LİK PAPUÇ	ADET	18		
5	50 LİK PAPUÇ	ADET	6		
6	1X50 MM2 NYY KABLO	METRE	150		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Ağrı Devlet Hastanesi**

**ELEKTRİK KABLOSU-TMŞ ve SARF MALZEMELERİ ALIM İŞİ**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1. KONU**

**1.1.**Bu teknik şartname Ağrı Devlet Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de teknik özellikleri belirtilen 6 (altı) adet elektrik kablosu, tmş ve sarf malzemeleri alımının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmasını kapsamaktadır.

**2. TEKNİK ÖZELLİKLER:**

- 2.1.** İstenilen 3x95+50 mm<sup>2</sup> NYY kablo ve 1x50 NYY kablo bakır alaşımdan imal edilmiş olacak alüminyum olan kablolar kabul edilmeyecektir.
- 2.2.** İstenilen TMŞ (Termik manyetik şalter) numuneye göre getirilecek teklif verecek olan firma tekliften önce numuneyi görecektir.
- 2.3.** İstenilen elektrik panosu yalıtımlı sac malzemeden olacak ve içine alınacak olan tmş monte edilebilecek nitelikte olacaktır.
- 2.4.** İstenilen papuçlar alüminyum malzemeden imal edilmiş olacaktır.

**3. GENEL HÜKÜMLER:**

- 3.1** İstenilen malzemeler en az 2 (iki) yıl cihaz garantili olacaktır.
- 3.2** Muayene ve kabul, Muayene Kabul Komisyonunca yapılacaktır.
- 3.3** Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu araştırılacaktır.
- 3.4** Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.

Yukarıda belirtilen alımla ilgili uyuşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkili olacaktır.

Ömer YILDIZ  
Elektrik Teknikeri