



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET  
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DOÇ. DR. YAŞAR  
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ  
20/11/2018 18:33 - 68917221 - 949 - E.2004



Sayı : 68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **FİLTRE ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatını **23/11/2018** tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır  
Mehmet İLBOĞA  
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	592X592X292 KOMPAKT FİLTRE	ADET	32		
2	287X592X292 KOMPAKT FİLTRE	ADET	16		
3	592X592X300 TORBA FİLTRE	ADET	32		
4	287X592X300 TORBA FİLTRE	ADET	16		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

OLUR  
e-imzalıdır.  
Uzm.Dr.Hasan BALABAN  
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47  
Belgegeçer: 0472 312 54 47  
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Faks No:04723125447/312 60 30

Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için:Serra KIRAÇ  
Unvan:TIBBİ SEKRETER

Telefon No:04723127584

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 68917221-949

KONU: Dç.Dr.Yaşar ERYILMAZ Doğubayazıt Devlet Hastanesine alınacak Hepa,Kompakt V, torba ve kaset filtrelere ait teknik Şartname

**1. 287\*592\*300/592\*592\*300 TORBA FİLTRE TEKNİK ŞARTANEMSI**

- 1.1- Filtreler EN779 standardında olmalıdır.
- 1.2- Kaset filtrelerini kasaları mukavemetli galvanizli saç ana çatıdan oluşmalıdır.
- 1.3-Filtrelerin sızdırmalığı sağlanmış olmalıdır
- 1.4-Filtrelerin çalışma sıcaklığı 90 derece olmalıdır.
- 1.5-Filtre malzemesi sentetik olmalıdır.
- 1.6-Filtre süzücü malzemesi dış dikişleri ultraonik dikişli olmalıdır.
- 1.7-Filtre torbaları çalışma esnasında birbiri üzerinde şişmeyecek yapıda iç dikişlere sahip olacaktır.

**2. 287\*592\*292/592\*592\*292 KOMPAKT V FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 2.1- Filtreler EN779 standardında olmalıdır
- 2.2-Filtreler nem ve 80 derece sıcaklığına dayanıklı yüksek kaliteli Mikro Fiber-Glas malzemenen imal edilmelidir. Maksimum verim için filtrede her kıvrım arasına eşit miktarda Mikro fiber -Glas malzemenen imal olmalıdır.
- 2.3-Filtreler Plastik kasa içerisinde olmalıdır.
- 2.4-Kompakt filtreler kasaları santral ölçülerine uygun olmalıdır.
- 2.5- Kompakt filtrelerin ölçüleri klima santralinin debisine uygun olmalıdır.
- 2.6- Her bir filtre, imalatı müteakip EN 1822 standartlarına göre oil mist (smoke test) ,scannig test ve/veya DOP testinden geçirilerek; özel takviyeli, hasarlara karşı dayanıklı olarak ambalajlanmalıdır.

**3. DİĞER ŞARTLAR**

- 3.1-İhale konusu olan filtrelerin Nakliyesi yüklenici firmaya aittir.
- 3.2-taşıma esnasından filtrelerde meydana gelebilecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
- 3.3- Kompakt V ve torba filtreler satın alındıktan sonra takılması klima santralinin bakım işlerinden sorumlu firma tarafından takılacaktır.
- 3.5-İhale konusu olan ürünler yüklenici firma tarafından Hastanemiz Ambar birimine teslim edilecektir.

Özgür ÖZBAY  
Elektrik Teknik