



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR
ERYILMAZ DR. SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
25/12/2018 10:07 - 68917221 - 949 - E 2232



0003621383

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **15 KW VVVF HIZ KONTROL CİHAZI ASANSÖR SÜRÜCÜSÜ ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/A maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 26/12/2018 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-izmalıdır

Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MIKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM Tutar
1	15 KW VVVF HIZ KONTROL CİHAZI ASANSÖR SÜRÜCÜSÜ	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazılı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fırlı olarak kullanılacak malzeme ameliyat sırasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları sızını 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitim hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya veriliise, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması.
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmamızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu sipariş çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5 km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5 km Doğubayazıt/AĞRI
Faks No:04723125447/312 60 30

İnt.Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için:Serra KIRIÇ
Unvan:TIBBİ SEKRETER

Telefon No:(0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden ulaşabilirsiniz.
Bu belge 4078

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ'NE

Hastanemizde servis katlarında kullanılan kartsız asansörün faal hale getirilip çalıştırılabilmesi için ivedi olarak aşağıda cinsi,miktarı ve teknik şartnamesi belirtilen 1 (Bir) Adet 15 kW VVVF Hız kontrol cihazlı asansör sürücüsü'nün alınması gerekmektedir. 21/12/2018

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

HIZ KONTROL CHAZINA AİT TEKNİK ÖZELİK ŞARTNAMESİ

Güç Devresi

60-120V gerilimli akü grubu 220VAC çıkışlı uygun güçte bir UPS ile beslenebilmeli

Kontrol Devresi

Hariçi 24V'de besleme ile canlı kalabilme

Aşırı Hız Uyarısı

0,63 m/s 'den yüksek hızlarda

Seri Haberleşme

ARI.-500 kumanda kartı ile RS-485 portu üzerinden seri haberleşme

Hata Kaydı

Son 256 hatanın hafızada tutulmasıyla geçmişe dönük arıza takip imkanı

Mentü Dilleri

Türkçe, İngilizce, Fransızca dil seçenekleri

Standartlara Uygunluk

EMC testi sertifikalı


Doç.Dr. Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Murat SARI
Teknik İşler Sorumlusu