


T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/599
Konu : Malzeme Alımı

28/12/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 **Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatınının 31/12/2018 tarih ve saat 11:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beyma ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ARÇELİK KLİMALARIN BAKIM ONARIMI	ADET	3		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı Devlet Hastanesi

ACİL TOMOGRAFİ KLİMALARI BAKIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

1.1. Bu teknik şartname Ağrı Devlet Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de şartları belirtilen 3 (ÜÇ) adet split klimaların 1 (bir) yıllık arıza onarım (malzemesiz) işinin yapılmasını kapsamaktadır.

2. BAKIM İŞİ ÖZELLİKLERİ:


- 2.1. Kullanım alanı Acil Tomografi biriminde bulunan 3 (üç) adet split klimalarda arıza oluştuğunda gerek idareden gerekse tomografi çalışanları tarafından, telefon, faks veya mail yoluyla ulaşıldığında, işi alan firma tarafından en geç 3 (üç) saat içerisinde müdahale edilecektir.
- 2.2. Klimalarda oluşan arızalara yedek parça lazım ise, işi alan firma tarafından tespit edilen parçalar arıza bakım onarım formu doldurularak idareye bildirilecek ve hastane tarafından temin edilecektir.
- 2.3. Yedek parça gerektirecek durumlarda, arıza formu hastane teknisyenleri nezaretinde düzenlenecektir.
- 2.4. Bahse konu ünite 24 saat boyunca çalıştığından dolayı, Tomografi ünitesinde bulunan klimalarda oluşabilecek arızalar saat fark etmeksizin madde 1 de belirtilen süre içerisinde müdahale edilecektir.
- 2.5. Bahse konu klimalara müdahale edilmesi gereken durumlarda, genel hizmetin aksamaması için, içeride hasta varsa hastanın çıkması beklenecektir.


3. GENEL HÜKÜMLER:

- 3.1 İş alan firma tarafından düzenlenecek arıza formu üç nüsha olarak düzenlenecek. Yedek parça gerektiren durumlarda, arıza formu idareden bir müdür yardımcısı ve başhekim yardımcısı tarafından imzalanacaktır.
- 3.2 Yedek parçalar en az 2 (iki) yıl garantili olacak.
- 3.3 Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.

Yukarıda belirtilen alımla ilgili uyuşmazlıklarda Ağrı Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Asiye Bayar
Radyoloji Sorumlusu



 - Uzm. Dr. Elif ERSOZ
Rad. Uzmanı
Dip. No: 159154