

T. C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/606  
Konu : Malzeme Alımı

04/01/2019

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 5 **Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 07/01/2019 tarih ve saat 11:00'e kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

  
Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	4x35 NYY KABLO	40	METRE		
2	250 AMPER TMŞ (TERMİK MANYETİK ŞALTER)	1	ADET		
3	3X2,5 TTR KABLO	100	METRE		
4	25X16 YAPIŞKANLI KABLO KANALI	100	ADET		
5	3 TELLİ TELFON KABLOSU	100	METRE		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Ağrı Devlet Hastanesi**

**4X35 NYY KABLO ve 250 Amper ŞALTER ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1. KONU:**

1.1 Bu şartname Ağrı Devlet Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de teknik özellikleri belirtilen ~~§ (15)~~ kalem kablo ve şalter alım işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

**2. TEKNİK ÖZELLİKLER:**

- 2.1. Talep edilen kablo 4x35 mm NYY bakır kablo olacak, alüminyum alaşımlı kablolar kabul edilmeyecektir.
- 2.2. Talep edilen termik manyetik şalter 250 Amper ayarlı şalter olacaktır. Şalterin akım ayarı 150 amper ile 250 amper arasında manuel değiştirilebilir şekilde olacaktır.
- 2.3. Şalter numuneye göre getirilecektir. Firmaların tekliften önce numuneyi görmesi gerekmektedir. Numune görülmeden verilen teklifler kabul edilmeyecektir. Teklif vermek isteyen firmalar numuneyi hastane teknisyenleri aracılığıyla görebilir.

**4. GARANTİ;**

4.1. Sözleşmeye konu olan ürünler en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti, satıcı, temsilci ve üretici firma tarafından teklif dosyasında ayrıca verilecektir.

**5. KABUL;**

5.1. Kabul, hastane teknisyenlerinde içinde olacağı komisyon tarafından yapılacaktır. Şartnameye uymayan ürünler teslim alınmayacaktır.

Yukarıda belirtilen alımla ilgili uyuşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkili olacaktır.

Özcan OĞUR  
Sorumlu Teknisyen

