



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR
ERYILMAZ DR. SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
16/01/2019 16:26 - 68917221 - 949 - E.124



00097266332

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ACİL SERVİS İÇİN HAVA PERDESİ ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 21/01/2019 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır

Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MIKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	HAVA PERDESİ	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARİCİ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
OLUR
e-İmzalıdır
Uzm Dr Hasan BALABAN
Başhekim
NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
 - 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
 - 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
 - 4) Fırl olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
 - 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
 - 6) Alımlar <http://www.agrihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
 - 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
 - 8) E-posta adresiniz satın almaya vermişse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
 - 9) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması.
 - 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinizde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
 - 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Ağrı yolu üzeri 5 km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

HAVA PERDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Fan motoru ve ısıtıcılar ayrı termik korumalı olacaktır.
- 2-Çapraz fan, elektrik ısıtıcı ve fan motoru anti korozif daldırma galvaniz üzeri toz boyalı (beyaz renk) metal gövde içine yerleştirilmiş olmalıdır.
- 3-Çalışma hızı ve sıcaklık ayarlarını yaparken hava akış yönünün belirlenmesini sağlayacak (minimum özellikte) bir kontrol paneline sahip olmalıdır.
- 4-Cihaz yatay şekilde kapı üstü tipte olup, monte edilebilmelidir.
- 5-Hava perdesi uzunluğu 200 cm (± 10)cm olmalıdır.
- 6-Hava perdesi çalışma yüksekliği en az 250 cm olmalıdır.
- 7-Hava akış yönü yönlendirilebilmeli ve ayarlanabilmeli olmalıdır.
- 8-Üfleme kanalı hava yönlendirmeye müsait açılarda öne ve arkaya manuel olarak hareket ettirilebilecektir.
- 9-Hava perdesi ön panjur ısıya dayanıklı metal panjur olacaktır.
- 10-Hava kademesi 3 kademe, ısı kapasitesi 3 kademe olacaktır.
- 11-Sıcak ve soğuk üfleme özelliği olmalıdır.
- 12-Hava perdesi gücü en az 18 kw olacaktır.
- 13-Hava perdesi ekte sunulu resimde gösterilen kapı üstüne aparatı ile montajı yapılarak teslim edilecektir.
- 14-Elektrik bağlantısı firmaya ait olacaktır.
- 15-En az 2 yıl garantili ve garanti süresi boyunca en fazla 6 ayda bir bakımı firma tarafından ve ücretsiz olarak yapılacaktır.

Özlem YALIDIMCI
K.J. Sınır Sınır Hizmetleri
K.J. Sınır Sınır Hizmetleri
K.J. Sınır Sınır Hizmetleri
K.J. Sınır Sınır Hizmetleri

Özlem YALIDIMCI
K.J. Sınır Sınır Hizmetleri
K.J. Sınır Sınır Hizmetleri
K.J. Sınır Sınır Hizmetleri
K.J. Sınır Sınır Hizmetleri