

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2019/6
KONU : Teklife Davet

30/01/2019

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı ve Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal alımı işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 06.02.2019 tarih saat 11:00'a kadar (04725513307 numaralı belgegeçere, tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden) belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Halil İŞİK
İdari ve Mali İşler Müdürü



Ek: 1 adet Teknik Şartname (1 Sayfa)

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	4x10 KABLO	Metre	55		
2	4x25 KABLO	Metre	36		
3	POLETİLEN PANO	Adet	1		
4	KABLO KANALI	Metre	30		
5	DİRSEK	Adet	10		
6	İÇ KÖŞE	Adet	10		
7	DIŞ KÖŞE	Adet	10		
8	KAÇAK AKIM KORUMA ŞARTELİ	Adet	1		
9	BAKIR TOPRAKLAMA ÇUBUĞU (1 Metrelik)	Adet	1		
10	B TİPİ 1X20 A OTOMATİK SİGORTA	Adet	40		

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 06.02.2019 tarihi saat 11:00 de alımı yapılacak olan Mal Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.

2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten itibaren 30(Otuz) takvim günü geçerlidir.

3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

4- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.

5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza

ALINACAK ELEKTİRİK MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

4x10 KABLO ÖZELİKLERİ

- Kablo tek damarlı olacak
- TS IEC 60502-1, IEC 60502-1, VDE 0276-603, VDE 0276 standardında olacaktır.
- İletkenler bakır olacak.

4x25 KABLO ÖZELİKLERİ

- Kablo Çok damarlı olacak
- TS IEC 60502-1, IEC 60502-1, VDE 0276-603, VDE 0276 standardında olacaktır.
- İletkenler bakır olacak.

POLETİLEN PANO ÖZELİKLERİ

- 70x50 ebadında olacak
- İçerisinde 2 sıra ray düşenmiş olacak

KABLO KANALI ÖZELİKLERİ

- 100x60 Ebadında olacak

DİRSEK, İÇ VE DIŞ KÖŞE ÖZELİKLERİ

- Kablo kanalına uyumlu olacak

KAÇAK AKIM KORUMA ŞARTELİ ÖZELİKLERİ

- 100 Amper, 300 ma özelliklerinde olacak

BAKIR TOPRAKLAMA ÇUBUĞU ÖZELİKLERİ

- Q20 mm 1 mt.
- Som Bakır Topraklama Çubuğu özeliğinde olacak

B TİPİ 1X20 A OTOMATİK SİGORTA ÖZELİKLERİ

- IEC 60898-1 Standartlarına uygun çalışmalı
- Kesme kapasitesi:
- 4500 - IEC 60898-1 - 230/400 V±
- 4.5 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V±

Halil IŞIK
İdari ve Mali İşler Müdürü



Emrullah KAYA
Teknik Destek Personeli