

T. C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/42  
Konu : Hizmet Alımı

12/02/2019

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 **Kalem Hizmet Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 14/02/2019 tarih ve saat 15:00'e kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	MEDİKAL BAKIR HATTININ ÇEKİLMESİ VE YATAKBAŞLARININ MONTAJ İŞİ	ADET	1		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

## AĞRI DEVLET HASTANESİ

### Medikal bakır hattının çekilmesi ve yatakbaşlarının montaj işi Teknik Şartnamesi

#### Gerekli parçalar

- 1.)1 adet Yoğunbakım Tipi hasta yatakbaşı ünitesi montajı ve kurulumu
- 2.) medikal bakır boru 10-15 mt ve diğer ara maşon-TE-LE-dirsek vs.

Yukarıda yazılı ve yazılmayan diğer parçaları yüklenici firma kendisi getirecek olup ekstra bir ücret verilmeyecektir.

#### Gerekli Şartlar

1. Yukarıda yazılı malzemeler sistemin orjinalliğine bağlı kalınarak gerçek, kaliteli parçalar ve malzemeler kullanılmalıdır.
2. 15x1 ve 12x1 ölçülerinde 1. Sınıf bakırdan olmalı,
3. Boyları min. 2500mm olmalı
4. Alınan bütün malzemeler 1 yıl boyunca her türlü montaja üretime ve gaz sızdırma hatalarına karşı garantili olmalıdır. Hatalı olan ve gazların geçişine zorluk gösteren yada aşırı ses kirliliği yapan ürünler iade edilip montaj ve servis bedeliyle birlikte firmasından talep edilecektir.
5. kaliteli olmayan malzemeler kabul edilmeyecektir. Ürünler numune üzerinden değerlendirilecektir.
6. Teklif veren firmalar numuneleri ve montaj yerlerini görebilirler. Şehir dışından verilmiş teklifler ÜRÜN VE MONTAJ YERLERİNİ görüp fiyat verilmiş kabul edilecek ve bir fiyat artırımına gidilmeyecektir.
7. Fiyat veren firmalar numuneleri ve montaj yapılacak yerin zorluğu ve kolaylığını her şartta kabul etmiş sayılacaktır. Ekstra bir malzeme ve işçilik bedeli talep edilemez.
8. Alınan malzemelerin tümü için TSE - ISO VE CE kalite belgeleri olmalıdır.
9. TSE standartlara uygun olmalı yüksekliği ve kullanım alanı hesap edilmelidir.
10. Gaz ve sıvıların geçişini kolaylaştıracak özellikte olup bunu göz önüne alarak montajları yapmalıdır.
11. Sistemin tüm basınç değerlerini tüm şartlarda sağlamalıdır.
12. Sistemin kurulum sonrası en az 1 yıl garanti verilmeli.
13. işe başlamadan önce tüm malzemeler bakılacak ve uygunluk sonrası başlanacaktır.
14. Sisteme başlamak en geç ... iş günü içerisinde olmalı ve işin teslimatı en geç 3 iş günü içerisinde yapılıp teslim edilmeli.

15. İinden geecek olan gazın ve Sisteminin risk durumu, ağırlığı ve büyüklüğü göz önüne alınacak olursa, Yüklenici firma işi CE- ISO kalitesine sahip malzemelerle gerçekleştirmeli, gerekli testleri yerinde yapmak kaydıyla teslimatı gerçekleştirilecektir.
16. Tüm fiyatlar montaj dahil ve en az 1 yıl garantili olacak şekilde göz önünde bulundurarak vereceklerdir.
17. Garanti süresi içinde arıza durumunda En az 1 yıl boyunca yerinde teknik servis verilmelidir.
18. Sistemin önemi ve kullanılacağı yerin hayati önem arz etmesi sebebiyle 1 yıllık garanti süresi içinde 24 saat içinde müdahale etmesi gerekmektedir.
19. Arızaya müdahale en geç 24 saatte yapılmalı ve para gerekmeyen durumlarda aynı gün içerisinde gerçekleştirip 24 saati aşmadan çalışır vasiyette testleri kullanıcılarıyla birlikte yapıp teslimatı gerçekleştirilmelidir.
20. İş yapacak olan firma elemanı bakır kaynak ve montaj-servis eğitimi almış kişiler olmalı ve bunu tekliflerinde sunmalıdır.
21. İş yapacak olan firmalar
  - İSO
  - CE
  - HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
  - SERT KAYNAKÇI LEHİM SERTİFİKASINA
  - MEDİKAL GAZ KONUSUNDA EĞİTİM SERTİFİKASINA sahip olmalı ve bunu tekliflerinde sunmalıdır.
22. Belgelerini tekliflerinde sunmayan firma teklifleri geçersiz sayılacaktır

Fırat DURAK

