



AĞRI DOĞUBEYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBEYAZIT DR. YAŞAR
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
22/03/2019 11:49 - 68917221 - 949 - E.548



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **600-650 V KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 26/03/2019 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	600-650 V KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI	ADET	16		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-imzalıdır.

Uzm Dr Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi için: Serra KIRIÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresine...

600-650 V LİNE İNTERFACE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GİRİŞ					
Gerilim	220V veya 230V				
Giriş Voltaj Aralığı	172 - 286VAC				
Frekans	50 veya 60 Hz (Otomatik Seçim)				
ÇIKIŞ					
Güç Faktörü	0.6				
Gerilim (Batarya)	220V or 230V \pm 10%				
Dalga Şekli (Batarya)	Modifiye Sinüs				
Frekans (Batarya)	50 veya 60 Hz \pm 1Hz				
Voltage Regülasyonu (OVR)	Otomatik Voltaj Regülatörü, giriş geriliminin -%10 ve -%26 aralığında olması durumunda çıkış gerilimini %15 oranında artırır. Otomatik voltaj Regülatörü, giriş geriliminin +%10 ve +%22 aralığında olması durumunda çıkış gerilimini %15 oranında azaltır.				
Transfer Süresi	2 - 6 ms				
Çıkışları	1Adet Priz (Schuko) & 1Adet IEC C13		2 Adet Priz (Schuko) & 2 Adet IEC C13		
BATARYA					
Tip	Tam Bakımsız Kuru Tip Kurşun Asit Akü				
Tipik Şarj Süresi	6 saat (%90 kapasite)				
Nominal DC Gerilim	12VDC		24VDC		
Batarya Adedi	1 Adet 12V 7Ah	1 Adet 12V 9Ah	2 Adet 12V 7Ah	2 Adet 12V 9Ah	
GÖSTERGELER					
LED Display	Arıza, Akü Modu, Şebeke Modu				
SES Lİ ALARMLAR					
	Batarya Modu (Her 10 saniyede), Düşük Batarya (Her Saniye), Aşırı Yük (Her 0.5 saniyede), Arıza (Sürekli)				
KORUMALAR					
	Kısa Devre, Aşırı Yük, Akü Aşırı Şarj, Deşarj, Tel / Modem (Yalnızca AP modellerinde)				
HABERLEŞME					
Haberleşme Arabirimi	USB Port (Yalnızca AP modellerinde)				
Yazılım	Yalnızca AP modellerinde				
ÇEVRESEL KOŞULLAR					
Çalışma Sıcaklığı	0-40°C				
Nem	%0-90 (yoğunlaşma olmadan)				
Gürültü Seviyesi (1m mesafeden)	<40dBA				
Koruma Sınıfı	IP20				
FİZİKSEL ÖZELLİKLER					
Net Ağırlık (kg)	4.35	4.7	7.8	10.1	10.5
Boyutlar (GxDxY) mm	101x298x142		149.3x353x162		158x380x198
STANDARTLAR					

Kenan BAKUR
Bilgi için