

**Ağrı İli ve İlçelerinde Bulunan Bazı Sağlık Tesisleri için 6 Kg ABC Kuru Kimyevi Tozlu Otomatik Sprinkli Yangın Söndürme Cihazı Montaj Dahil Satın Alınması İşi Teknik Şartnamesi**

**1-TANIMLAR**

**Yüklenici:** Ağrı; ilinde ve ilçelerinde yer alan ve aşağıda isimleri belirtilmiş sağlık tesisleri için yine aşağıda tanımı yapılmış otomatik sprinkli yangın söndürme cihazlarını temin edecek ve bunları fen ve sanat kurallarına göre monte edecek olan şahıs ve/veya şirket.

**6 Kg ABC Kuru Kimyevi Tozlu Otomatik Sprinkli Yangın Söndürme Cihazı:** 6 kg ABC kuru tozlu otomatik yangın söndürücü kuru tip, manometreli, kendinden basınçlı modüler sistemli, herhangi bir güç kaynağı gerektirmeyen, gövde sıvama metodu ile imal edilmiş, elektrostatik toz boyalı, TSE, CE, ISO vb. kalite belgesine haiz.

**2- MONTAJ:**

Yüklenici, otomatik sprinkli yangın söndürme cihazlarının montajı için gerekli olan tüm malzemeleri ve ekipmanı kendi temin etmek suretiyle ilgili cihazları ücretsiz olarak monte edecektir.

Montaj için gerekli olan ulaşım, nakliye vb. tüm masraflar da yükleniciye ait olacaktır.

**3- Altı Kg ABC Kuru Kimyevi Tozlu Otomatik Sprinkli Yangın Söndürme Cihazı Adetleri:**

Diyadin İlçe Sağlık Müdürlüğü Jeneratör Odası: 6 Adet

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Jeneratör Odası: 3 Adet

Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliği Jeneratör Odası: 3 Adet

Ağrı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ve 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi Jeneratör Odası: 6 Adet

Ağrı Halk Sağlığı Laboratuvarı Jeneratör Odası: 3 Adet

Ağrı Merkez 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi (ASM) Jeneratör Odası: 2 Adet

Ağrı Merkez 4 No'lu ASM Jeneratör Odası: 5 Adet

Ağrı Merkez 6 No'lu ASM Jeneratör Odası: 3 Adet

Tutak İlçe Sağlık Müdürlüğü Jeneratör Odası+Tutak ASM Jeneratör Odası: 3 Adet

Tutak Celal ADAN ASM Jeneratör Odası: 3 Adet


  
**Onur Fikri DAĞ**  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Makine Yüksek Mühendisi



#### 4- GENEL HUSUSLAR:

- a) Tüm yangın söndürme cihazları sıfır (yeni), daha önce kullanılmamış ve defosuz (imalat hatasız) olmalıdır.
- b) Tüm yangın söndürme cihazlarının jeneratör odası içinde konumlandırılmaları ulusal ve uluslar arası standartlar ile fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yüklenici tarafından belirlenecektir. Bu konunun ihmali nedeniyle oluşması muhtemel kazalardaki maddi ve manevi kayıplarda yüklenici sorumlu olacaktır.
- c) Bu teknik şartnamede bahsedilmesi unutulmuş durumlarda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre işlem tesis edilir.
- d) Yüklenici yürürlükte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanun kapsamında çıkarılmış tüm yönetmeliklerdeki ve işin gerektirdiği her türlü önlemi gerek iş mahallinde gerekse ulaşım esnasında almak zorundadır. Bu konunun ihmali nedeniyle oluşacak maddi ve manevi zararlardan idare sorumlu tutulamayacaktır.
- e) İşin ifası esnasında ortaya çıkan her türlü masraf (nakliye vb.) yüklenici tarafından karşılanacaktır. Tüm bu hususlara uyulmamasından kaynaklı maddi ve manevi kayıplardan yüklenici sorumlu olacaktır. **30.04.2019**

  
**Onur Fikri DAĞ**  
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü  
Makine Yüksek Mühendisi

  
İsmail ALTAY  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Tatirim / Planlama / Uygulama  
İnşaat Emlak Birimi  
UZMAN