


Sayı : 133
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 952

05.09.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D (Parasal Limetler Kapsamında) maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.09.2019 saat: 09:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.



Murat DİVARCİ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	VAKUM BAKIM MİNÖR KİTİ	VAKUM BAKIM MİNÖR KİTİ	2	Takım		
2	KOMPRESÖR BAKIM MİNÖR KİTİ	KOMPRESÖR BAKIM MİNÖR KİTİ	2	Takım		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

1. Her cihaz için ayrı ayrı olmalı.
2. Üreticisinin uygun gördüğü normları sağlamalıdır.
3. Tüm kargo nakliye, montaj ve benzeri bütün harcamalar işi alan firmaya ait olacaktır.
4. Numunesi görülecektir. Numunesiz fiyatlar dikkate alınmayacaktır.
5. Kullanılan malzeme düşmeye ve darbelere dayanıklı malzemedен imal edilmelidir.
6. Filtreler titreşim ve düşmeye karşı içten vidalı sisteme sahip olmalı bu şekilde monte edilmeli.
7. Montajı yapılarak teslim edilecektir. Arıza durumunda yada montajla alakalı her türlü hataya karşı işçiliğe karşı 1 yıl garantili olmalı

Otomatik tahliye teknik şartnamesi

1. Ölçü olmalıdır. Sistemin durumuna göre alınacak bakılacak olup, malzeme 24 volt veya 220 volt istenebilecektir.
2. Isınmaya ve büzüşmeye karşı dayanıklı olmalıdır.
3. Tahliye hattı dışarıya kadar çekilip bırakılacaktır. Bunun için extra bir ücret evrilmeyecektir.
4. Otomatik ayarlanabilmeli ve istenilen zaman aralıklarında sistemde bulunan suyu tahliye ederek dışarı atmalı ve sisteme vermemelidir.
5. ürünler de CE ve ISO standardında üretilmiş kir pas tutmayan malzemedен olduğu belgelenmeli
6. Firması tarafından 6 ay garanti verilmeli ve yerine kurularak montajı yapılabilinmeli
7. Montaj sırasında hatalı olan ve çalışmayan ürünler ve ürünün montajı için gerekli olacak olan tüm malzeme ve donanımlar firmadan alınacak olup ücret verilmeyecektir.
8. Montaja müteakip Arıza durumunda 6 ay garantili olmalı Ve yenisiyle değiştirilmeli bu değişim için ücret talep edilmeyecektir.

Ali Cengiz ÇİFTÇİ
Teknik

1. FİİLO MARKA KOMPRESÖR VE VAKUM MARKA VAKUM POMPALARININ KULLANILMASINA UYGUN MİNOR BAKIM KİTİ OLMALIDIR.
2. ÜRÜNLER CE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.
3. ÜRÜNLER EN AZ 6 AY GARANTİLİ OLACAKTIR.
4. Merkezi vakum ve kompresör sistemlerinin gerekli gördüğü şartları sağlamalıdır.
5. TSE -JUST standartlarını sağlamalıdır.
6. TEDARİKÇİ VE ÜRETİCİ FİRMANIN TSE - OHSAS VE CE KALİTE BELGELERİ OLMALIDIR. BUNU TEKLİFLERİNDE SUNMALIDIR. BELGELERİNİ SUNMAYAN FİRMA TEKLİFLERİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
7. Firma fiyatları numune üzerinden değerlendirilecektir. Numune gösterilmesi mecburidir. Numunesiz fiyatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
8. VAKUM POMPASI VAKUM TEKNOLOJİK SİSTEMLER 2 TAKIM MİNOR KİT (YAĞ-YAĞ FİLTRESİ- HAVA FİLTRESİ- EGZOZ ELEMENTİ-HAT FİLTRESİ, CONTA ORİNG GRUBU VS İÇERMELİDİR.) OLACAKTIR.
9. KOMPRESÖR CİHAZI FİLO GRUBUNA UYGUN VİDALI KOMPRESÖR 2 TAKIM MİNOR KİT (YAĞ-YAĞ FİLTRESİ- HAVA FİLTRESİ- EGZOZ ELEMENTİ-HAT FİLTRESİ, CONTA ORİNG GRUBU VS İÇERMELİDİR.) OLACAKTIR.
10. MARKASI BELİRSİZ, GENEL KULLANIMA UYGUN OLUP PİYASADA GENEL MAKSATLA KULLANILAN ÜRÜNLER KABUL EDİLMEMEYECİTİR.
11. İSTENİLEN ÜRÜNLER CİHAZ ÜRETİCİSİNİN KABUL ETTİĞİ NORMLARI SAĞLAMALIDIR.
12. TÜM ÜRÜNLER ÖZENLE MONTAJLARI TEKNİK SORUMLUMUZ GÖZETİMİNDE YAPILACAK OLUP HATALI YANLIŞ ÜRÜNLER VE NE OLDUĞU BELİRSİZ AÇIK YAĞLAR KABUL EDİLMEMEYECİTİR. BUNLARLA İLGİLİ GEREKLİ CEZAI İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR.
13. **ALIMA KATILACAK OLAN FİRMALARIN ŞARTNAMEYİ OKUMALARI VE ONA GÖRE ORJİNAL MALZEME FİYATI VERİP İSTENİLEN ÖZELLİKTE ÜRÜNÜ GETİRMELERİ RİCA OLUNUR.**
14. **FİYAT VEREN FİRMALARIN SİSTEMİ GÖRÜP FİYAT VERMELERİ KARIŞIKLIK OLMAMASI ADINA YARARLI OLACAKTIR.**

Ali Cengiz ÇETÇİ
Tekniya