



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 393
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 1301

11.11.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.11.2019 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cenap İŞİK
İdari ve Mali İşler Müdür V.

| Satın Alınacak Malın/ İşin | | | | | KDV Hariç Teklif | |
|-------------------------------|------------------|---|---------|--------|------------------|-------|
| S.No | Malın/İşin Cinsi | Açıklama | Miktarı | Birimi | Fiyat | Tutar |
| 1 | HAVA PERDESİ | TRİFAZE ELRKTİRİKLİ FANLI ISITICI | 3 | Adet | | |
| KDV Hariç Genel Toplam | | | | | | |

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Devlet Hastanesi

TRİFAZE ELEKTRİKLİ FANLI ISITICI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU:

1.1 Bu şartname Ağrı Devlet Hastanesi, Jeneratör binası için, madde 2’de teknik özellikleri belirtilen ve lüzum müzakeresinde istenilen 3 adet her biri 15 kW olan trifaze elektrikli fanlı ısıtıcı alım işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

2.1 Bahse konu elektrikli ısıtıcıların her biri TRİFAZE 15 kwatt gücünde ve iki kademeli ısıtma sistemi olacaktır.

2.2 Isıtıcılar; Termik korumalı, oda termostatlı ve aşırı ısınma termostatlı olacaktır.

2.3 Isıtıcılar; Paslanmaz rezistanslı ve tavana- duvara asılabilir özellikte ve taşınabilir yapıda olacaktır.

2.4 Talep edilen ısıtıcılar, 380 volt gerilime uygun ve trifaze bağlantı fişi ile birlikte olacaktır.

2.5 Teklif verecek olan firmalar, tekliften önce hastane teknisyenlerinde bulunan numuneleri görebilirler.

2.6 Isıtıcıların kolaylıkla fark edilebilmesi için renklerinin sarı ve turuncu olması gerekmektedir.

3. GARANTİ;

3.1 Sözleşmeye konu olan ürünler en az 2 yıl garantili olacaktır. Tüm ürünler TSE ve İSO belgeli olacaktır.

4. KABUL;

4.1 Kabul hastane teknisyenlerinin bulunduğu komisyon tarafından yapılacaktır. Kabul ve kontrol idari şartname, teknik şartname, sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

Yukarıda belirtilen mal alımıyla ilgili tüm uyuşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkili olacaktır.

Ozcan OĞUR
Sorumlu Teknisyen
Ozcan OĞUR
Teknik Servis Sorumlusu