



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR
ERYILMAZ DR. SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
20.11.2019 11:14 - 68917221 - 949 - E.1862



Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **2 KALEM MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **02.12.2019** tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır
Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MIKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	SOKAK ARMATÖRÜ 150 W	ADET	30		
2	AKKOR AMPUL 70 W	ADET	30		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-İmzalıdır.
Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47

Belgegeçer: 0472 312 54 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

met Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 7df1591b-ce3d-499a-b6ae-d5f2db89749b kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için: Serra KIRIÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

DOĞU BEYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVELET HASTANESİ ARMATÖR VE AYDINLATMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

MEK ANİK ÖZELLİKLER

- Korozyon ve aşınmalara dayanıklı, elektrostatik toz boya kaplı, yüksek ısılarda bile etkili ısı tahliyesi sağlayan alüminyum enjeksiyon gövdeli olmalıdır.
- IK08 darbe dayanımında gövde ve temperli camlı olmalıdır.
- Elektronik komponentlerin dış ortamdan etkilenmemesi için tasarlanmış , IP66 şartlarını sağlamak amacıyla temperli cam ile gövde arasına yerleştirilmiş ekstra koruma sağlayan silikon contalı olmalıdır.
- Alüminyum ekstrüzyon, korozyona karşı dayanımlı, paslanmaz çelik kapatma klipsi olmalıdır.
- Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması olmalıdır.
- 205 km/saat rüzgar hızına dayanacak gövde ve konsol tasarımı olmalıdır.
- Yatay ve dikey montaj seçeneklerine uygun 42-60 mm açılı ayarlanabilen giriş konsolu olmalıdır.
- Armatür boyutları a=616mm, b=330mm, c=124mm, d=338mm +/-%5 olmalıdır.

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

- Tedaş şartnamelerine uygun, armatüre müdahale etmek için kapak açıldığında enerjiyi otomatik olarak kesen, yüksek güvenlik sağlayan bıçaklı klemens kullanımı olmalıdır.
- Sabit akım çıkışlı yüksek verimliliğe sahip led sürücü bulunmalıdır.
- Şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit lümen çıkışı sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi ile birlikte kısa devre koruması ve termal koruma entegrasyonu özellikleri olan ısı iletkenliği yüksek alüminyum PCB olmalıdır.
- 5 KV yüksek gerilim koruması olmalıdır.

OPTİK ÖZELLİK

- Armatür çıkış gücü 150w +/-%5 ve armatürden çıkan lümen minimum 14400 olmalıdır.
- Armatür renk sıcaklığı 6500 Kelvin olmalıdır.
- LM80 ve TM21 standartlarına uygun minimum 50.000 saat üzerinde kullanım ömrüne sahip led olmalıdır.

Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Dr.Yaşar ERYILMAZ
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Teknik Birim Şefi
Hali İŞLEYEN



- Renksel geri verim indeksi (Ra)>70 olmalıdır.

İSTENİLEN SERTİFİKA-BELGE

- İlgili kurum veya kuruluş sertifikaları - İmalatçı katalog dökümanları
- ISO 9001 kalite sistem belgeleri
- Hizmet Yeterlilik Belgesi
- Teknik özellikleri, detay resimleri - Akredite laboratuvarдан alınacak tip deney raporları veya sertifikaları

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Yasar ERYILMAZ
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Teknik Birim Şefi
Halil İŞLEYEN