



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI  
ELEŞKİRT İLÇE DİH SATIN ALMA BİRİMİ  
02/12/2019 14:06 - 36472700-020-672



00107050360

Sayı : 124  
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /  
Dosya ID : 1367

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 04.12.2019 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK  
İdari Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	PVC YAPIŞTIRICI		20	Adet		
2	KÖPÜK SPREY		20	Adet		
3	LAVABO TAKIMLARI		4	Adet		
4	KOMOT (HASTA AYAKLI SEYYAR KLOZET)		2	Adet		
5	BATARYA TAKIMLARI		4	Adet		
6	REZERVUARLAR (BASMALI VE ÇEKMELE)		20	Adet		
7	MUSLUK KISA		15	Adet		
8	BATARYALAR		4	Adet		
9	KLOZET KAPAĞI		15	Adet		
10	KAPI KİLİDİ VE KOL AYNASI		20	Adet		
11	SLİKONLU VE SU BAZLI BOYALAR		2	Teneke		
12	FOTOSELLİ MUSLUK		2	Adet		
13	MUSLUK BAŞLIĞI		4	Adet		
14	FOTOSELLİ BATARYA		2	Adet		
<b>KDV Hariç Genel Toplam</b>						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden  
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ**  
**İNŞAAT VE SU MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1-ŞEFFAF SİLİKON YAPIŞTIRICI 280 GR / 20 Adet

1-Hızlı kuruma

2-Mükemmel sızdırmazlık

3-Yüksek esneklik

**4-Sararmaz**

**2-DOLGU KÖPÜĞÜ / 20 ADET**

2.1-Kullanıma hazır poliüretan köpük - Kapı, pencere, boru, çatlak ve deliklerin montajında, izolasyonunda, doldurulmasında ve yalıtımında. Kürleşmiş ürün kusursuz ısı ve ses yalıtımı sağlar. Köpük

**3-AYAKLI LAVABO 40X50 / 3 ADET**

3.1-Yaklaşık 55cm'lik orta armatür delikli standart ayaklı lavabo olmalıdır. 2.3 Beyaz renkte minelenmiş seramikten yapılmış olmalıdır.

3.2- Ayağıyla birlikte yerden yüksekliği yaklaşık olarak 81cm civarında olmalıdır.

**4-KLOZET TKM. / 2 ADET**

4.1-Alttan çıkışlı takım klozet ve ekipmanları olmalıdır.

4.2 Beyaz renkte minelenmiş seramik olmalıdır.

4.3 Boyutları yaklaşık olarak 69cmx36cm olmalıdır.

4.4- Ağırlığı yaklaşık olarak 20kg olmalıdır

**5-DUŞ VEYA BANYO BATARYASI TKM./ 4 ADET**

5.1 Sürgülü el duşu veya duvara monte duş ve banyo bataryası (mixeri) takımı olmalıdır.

5.2 Banyo mixeri krom kaplı pirinç malzemeden üretilmiş olmalıdır.

.3 Duşlar ve banyo mixeri duvara monte özellikte olmalıdır.

**6-REZERVUAR MUSLUĞU / 15 ADET**

6.1-Glp Ankastre Stop Valf 1/2 - 1/2 Yıldız Musluk/ batarya bağlantısı dahil.

**7-KISA MUSLUK / 15 ADET**

7.1-Pirinç üzeri krom kaplama ve 5 yıl garantilidir.

**8- FOTOSELLİ LAVABO BATARYASI /2 ADET**

8.1-Algılama Mesafesi Max.: 12 - 18cm

8.2-Çift su Girişlidir

8.3-Elektrik ile Çalışır

8.4-Kullanılan su derecesi: 1-45°

**9-LAVABO MUSLUK BATARYASI / 5 ADET**

9.1-Lavabo Bataryaları ; döner borulu, çıkış uzunluğu 160-185mm, çıkış ucu yüksekliği 100-120mm olacaktır.

9.2-Lavabo Bataryaları krom kaplı pirinç malzemeden olacaktır.

9.3-Lavabo Bataryaları sıcak – soğuk su ayarı tek kumandadan ayarlı olacaktır.

9.4-Bataryalar TSE EN 187 Standardında olacaktır.

9.5-Mutfak Bataryaları spiral dişli ve krom kaplı pirinç malzemeden olacaktır.

9.6-Mutfak bataryaları (mix.) sıcak – soğuk su ayarı tek kumandadan ayarlı olacaktır.

9.7-PVC borular organik ve inorganik asitlere ve alkalilere karşı dayanıklı olacaktır.

9.8-Tüm malzemeler TSE, ISO ve CE belgeli olacaktır

9.9-Tüm malzemeler depolama ve kullanım şekline uygun orijinal ambalajında olacaktır.

9.10Bütün malzemeler üretim hatalarına karşılık iki yıl firma garanti altında olacaktır



### 10-KLOZET KAPAĞI (Yavaş Kapanan Amortisörlü) 10 ADET

- 10-1-Beyaz plastik hammadde'den imal edilmiştir.
- 10-2-Alttan sıkmalı, Quick Fix plastik menteşelidir.
- 10.3-1267 gr ağırlığındadır.
- 10.4-Yerli üretimdir.

### 11-YALE KAPI KİLİDİ TKM/ 10 ADET

- 11.1-Gövde : Çelik Galvaniz kaplamalı.
- 11.2-Ayna ve Karşılık : Çelik
- 11.3-Sürgü : Zamak döküm. Pirinç kaplamalı. Tek turlu.
- 11.4-Mandal : Zamak döküm. Pirinç kaplamalı.
- 11.5-Yön : Çevrilebilir

### 12. Nobel Elmas Nikel Albrifin Yale Kapı Kolu - Saten 10 ADET

### 13-SU BAZLI İPEKSİ MAT (Parlak) TAM SİLİNEBİLEN İÇ CEPHA BOYASI-3 TENEKE

- 1-Plastik boyalar silikon esaslı, mat görünümlü, dekoratif iç uygulamalarına uygun olacaktır.
- 2-İç cephe boyası konvensiyel sıva, asbestli levhalar, prekast, tünel kalıp, brüt beton, eternit, alçıpan alçı sıva, saten alçı ahşap, sunta, gazbeton, tuğla, kağıt kaplama, boyalı zemin gibi yüzeylere ve her türlü bina yüzeyler üzerine uygulanabilen, kolay sürülebilir, renkleri solmaz, iyi örtücülük sağlayan, nefes alma özelliği olacaktır.
- 3-Uygulandığı yüzeylere mükemmel yapışma sağlayacak, özel içeriğinin su itici ve buhar geçirgen özelliği, boyanın silinebilirliğini artıracak özellikte olacaktır.
- 4-Özellikle rutubetli ortamlarda kabarmayı ve dökülmeyi önleyecek, fırça veya saten rulo ile uygulamalara uygun olacaktır.
- 5-Su ile inceltililebilecek kendi özelliği sayesinde nefes alabilecek, kokusuz olup çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecektir.
- 6-darece istenen ölçülerde ve bej renkte olacaktır.
- 7-Boyanın açılmamış ambalajı ve oda sıcaklığında saklama ömrü en az 1 yıl olacaktır. □
- 8-20 KG „lık teneke veya Plastik ambalaj içinde teslim edilecektir.
- 9- Boya 1. Kalite olacak.
- 10- Boya rengi Hastanemizde kullanılan renkle aynı olacaktır

### 13-Fotoselli Pisuvan Musluğu Sıva Üstü / 2 ADET



- 26.1-Ürün %100 Yerli üretim olacak.
- 26.2-Ürün TSE belgeli olmalıdır.
- 26.3-Pirinç üzeri krom kaplama olmalıdır
- 26.4-Ürün en az 5 yıl garantili olmalıdır

Not: Teknik şartnamemiz 2 sayfadan ibarettir.

Mehmet ARGUNAĞA  
Daimi İşçi /İnşaat