



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

Sayı :
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 1455

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH SATIN ALMA BİRİMİ
10/12/2019 14:51 - 36472700-941-692



00107707434

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 16.12.2019 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	DİZEL YAKIT / MOTORİN	EURODİZEL	2000	Litre		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Adres:MOLLASÜLEYMAN YOLU ÜZERİ NO :120 İSTİKLAL MAH.04600 ELEŞKİRT/AĞRI
Telefon: 04727114142 Faks: 04727114963
E-Posta: satinalmaeleskirdh@gmail.com Web:



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İLİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
BAŞHEKİMLİĞİ



2019- Yılı Resmi Araçlar ve Jeneratör için Akaryakıt (Motorin) Alımına İlişkin
Teknik Şartnamedir.

1- 2.000 (İKİBİN) LİTRE MOTORİN EURODİZEL

TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENEN DEĞER	TEST METODU
Yoğunluk (15 oC'de)	820 – 845 kg/m3	TS 1013EN ISO 3675
Parlama noktası	en az +55 oC	TS EN ISO 2719
Soğukta filtre tıkkama noktası (CFPP)		TS EN 116
Kış değeri (a)	en çok - 15 oC	
Yaz değeri (b)	en çok + 5 oC	
Damıtma 250 oC' de 350 oC' de 360 oC' de	en çok 65 (% hacim) en az 85 (% hacim) en çok 95 (% hacim)	TS 1232 EN ISO 3405
Kükürt	en çok 10 mg/kg.	TS EN ISO 20846, 20884
Viskozite(40 oC'de)	2.0 - 4.5 cst	TS 1451 EN ISO 3104
Setan indeksi(hesapla)	en az 46	TS EN ISO 4264
Setan Sayısı	en az 51	TS10317 ENISO5165 TSEN15195
Su	en çok 200(mg/kg)	TS 6147 EN ISO 12937

a) Hastanemiz yetkilileri gerekli gördüğü hallerde petrol ürünlerini, ücreti yüklenici firmaya ait olmak üzere Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. tarafından belirtilen standart özelliklere sahip olup olmadığının tespiti için laboratuvar tahlilleri yaptırıp rapor alabilecektir. Yapılan tahlil ücreti firma tarafından karşılanacaktır. Tahliller neticesinde akaryakıtın, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. tarafından belirtilen standart özellikleri taşımadığı tespit edilirse yüklenici ile yapılan sözleşme fes edilecektir.

b) Alınacak motorin TE EN 590+A1'den (uygulamada bulunan son şekli ile) belirtilen teknik özellikleri ihtiva edecektir.

c) Motorin TS 3082'de (uygulamada bulunan son şekliyle) belirtilen özellikleri ihtiva edecektir. İstekli "akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu" ise (EPDK) Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınmış teklif sahibinin akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belge verilmek zorundadır. İstekli firma bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise bayisi bulunduğu akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan alınmış ve teklif etmiş olduğu petrol ürünlerinin bayisi olduğunu gösteren yetki belgesi verilecektir.

d) Yüklenici firma, hastanemizce ihtiyaç duyulan motorin sevkiyatını aksattığı takdirde ihtiyaç duyulan ve alımı aksayan akaryakıt ürünlerini, hastanemiz başka bir yerden satın alır ve fatura bedelini yüklenici firmaya ödetir. Yüklenici firmaya, hastanemiz tarafından görevlendirilen yetkililer tarafından istenilen motorin ürününe ihtiyaç duyulması halinde yüklenici firma en geç bir saat içinde akaryakıt teminini sağlamak zorundadır.

e) İhaleye esas olan miktarı aşmamak kaydıyla mevsimsel şartlara göre daha az petrol ürünü alınması halinde yüklenici herhangi bir hak talep etmeyecektir.

f)Yüklenici firma yukarıda belirtilen 1(bir) kalem petrol ürününü hastanemizin ilgili yerlerine teslimi esnasında doğabilecek her türlü kaza ve yangına karşı tedbirleri almak zorundadır, meydana gelen maddi ve manevi zarar ve ziyanın giderilmesinden yüklenici firma sorumlu olacaktır.

2-TEKNİK ÖZELLİKLER VE İSTEKLER

2- Motorin aşağıda belirtilen teknik özelliklere uygun olacaktır. Motorine ait burada belirtilmeyen özellikler, TSE 3082 EN 590 standardına uygun olacaktır. Ayrıca TSE veya TÜPRAŞ motorin özelliklerinde bir değişiklik olması halinde en son yürürlükteki özelliklere uygun olacaktır. Yüklenicinin aracından alınacak motorini yüklenici İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü kanalı ile ulusal markalar ihtiva ettiğini belgeleyecektir. Aksi takdirde akaryakıt kabulü yapılmayacaktır

3-DİĞER HUSUSLAR

3-1-Bu teknik şartnamede hüküm bulunmayan hallerde ihale dokümanı, 4734 ve 4735 sayılı kanun hükümleri ve bunlara ilişkin Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından yayınlanan mevzuat ve hukuk kuralları geçerli olacaktır.

3-2-Taklif verecek firmaların ilçemiz belediye mücavir alanları içinde yetkili satış bayileri olmalıdır. Yetkili satış bayisi olmayan firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir.

3.3-Hastanemize ait Jeneratöre motorin sevk ve jeneratöre boşaltma işlemi firma elemanları tarafından Hastanemiz teknik personellerinin gözetiminde yapacaktırlar

21.11/2019

Engin UÇAR
Teknisyen



Cevdet KARASU
şoför



Fecri Fırat ÇELİK
Teknisyen

