



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 493  
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /  
Dosya ID : 1582

08.01.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 10.01.2020 saat: 15:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	İNFORM MARKA PYRAMİD DSP20 KW GÜÇ KAYNAĞINA UYUMLU SNPM KARTI	İNFORM MARKA PYRAMİD DSP20 KW GÜÇ KAYNAĞINA UYUMLU SNPM KARTI	2	Adet		
2	İNFORM MARKA PYRAMİD DSP20 KW GÜÇ KAYNAĞINA UYUMLU PARALELLEME KİTİ	İNFORM MARKA PYRAMİD DSP20 KW GÜÇ KAYNAĞINA UYUMLU PARALELLEME KİTİ	2	Adet		
<b>KDV Hariç Genel Toplam</b>						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden  
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Alım Kısmi Tekliflere Kapalıdır.

## SNMP ŞARTNAME

1. Networkten görüntüleme ve kontrol için kullanılmalıdır.
2. SNMP modül dahili yapıda olmalıdır.
3. Bağlantı ekipmanlar mevcut ups ile uyumlu olmalıdır.
4. Yazılımsal destek firma tarafından sağlayacaktır.
5. Sistem içerik özelliğinde sms, mail üzerinden bilgi gönderebilir olmalıdır.
6. SNMP kurulumdan itibaren 2 yıl garantili olmalıdır.
7. Kurulum, satın alması yapılan firma tarafından ücretsiz yapılıp devreye alınacaktır.
8. 2 adet 20 kva ups için kullanılacaktır.

Ömer YILMAZ  
Elli. Tekniker!  
e  
d

## UPS PARALELLEME KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Her iki cihazı bir birine senkronize çalıştırıyor olmalıdır.
2. Paralel cihazlar bu kart yardımıyla çıkış yüklerini ortak baradan besleyebilir ve senkronize hale gelmelidir.
3. Sistemde beklama görevi yaptırmalıdır.
4. Ups'lerden herhangi birisinin kapanması halinde beslediği yükü kesintisiz olarak diğer ups üzerine aktarmalıdır.
5. 2 adet 20 kva 3/3 ups'nin paralellemesinde kullanılmalıdır.
6. Paralleleme kitleri mevcut cihaz markasına uyumlu olup yazılımsal desteği firma vermelidir.
7. Paralleleme kiti dahili modül şeklinde olacaktır.
8. Kurulum satın alınan firma tarafından devreye alınacaktır.

Öneri: 4/1/12  
Elek. Tekniker:  
C 11 S