



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **2 ADET HAVA PERDESİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 22/01/2020 tarih ve saat 11:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MIKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	HAVA PERDESİ	ADET	2		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-İmzalıdır.
Hasan BALABAN
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden ccccd341f-cb80-499b-b1a1-56e12b49c48c kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için: Serra KIRIÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

HAVA PERDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 120 cm. genişliği, 210 cm. yüksekliği olan fotoselli kapı üzerine dizayn edilmiş hava perdesi alınacaktır.
- Hava perdesi elektrikli ısıtıcı olacaktır.
- Verilecek hava perdesinde, mevcut fotoselli kapılarla adaptasyonunun sağlanabilmesi için otomatik kapı sensörü olacaktır.
- Kapasitesi min. 3000m³/h. olacaktır.
- Takılacak hava perdesinin gürültü seviyesi 60 db. geçmeyecektir.
- Hava perdesinin ısıtıcı kapasitesi 6 / 12 / 18 kw. olacaktır.
- Hava perdesinin kanat yönleri ayarlanabilir olacaktır.
- Cihaz A sınıfı kalitede olacaktır.
- Kontrol kutusu hava perdesi ile birlikte verilecek ve üzerinde 3 kademesi ve fan ayarı olacaktır.
- Hava perdesinin uzunluğu min. 120 cm, yüksekliği ise max. 50 cm olacaktır.
- Yüklenici hava perdesinin montajı için gerekli konsol – kaide yapım ve elektrik bağlantısı gibi bütün işleri ilave ücret talep etmeksizin kendisi yapacak ve çalışır halde hastane yetkililerine teslim edecektir.
- Yüklenici Elektrik bağlantısı yaparken emniyet amaçlı sigorta takacaktır.
- En az 2 yıl garantili olacaktır.

Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt İlçe Devlet Hastanesi
İdari İşler Müdürlüğü Yardımcısı
Nazan ALTINBAŞ GÖKTÜRK