

SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

Talep Konusu ; Hizmet Alımı
Yapım İşi
Mal Alımı

x

Talep Eden Birim
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

Karar Tarihi
15.01.2020

Karar No
5

İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYONU KARARI

Bakanlığımız Strateji geliştirme Başkanlığının 28.05.2010 tarih ve 2010/37 No'lu Genelgesi gereğince oluşturulan İhtiyaç Tespit Komisyonumuz talepleri görüşmek üzere talepte bulunan birim sorumlusunun katılımıyla toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

İl Sağlık Müdürlüğü / Merkez Toplum Sağlığı Merkezine bağlı 1Nolu ASM Hizmet Binasının Hizmet elektrik kompanzasyon işi ve Patnos Değirmendüzü ASM biansının elektrik kondaktörü tminihizmet alım işinin 4734 Kanun'un 22/d maddesine göre alınması uygun görülmüştür.

SIRA NO	MAL / MALZEME / HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	KULLANILACAĞI YER
1	Kondaktör	Ad	1	Patnos
	Reaktif Güç Kontrol Rölesi	Ad.	1	Değirmendüzü ASM
	Batarya	Ad.	1	Ağrı Merkez 1 Nolu ASM Ağrı Merkez 1Nolu ASM

Söz konusu talebin 4734 sayılı Kanununun 22/d maddesi çerçevesinde yapılması uygun görülmüştür.

BAŞKAN
Dr. Feyzullah ÖZCAN
Kamu Hastaneler Hizmetleri Başkanı

ÜYE
Kamil KESKİOĞLU
Destek Hizmetleri.Başkanı

ÜYE
Op.Dr.Dilek Işık ALPTEKİN
Başkan Yard.

İhale Makamı

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

İşin Adı: AĞRI 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI KOMPANZASYON İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
1	723-401	400 V'a kadar, Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları (30 kVAr'a kadar)	kVAr		
Teknik Tarifi: Kondansatörleri, devreye sokup çıkaracağı kontaktörleri ve bu devrelere ait sigortaları, kumanda devresi sigortaları, kontaktörlere kumanda eden pako şalterleri, röle için gerekli akım trafosu dahil üç fazlı kompanzasyon bataryasının temini yerine montajı, işler halde teslimi. (Reaktif güç kontrol rölesi, termik ve manyetik koruyuculu şalter, pano bedeli hariçtir.) Ölçü birimi olarak kondansatörün seçilen gerilim değerindeki kVAr cinsinden güç değeri dikkate alınır.)					
2	723-518	En az 12 kademeli Reaktif Güç Kontrol Rölesi	Adet		
Teknik Tarifi: 1 Akım Trafolu 220V AC. Beslemeli, Otomatik C/k ayarlı değerlerini ölçebilen ve pano montajına uygun ebatlardaki cihazın işyerine temini projesine uygun montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.					

49



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Başkanlığı

Sayı : 89114257-752.01.02
Konu : Elektrik Arıza

T.C.
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE
(Merkezi Satın Alma Birimi)

İlgi : a) 12/11/2019 tarihli ve 51658671-929-3501 sayılı yazı.
b) 12/11/2019 tarihli ve 89114257-752.01.02-43 sayılı yazı.

İlgi a) eki incelendiğinde Ağrı Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (ASM)'ne ait elektrik panelinde reaktif kullanım sorunu bulunduğu anlaşılmakta olduğu Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ilgi b) ile iletilmişti. Aynı ekten 10.11.2019 tarihinde aşırı dolaplarında teknik arıza meydana geldiğinin de anlaşılmakta olduğu ilgili Müdürlüğe yine ilgi b) ile iletilmiştir. Yine aynı ekten 11.11.2019 tarihinde servis yetkilileri ile görüşüldüğünde buzdolaplarının anakartlarının yandığı ve bunun sebebinin düşük voltaj olabileceğinin belirtildiğinin anlaşılmakta olduğu da aynı Müdürlüğe yine ilgi b) ile iletilmiştir. Kış mevsimi başladığı için kalorifer kazanının da çalışmaya başladığı ve buna bağlı olarak söz konusu ASM'nin elektrik kullanım miktarının artmış olduğu ve dolaplar ile ilgili bu sorunun tekrarlamaya ihtimali olduğunun da aynı ekte belirtilmiş olduğu da ilgi b) ile söz konusu Müdürlüğe bildirilmiştir. İlgi a) ve ekleri ilgi b) yazımız eki ile Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmişti. İlgi a) ekinde söz konusu problemin ivedilikle çözülmesi istendiğinin anlaşılmış olduğu ilgili Müdürlüğe bildirilmiş; yerinde inceleme yapmak ve teknik şartname hazırlamak üzere elektrik ve/veya elektrik-elektronik mühendisi görevlendirmesi yapılması da ilgi b) ile yine aynı Müdürlükten talep edilmişti. İlgi yazılar ve ekleri yazımız ekinde Biriminize gönderilmektedir. İlgili Müdürlükten teslim alınmış gizli kapalı zarfta bataryalara ve reaktif güç kontrol rölesine ait teknik şartnameler, pirsantaj, tesisat metrajı, mahal listesi ve yaklaşık maliyet dosyası sunulmuş olduğu belirtilmiştir. Bahse konu bataryaların ve reaktif güç kontrol rölesinin satın alma iş ve işlemlerinin yazımız ekindeki gizli kapalı zarfta yer alan evraklar doğrultusunda Biriminizce ivedilikle gerçekleştirilmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize önemle rica ederim.

e-imzalıdır.
Uzm.Dr.Ufuk KURNAZ
İl Sağlık Müdürü

Ek:

- 1- İlgı a)
- 2- İlgı a) 1. Eki
- 3- İlgı a) 2.Eki
- 4- İlgı b)
- 5- Gizli Kapalı Zarf

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Hürriyet Mah. Dr. Yaşar Eryılmaz Cad. No:2 Kat:1 Klinik
Mühendislik Merkez/AĞRI

Telefon: Faks No: Yok- (Dahili : 119)

e-Posta: onurfikri.dag@saglik.gov.tr İnternet Adresi: onurfikri.dag@saglik.gov.tr

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 070c3da7-8b58-4ff8-a435-0e6af432c55d kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile 86c71bcb-1bd9-4660-bdcd-c8b98a0694d3 kodu ile erişebilirsiniz.

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 86c71bcb-1bd9-4660-bdcd-c8b98a0694d3 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için: Onur Fikri DAĞ

Mühendis

Telefon No: (0 472) 215 12 52

TESİSAT METRAJİ

İşin Adı: PATNOS DEĞİRMENDÜZÜ SAĞLIK MERKEZİ KONTAKTÖR İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

Sayfa 1 /

Sıra No	Poz No	Tanımı	MAHAL ADI	Başlık																Toplam	
			Birim																		
1	718-104	3x63 A'e kadar, Kuru tip koruyucusuz kontaktörler (TS - 3629) (TS EN 60947-4-1)	Adet	1																	1

A.

Değirmendüzü ASM

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: PATNOS DEĞİRMENDÜZÜ SAĞLIK MERKEZİ KONTAKTÖR İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

Sayfa 1 /

Sıra No	Poz No	Tanımı	MAHAL ADI															
			Birim	Başlık														
1	718-104	3x63 A'e kadar, Kuru tip koruyucusuz kontaktörler (TS - 3629) (TS EN 60947-4-1)	Adet	+														

✍

İhale Makamı

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

İşin Adı: PATNOS DEĞİRMENDÜZÜ SAĞLIK MERKEZİ KONTAKTÖR İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Persantaj (%)
1	718-104	3x63 A'e kadar, Kuru tip koruyucusuz kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Adet		
Teknik Tanımı: AC3 sınıfı, koruyucu röleleri bulunmayan ayrı kumanda düğmeleri ile kuru tip üç fazlı kontaktör temin ve montajı, yardımcı kontaklar her nevi malzeme ve işçilik dahil. Ölçü: Monte edilmiş kontaktör adedi sayılır.					