

İSTASYONLARDAKİ VE AMBULANSLARDAKİ YANGIN TÜPÜ SAYILARI

SIRA NO	ARAÇ PLAKASI	İSTASYON ADI	İSTASYONDAKİ TÜP SAYISI	ARAÇTAKİ TÜP SAYISI	DOLUM TARİHİ	SON KULLANMA TARİHİ
1	04 AB 140	Doğubeyazıt 112		2	2014	SON KULLANMA TARİHİ YOK
2	04 AB 141	Doğubeyazıt 112		2	2016	2018
3	04 DC 165	Doğubeyazıt 112		1	15.05.2015	SON KULLANMA TARİHİ YOK
4	04 DE 632	Doğubeyazıt 112		2	2016	SON KULLANMA TARİHİ YOK
5	04 AB 718	Doğubeyazıt 112	1	2	2015	2019
6	04 AP 528	Doğubeyazıt 112		YOK	YOK	YOK
7	04 DE 094	Doğubeyazıt (MAYIN)		1	DOLUM TARİHİ YOK	SON KULLANMA TARİHİ YOK
8	04 DE 883	Doğubeyazıt (MAYIN)		1	DOLUM TARİHİ YOK	SON KULLANMA TARİHİ YOK
9	04 AB 720	Diyadin 112		1	01.05.2016	01.10.2019
10	04 AG 430	Diyadin 112	1	1	01.05.2016	01.11.2012
11	04 DC 570	Diyadin 112		0	01.05.2016	SON KULLANMA TARİHİ YOK
12	04 AB 146	Taşlıçay 112	YOK	1	DOLUM TARİHİ YOK	01.09.2018
13	04 DE 657	Taşlıçay 112		2	DOLUM TARİHİ YOK	SON KULLANMA TARİHİ YOK
14	04 DE 884	Hamur 112	YOK	1	15.05.2016	SON KULLANMA TARİHİ YOK
15	04 DD 112	Hamur 112		1	DOLUM TARİHİ YOK	SON KULLANMA TARİHİ YOK
16	04 AB 143	Tutak 112		2	2017	2018
17	04 DE 095	Tutak 112	YOK	2	2017	2018
18	04 AD 442	Tutak 112		YOK	YOK	YOK
19	04 DE 882	Patnos 112		2	15.05.2016	01.09.2018
20	04 AB 145	Patnos 112		2	15.05.2016	01.09.2018
21	04 AB 705	Patnos 112	1		PERT	
22	04 AB 142	Patnos 112		2	15.05.2016	01.09.2018
23	04 DE 302	Patnos 112		1	15.05.2016	01.09.2018
24	04 AB 138	Patnos 112		2	15.05.2016	01.09.2018
25	04 DE 885	Eleşkirt 112	YOK	2	2015	2016
26	04 AB 139	Eleşkirt 112		2	2015	2018
27	04 AG 775	Şırnak Görevde			PERT	
28	04 AG 774	Merkez 1 Nolu ASHİ	YOK	1	DOUM TARİHİ YOK	2019
29	04 AG 155	Merkez 4 Nolu ASHİ	YOK	2	DOUM TARİHİ YOK	2019
30	04 AG 154	Merkez 5 Nolu ASHİ	YOK	2	2016	2020

*Kulübü*

*K. B. 2017*

31	04 AJ 336	Merkez 5 Nolu ASHI	YOK	2	2016	2020
32	04 AJ 337	Merkez 5 Nolu ASHI	YOK	2	2018	2020
33	04 AJ 338	Merkez 5 Nolu ASHI	YOK	YOK	YOK	YOK
34	04 AB 703	Merkez YEDEK	YOK	2	DOUM TARİHİ YOK	2019
35	04 AB 704	Merkez YEDEK	YOK	2	DOUM TARİHİ YOK	SON KULLANMA TARİHİ YOK
36	04 AB 719	Merkez 2 Nolu ASHI	1	1	DOUM TARİHİ YOK	SON KULLANMA TARİHİ YOK
37	04 DE 810	Merkez	YOK	YOK	YOK	YOK
38	04 AP 254	Merkez (UMKE)	YOK	YOK	YOK	YOK
39	04 DE 093	Merkez	YOK	1	DOUM TARİHİ YOK	SON KULLANMA TARİHİ YOK
40	KOMUTA KONTROL MERKEZİ		1	1	2017	2019

Ağrı 112 Baş Hekim  
 Ağrı 112 Perinatal Sorumlusu  
 Dr. Bedriye BAĞCI  
 Dip. No: 136933

Ağrı 112 Baş Hekim  
 Ağrı 112 Perinatal Sorumlusu  
 Dr. Bedriye BAĞCI  
 Dip. No: 136933

**KURU KİMYEVİ TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR**

**Agri İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 112 ASHİ birimlerine Alınacak Olan 2 ve 6 Litrelik Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpleri Aşağıdaki Hususlara Göre Alınacaktır.**

1-Teklif veren firmalar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu tutulan TS 11827 "Yangın Söndürme Cihazı arı-Satış ve/veya servis Hizmeti Veren İşyerleri İçin Genel Kurallar" standardı Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini kuruma verecektir.

2- Firmalar ISO 9001: 2008 Kalite Güvence Sistemine uygun üretim ve dolun yapacaklardır. ISO 9001: 2008 uygunluk belgesinin bir suretini kuruma teslim edecektir.

3- Yangın Söndürme tüplerinin içindeki toz ABC türü yangınlara karşı kesin etkili ve TS EN 615 (Yangından Koruma - Yangın Söndürücü Maddeler- Tozlar için Özellikler (Sınıf D tozlar Hariç) standartlarına uygun olacaktır. Mono amonyum fosfat oranı %90 dan az olmayacaktır.

4- Cihazlara 14-17 arası itici Azot Gazı (N) basılacaktır.

5- Yangın söndürme tüplerine ait test ücretleri ve ulaşım giderleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

6-Tozun Analiz Raporu ve Yangın Söndürme deneyi sonucu olumlu olduğu takdirde cihazlar kabul edilecektir.

7- Yangın söndürme deneyi için ihtiyaç duyulan benzin, yangın tavaşı vb. malzemeler firma tarafından temin edilecektir.

8- Yangın söndürme cihazlarının tetik tertibatları Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinin (97/23/AT) 4.maddesine uygun olan aşırı basınç tertibatlı tetikler ile değiştirilecektir.

9- Periyodik bakım sırasında; Firma tarafından basıncı düşen cihazlara basınç giden cihazlar tekrar alındıkları yerlerine konulacaktır. Bu işlemler için firmaya ücret talep edilmeyecektir.

10- Tüplerin üzerinde hangi yangınlarda kullanılacağı, kullanma talimatı ve kontrol çizelgesi olacaktır. 11- Periyodik kontrolü yapan firma yaptığı iş ve işlemleri belirten, bir tutanağı idareye teslim edecektir.

11-Yangın Söndürme Tüplerinin Montajı Yüklenici Firmaya ait olacaktır.

12- İhaleye girecek olan firmalar şartnameyi okuduklarını ve kabul ettiklerini belirterek kaseleyip imzalayacaklardır.

Benek ATILLA ÇELİK  
Kalite Birim Sorumlusu

Recep ATILLA  
Aret Birim Sorumlusu

Fuat GÖKÇE  
Makine Teknikeri

Dr. Keşer YILDIZ  
Başhekim

İSTASYONLARDAKİ VE AMBULANSLARDAKİ YANGIN TÜPÜ İHTİYAÇ LİSTESİ

SIRA NO	İSTASYON ADI	6 LİTRE	2 LİTRE	TÜP İÇİNDEKİ MADDE
1	Komuta Kontrol Merkezi	İhtiyaç Yok	İhtiyaç Yok	
2	Doğubeyazıt 112	İhtiyaç Yok	5	
3	Dişadin 112	İhtiyaç Yok	İhtiyaç Yok	
4	Taşlıcağ 112	İhtiyaç Yok	İhtiyaç Yok	
5	Hamur 112	2	3	
6	Tutak 112	İhtiyaç Yok	2	
7	Patnos 112	1	1	
8	Eleşkirt 112	İhtiyaç Yok	İhtiyaç Yok	ABC Tipi Kuru Kimyevi
9	Merkez 1 Nolu ASHİ	İhtiyaç Yok	İhtiyaç Yok	Toz İtici Gaz:N(AZOT)
10	Merkez 2 Nolu ASHİ	İhtiyaç Yok	1	
11	Merkez 3 Nolu ASHİ	İhtiyaç Yok	2	
12	Merkez 4 Nolu ASHİ	1	İhtiyaç Yok	
13	Merkez 5 Nolu ASHİ	1	2	
14	Merkez (PAJERO)	İhtiyaç Yok	2	
15	Merkez (UMKE)	İhtiyaç Yok	2	
16	Merkez (OBEZ)	İhtiyaç Yok	1	

Ağrı 112 Baş Hekimi  
Mevse YILDIZ  
Diy. Te. No: 0342 221 215

Dr. Mustafa AĞCI  
Ağrı 112 Paramedikal Sorumlusu  
Diy. Te. No: 0342 221 215