T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 629 18.03.2020
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : 2 Kalem Fancoil Motoru Alımı
Dosya Id : 2058

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 20.03.2020 saat: 16:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin							
S.No	**Malın/İşin Cinsi**	**Sut Kodu**	**UBB**	**Miktarı**	**Birimi**	**Fiyat**	**Tutar**
1	FANCOİL MOTORU 2.03OUF/450 V 220 V-50HZ 0.36A			7	Adet		
2	FANCOİL MOTORU 2.0-35UF/450V220V-50HZ0.5A			8	Adet		
						KDV Hariç Genel Toplam	

Adres:Atalay Cad. Erzurum Yolu Üzeri Otogar Karşısı AĞRI
Telefon: 04722156363 Faks: 04722153422
E-Posta: satinalma004@gmail.com Web:
İlgili Kişi : Elif YARIKAN - satinalma004@gmail.com

FANCOİL MOTORLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Üç kademeli çalışma özelliği olacak

2. Monofaze çalışmaya uygun olacak

3. TSE belgeli olacak

4. IP20 koruma sınıfı olacaktır.

5.830/min.devir olacaktır.

6.Çift yönlü milli olacaktır.

7.2.0-3ouf/ 450v olacaktır.

8.220V – 50 hz o 36 A olacaktır.

1.Üç kademeli çalışma özelliği olacak.

2.Monofaze çalışmaya uygun olacak

3.TSE belgeli olacak

4.IP20 koruma sınıfı olacaktır.

5.1070r /min. Devir olacaktır.

6.Çift yönlü milli olacaktır.

7.2.0-3. 5uf /450v olacaktır.

8.220V – 50 hz o.5 A olacaktır.

9.Talebi alan firmanın özellikle teknik birimden numune talebinde bulunması gerekmektedir.

10.2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.

Özcan OĞUR
Teknik Servis Sorumlusu