



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

27.04.2020

Sayı : 690
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : Kesicili Orta Gerilim Çıkış Hücresi Alımı
Dosya Id : 2211

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 29.04.2020 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	KESİCİLİ ORTA GERİLİM ÇIKIŞ HÜCRESİ			2	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı Devlet Hastanesi
KESİCİLİ ORTA GERİLİM ÇIKIŞ HÜCRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

1.1. Bu teknik şartname Ağrı Devlet Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de teknik özellikleri belirtilen 1 (BİR) adet Kesicili orta gerilim çıkış hücresi alım işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 2.1. Talep edilen Kesicili Orta gerilim çıkış hücresi, Ağrı devlet hastanesi için talep **Kesicili Giriş-Cıkış Fonksiyonel Birimi**
- 2.2. TEDAŞ-MYD/2000-036.C şartnamesine uyacaktır.
- 2.3. Standart fonksiyonel birim aşağıdaki teçhizattan oluşacaktır.
- 2.4. Baralar,
- 2.5. Ayırıcı,
- 2.6. Kesicinin kaynak tarafını kısa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayırıcısı,
- 2.7. Kesici,
- 2.8. - Kablo terminallerini kısa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayırıcısı,
- 2.9. - 3 (üç) adet Akım Transformatörü, (akım trafo değerleri, Aras edaş il müdürlüğünden öğrenilecektir.)
- 2.10. Kablo bağlantı düzeneği,
- 2.11. Gerilim Göstergesi ve Faz Sırası Kontrol Prizi,
- 2.12. Koruma Rölesi ve Yardımcı Röleler,
- 2.13. YG Hava yalıtımlı metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzeninin transformatör koruma fonksiyonel birimi olarak kullanılması halinde Sinyal Lamba Kutusu.
- 2.14. Termostat/higrostat kontrollü ısıtıcı.

3. GENEL HÜKÜMLER:

- 3.1 Ürünler en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır.
- 3.2 Muayene ve kabul, Muayene Kabul Komisyonunca yapılacaktır.
- 3.3 Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu araştırılacaktır.
- 3.4 Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.

Yukarıda belirtilen alımla ilgili tüm anlaşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkilidir.

Uzcan OĞUR
Teknik Servis Sorumlusu