



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 702
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : Yangın Çıkış Kapıları İçin Alarm Sistemi Kurulum ve Montaj İşİ
Dosya Id : 2245

05.05.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.05.2020 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUCAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satin Alinacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	HASTANEMİZDE BULUNAN YANGIN ÇIKIŞ KAPILARI İÇİN ALARM SİSTEMİ KURULUM VE MONTAJ İŞİ			100	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallerinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

YANGIN ÇIKIŞ KAPILARI ALARM KURULUM VE MONTAJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Alarm Paneli Teknik Özellikler

Kart üzerinde 8 Kablolü Zone Giriş
64 Kablolü Zone a Kadar Genişletilebilir
32 Kablosuz Zone a Kadar Genişletilebilir.
Kart Üzerinde 4 PGM Çıkışı PC 5204 ile 8e çıkarılabilir.
8 Adet Keypad bağlanıp Keypad Zone u kullanılabilir.
Tüm Keypad Modellerini Destekler
GSM/GPRS ve Network Desteği
8 Partition
500 Olay Hafıza
96 Kullanıcı Kodu

Şifre Paneli Teknik Özellikler

Modern ve Geniş Görünümlü Tuş Takımı
64 Zone Desteği
32 Kablosuz Zone ve 16 Adet Kumanda Desteği
Tüm DSC Paneller ile uyumlu
PGM yada Zone olarak kullanılacak Giriş / Çıkış Terminali
8 Partition Desteği
5 Programlanabilir Fonksiyon Tuşu
Montaj Kolaylaştırıcı Montaj Ayakları
Kablo Kanalı
AC Elektrik Bildirim Göstergesi

Kapı Manyetik Kontak Teknik Özelliği

Yerleşik Sabotaj Sivici
Modern ve Küçük Ebatlı Tasarım
Güvenli 433 Mhz Teknolojisi
Kahverengi Renk Alternatif
1 Adet Lityum Pil İle Çalışır

AKÜ

12 Volt 7 Amper
Yangın ve hırsız alarm panel aküsü

wireles çoklayıcı modül

- 900/433 MHz alıcıları kombinasyonu Multi-frekans desteği
- PC1616, PC1832 ve PC1864 PowerSeries kontrol panelleri ile uyumludur
- Artan kapsama için 4 adede kadar kablosuz alıcıyı bağlamak için kullanılabilir

• Kablosuz Dedektörler için Alıcı Modül

• TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kablosuz Dedektörler için Alıcı Modül
32 Adet kablosuz dedektör
16 adet kablosuz kumanda destekler
bütün kablosuz dedektörler 24 saat süresince kontrol edilir.
RF 5132 433 Mhz bütün power series kontrol panelleri ile uyumludur.

• LIYY 6x0.22 mm² Sinyal Kontrol Kablosunun Yapısı:

- İletken : EN 60228 SINIF-5 BÜKÜLÜ ELEKTROLİTİK TAVLI BAKIR
- Yalıtım : PVC KOMPAUND
- Yalıtım Renk : DIN 47100
- Büküm : UYGUN ADIMDA KATLAR HALİNDE
- Ayırıcı Bant : PES BANT

Hakan Zülkuf ARSARAN
Sivil Savunma Dairesi

Mutafa YILDIZIM
İleri ve Orta Sınıf İstih. Med. Yrd.

Kılıf : PVC KOMPAUND

Kılıf Rengi : GRİ

- **4 Butonlu Uzaktan Kumanda**
 - WS 4939 433 Mhz
 - Kablosuz Anahtar
 - 4 Programlanabilir Tuş
 - Uzun Ömürlü Lityum Pil
 - Değiştirilebilir Tuş Takımı
 - Su Geçirmez Yapı

Trafo					
GÜÇ [W]	ÇIKIŞ VOLTAJI	ÇIKIŞ AKIMI	KASA TİPİ	ÖLÇÜLER [mm]	
	35W	16.0 Vac	2.0 Aac	Pano Tipi	96x60x68

- **Kurulum Montaj**
 - Teklifte bulunan firma kurulum montaj işlemini ve test yapıp teslim edecektir.
 - 2 yıl garantili olacaktır.
 - Sistem arızası firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.

Hon. Zülküf ARSLAN

Sivil Savunma Demarı

Mustafa YILDIRIM

İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.