



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

22.05.2020

Sayı : 719
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : Salon Tipi Klima Alımı
Dosya Id : 2303

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.05.2020 saat: 12:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	SALON TİPİ KLİMA			1	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satın Almanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı Devlet Hastanesi

**MORG BİRİMİ SALON TİPİ KLİMA ALIM VE MONTAJ İŞİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

1. KONU


1.1. Bu teknik şartname Ağrı Devlet Hastanesi Morg birimi'nin ihtiyacı olan madde 2'de teknik özellikleri belirtilen 1 (bir) adet 48000 BTU Salon tipi klima alım ve montaj işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 2.1. Talep edilen Klima 48000 BTU gücünde olacaktır. Talep edilen klima Ağrı devlet hastanesi morg birimine takılacaktır.
- 2.2. **Bahse konu klimanın nakliye, montaj ve tüm elektrik ve atık su tesisatı, işi alan firma tarafından yapılacaktır.**
- 2.3. Klimanın montajının ve Elektrik- Atık su tesisatının güzergahları Hastane teknisyenlerinde öğrenilecektir.
- 2.4. Talep edilen klimanın teknik özellikleri sayfa 4 (dört) teki çizelgeye uygun olmak zorundadır.
- 2.5. Klima, 1. Sınıf kalitede ve İSO-TSE belgeli olmak zorundadır.
- 2.6. **İlk çalıştırma ve garanti;**
Cihazların ilk çalıştırılması veya devreye alınması yüklenici firmaya aittir.
Cihazlar işletmeye alındıktan sonra;
•3 yıl cihaz,
•5 yıl kompresör,
•10 yıl yedek parça garantisi ve temini sağlanacaktır.
Yüklenici firma tarafından cihazların garanti süreleri belirtilecektir. Bu garanti süresi içerisinde cihazların oluşabilecek arızaların tamiri yüklenici firma garantisi altında olacaktır. Garanti süresince arızalarda kullanılacak her türlü parça yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

3. GENEL HÜKÜMLER:

- 3.1 Muayene ve kabul, Muayene Kabul Komisyonunca yapılacaktır.
- 3.2 Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu araştırılacaktır.
- 3.3 Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
Yukarıda belirtilen alımla ilgili tüm anlaşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkilidir.


Ozkan OGUR
Teknik Servis Sorumlusu

Besleme		—	Dış Üniteden
Güç Kaynağı	Faz/Gerilim/Frekans	FV/Hz	3/380~415/50
	Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	adet x mm ²	5x4,0
	Soğutma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)	BTU/h	10.236-42.000-44.356
	Soğutma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)	W	3.000-12.000-13.000
	Isıtma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)	BTU/h	11.601-46.403-47.768
	Isıtma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)	W	3.400-13.600-14.000
	Soğutma Enerji Tüketimi (Min.-Nominal-Maks.)	kW	0,66-4-5,4
	Isıtma Enerji Tüketimi (Min.-Nominal-Maks.)	kW	0,7-4,2-4,4
	Nominal Akım (Soğutma / Isıtma)	A	6/6,50
	EER	W/W	3
	COP	W/W	3,24
	SEER	—	5,10
	SCOP (Ortalama)	—	3,80
	Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma)	—	A / A
İç Ünite	Hava Debisi	m ³ /h	1.850/1.800/1.700/1.530
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	52/50/48/45
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	63/61/58/56
	Net Ölçüleri (G×Y×D)	mm	580/1.870/400
	Net Ağırlık	kg	58
	Model Kodu	—	GVH48AH-M3DNA5A/O
	D.Ü. Hava Debisi	m ³ /h	2.000
	Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	18~43
	Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-15~24
	Dış Ünite	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)
Ses Güç Seviyesi		dB (A)	70
Net Ölçüleri (G×Y×D)		mm	1.107X1.100X440
Net Ağırlık		kg	94
Soğutkan Türü		—	R410A
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı		kg	3,5
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti		adet x mm ²	4x2,5
Ara Tesisat	Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu	m	5
	Ek Soğutkan Miktarı	gr/m	50
	Bakır Boru Çapı (Sıvı)	mm (inch)	Φ9,52 (3/8")
	Bakır Boru Çapı (Gaz)	mm (inch)	Φ15,88 (5/8")
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı	m	10