T.C
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Talep Konusu ;			Talep Eden Birim	Karar Tarihi	Karar No
	Hizmet Alımı				
	Yapım İşi		Ağrı Devlet Hastanesi	24/06/2020	523
	Mal Alımı	X			

İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYONU KARARI

Bakanlığımız Strateji geliştirme Başkanlığının 28.05.2010 tarih ve 2010/37 No'lu Genelgeleri gereğince oluşturulan İhtiyaç Tespit Komisyonumuz talepleri görüşmek üzere talepte bulunan birim sorumlusunun katılımıyla toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Hastanemizde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda yazılan 3 [üç] kalem hizmetin temin edilmesi uygun görülmüştür.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR
1	BUZDOLABI (PCR LABORATUVARI İÇİN)	ADET	3
2	DUVAR TİPİ 12000 BTU İNVERTER SPLİT KLİMA (PCR LABORATUVARI İÇİN)	ADET	3
3	SALON TİPİ KLİMA 48000 BTU (MORG İÇİN)	ADET	1

Söz konusu talebin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Hükümlerince temin edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

BAŞKAN
Op. Dr. Kamuran TUTUŞ
Başhekim Yard.

ÜYE
Cenap IŞIK
İdari ve Mali İşl. Mdr. Yard.

ÜYE
Uz. Dr. Mesut BULUT
Mikrobiyoloji Uzmanı

ÜYE
Doğan ALPASLAN
T.K.K.Y.

ÜYE
Bahattin KAYMAZ
Morg Personeli

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden f9516b27-fd16-4ef2-8fa0-cb53e9ec8102 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ACİL
DOĞRUDAN TEMİN

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : -

Talep Tarihi : 19.06.2020

AĞRI DEVLET HASTANESİ
(SATINALMA BİRİMİ)
SATINALMA TALEP FORMU TÜKETİM / DEMİRBAŞ TALEPLERİ

Sağlık Tesisimiz ..**Pcr Laboratuvarı**. Biriminin aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyacı bulunmaktadır. İlgili malzemenin ihtiyaç olduğunu dair tutanak ve malzemenin şartnamesi ektedir.

Gereğini arz ederim.

Talep Eden
Adı ve Soyadı

Uzm. Dr. Mesut BULUT
Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip.No:119339
Ağrı Devlet Hastanesi

Tıbbî Sarf Deposu Sorumlusu yoktur imzası

Demirbaş Depo Sorumlusu yoktur imzası

Doğan ALPASLAN
Taşınır Kayıt ve ... Yetkilisi
Ağrı D... anesi

Biyomedikal Deposu Sorumlusu yoktur imzası

Ambar Sorumlusu yoktur imzası

(Yoktur imzalarını talepte bulunanın imzalatması gerekmektedir. İmzalar eksik evrak teslim alınmayacak ve işleme alınmayacaktır. Bu evrak Satınalma Birimine teslim edilecektir)

S.NO.	MALZEME KODU	MALZEME CİNSİ	MİKTARI	BİRİMİ	ÖZELLİKLERİ
1		Buzdolabı	3	Adet	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

AĞRI DEVLET HASTANESİ - AĞRI DEVLET HASTANESİ GELEN GİDEN EVRAK KAYIT BİRİMİ
19/06/2020 12:03 - 57212153-000-3384
00119484994

Adres : AĞRI
Ağsayfası : www.agridh.gov.tr **E-posta :** agridhs4@saglik.gov.tr
Verilecek cevaplara şube ve sayısının bildirilmesi
Telefon : (0 472) 215 10 56
Belgegeçer : (0 472) 215 34 22

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden f9516b27-fd16-4ef2-8fa0-cb53e9ec8102 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Buzdolabı Teknik Şartnamesi

1. Ürün Dondurucu bölümü Üstte olmalıdır.
2. Toplam Brüt Hacim en az 500 L olmalıdır.
3. Ürün çift Kapılı tipte olmalıdır.
4. Aydınlatma Tipi LED olmalıdır.
5. Kapı Açık Alarmı bulunmalıdır.
6. Dondurucu Bölme Net Hacmi minimum 100 L olmalıdır.
7. Ürün boyutları en fazla Yükseklik 200 cmx Derinlik 80 cm x Genişlik 80 cm olmalıdır.
8. Soğutma Sistemi No Frost olmalıdır.
9. Soğutucu bölme fanı bulunmalıdır.
10. Enerji Sınıfı en az A++ olmalıdır.
11. Cihaz her türlü üretim hatasına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
12. Ürün bakım onarım işlemleri garanti süresince ihaleyi alan firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.
13. Ürün sıfır (Kullanılmamış) olmalıdır.
14. Ürünün nakliye ve kurulum işlemleri (Elektrik tesisatı, yerleştirme) ihaleyi alan firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.
15. Laboratuvarın taşınması durumunda garanti süresince nakliye ve taşınma işlemleri ihaleyi alan firma tarafından yapılacaktır.
16. Üç (3) adet buzdolabı alınacaktır.
17. Bu şartname bir (1) sayfadır.

19.06.2020

Uzm.Dr. Mesut BULUT
Mikrobiyoloji Uzmanı
Diş No: 149339
Ağrı Devlet Hastanesi

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden f9516b27-fd16-4ef2-8fa0-cb53e9ec8102 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : -

Talep Tarihi :22/06/2020

AĞRI DEVLET HASTANESİ
(SATINALMA BİRİMİ)
SATINALMA TALEP FORMU TÜKETİM / DEMİRBAŞ TALEPLERİ

Sağlık Tesisimiz **Pcr Laboratuvarı** Biriminin aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyacı bulunmaktadır. İlgili malzemenin ihtiyaç olduğunu dair tutanak ve malzemenin şartnamesi ektedir.

Gereğini arz ederim.

Talep Eden
Adı ve Soyadı

Tıbbî Sarf Deposu Sorumlusu yoktur imzası

Demirbaş Depo Sorumlusu yoktur imzası

Biyomedikal Deposu Sorumlusu yoktur imzası

Ambar Sorumlusu yoktur imzası

(Yoktur imzalarını talepte bulunanın imzalatması gerekmektedir. İmzalar eksik evrak teslim alınmayacak ve işleme alınmayacaktır. Bu evrak Satınalma Birimine teslim edilecektir)

S.NO.	MALZEME KODU	MALZEME CİNSİ	MİKTARI	BİRİMİ	ÖZELLİKLERİ
1		Duvar Tipi 12000 btu İnverter Split Klima	3	Adet	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GELEN GİDEN EVRAK KAYIT BİRİMİ
23/06/2020 10:55 - 57212153-000-3456

Adres : AĞRI
Ağsayfası : www.agridh.gov.tr **E-posta :** agridhs4@saglik.gov.tr
Verilecek cevaplara şube ve sayısının bildirilmesi
Telefon : (0 472) 215 10 56
Belgegeçer : (0 472) 215 34 22

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden f9516b27-fd16-4ef2-8fa0-cb53e9ec8102 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

DUVAR TİPİ İNVERTER SPLİT KLİMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ (3 ADET)

1. Cihaz ; (TS 7936 EN 60335-2-40,TS EN 814-3, TS EN 14511-4) standartlarında olacaktır.
2. İnverterli kompresör olacaktır.
3. Cihazlar en az 12000 BTU soğutma ve ısıtma kapasitesinde olmalıdır.
4. Basınç dengeleme tertibatı bulunmalıdır.
5. Alçak/yüksek voltaja karşı koruma tertibatlı olmalıdır.
6. Isıtma soğutmanın yanı sıra ortam sıcaklığını değiştirmeden nem alma özelliği olmalıdır.
7. Ortamdaki tozları tutan, kolaylıkla sökülüp takılabilen ve temizlenebilen anti-bakteriyel filtreli olmalıdır.
8. Yönlendirme aşağı/yukarı ve sağa sola otomatik hareket edebilmelidir.
9. İç ve dış ünitelerin buzlamasını önleyen tertibata sahip olmalıdır.
10. Kompresör; inverter tahrikli Scroll tip olacaktır.
11. İstenilen sıcaklığın ve çalışma ile ilgili fonksiyonların ayarlanabildiği ve görülebildiği LCD ekranlı uzaktan kumandalı olmalıdır.
12. Klima monte edilmiş ve çalışır şekilde teslim edilmelidir.
13. Klima dağıtıcısı veya üreticisi tarafından hazırlanmış, şartnamede belirtilen özelliklerin bulunduğu orijinal kataloğu olmalıdır.
14. Ağrı Devlet Hastanesi Pcr Laboratuvarına takılacak klima, istenilen mahalde cihazlarda bulunması zorunlu tüm aksesuarlar ile birlikte yüklenici tarafından kurulacak, cihazdan istenilen bütün fonksiyonları sağlar şekilde ve çalıştırılarak teslim edilecektir.
15. Cihaz 7/24 çalışabilmelidir. Dış ünite çalışma sıcaklığı (-25) - (+50) santigrat derece arasında olmalıdır.
16. Soğutma gazı R410 A veya muadili olmalıdır.
17. Güç beslemesi 220 V ,50 hz olmalıdır.
18. Cihaz en az A sınıfı olmalıdır
19. İşletmeye alındıktan sonra en az 2 yıl cihaz garantisi ve temini sağlanmalıdır.

KLİMA MONTAJI:

1. Birime takılacak klimanın iç ünitesi birimdeki en uygun duvara homojen hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde takılacaktır.
2. Dış ünitesi ise mekana en yakın mesafede ve dış ortamda olacak şekilde takılmalıdır.
3. İç-dış ünite arası bakır boru ve kabloları, kablo kanalı içerisinden götürülmeli ve klimanın sorunsuz çalışabilmesi için teknik kurallara uygun olmalıdır.
4. Klimanın takılacağı (iç ve dış ünite, üniteler arası bakır borulama, drenaj hattı, elektrik hattı , sigorta, dış ünite askı aparatları vs.) yüklenici firma tarafından ücretsiz tedarik edilecektir.
5. Montaj dahil ek bedel talep edemez.
6. İç ünite drenaj hattının ucu açıkta bırakılmayacak ve uygun bir gidere bağlanacaktır.
7. Klimanın çalışabilmesi için gerekli olan elektrik hattı, teknik servis yüklenici firma tarafından ücretsiz verilecektir.
8. Garanti süresince cihazın taşınması talep edilirse yüklenici firma bu süre zarfında cihaz taşınmasını ücretsiz sağlayacaktır.
9. Bu şartname bir (1) sayfadır.

Uz. Dr. Mesut ÜLLÜ
Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. No: 118533
Ağrı Devlet Hastanesi

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden f9516b27-fd16-4ef2-8fa0-cb53e9ec8102 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : -

Talep Tarihi : 04/05/2020

AĞRI DEVLET HASTANESİ
(SATINALMA BİRİMİ)
SATINALMA TALEP FORMU TÜKETİM / DEMİRBAŞ TALEPLERİ

Sağlık Tesisimiz hastane morg birimi için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyacı bulunmaktadır. İlgili malzemenin ihtiyaç olduğunu dair tutanak ve malzemenin şartnamesi ektedir.

Gereğini arz ederim.

Talep Eden
Adı ve Soyadı
Özcan OĞUR

Tıbbî Sarf Deposu Sorumlusu yoktur imzası

Demirbaş Depo Sorumlusu yoktur imzası

Biyomedikal Deposu Sorumlusu yoktur imzası

Ambar Sorumlusu yoktur imzası

Doğan ALPASLAN
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Ağrı Devlet Hastanesi

(Yoktur imzalarını talepte bulunanın imzalatması gerekmektedir. İmzalar eksik evrak teslim alınmayacak ve işleme alınmayacaktır. Bu evrak Satınalma Birimine teslim edilecektir)

S.NO.	KOD	MALZEME CİNSİ	MİKTARI	BİRİMİ	ÖZELLİKLERİ
1		48000 BTU salon tipi klima	1	Adet	Montaj dahil
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Adres : Fırat Mah.Tedaş Yanı AĞRI
Telefon : (0 472) 215 10 56
Ağsayfası : www.agridh.gov.tr **E-posta** : agridhs4@saglik.gov.tr
Belgegeçer : (0 472) 215 34 22
Verilecek cevaplara şube ve sayısının bildirilmesi

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden f9516b27-fd16-4ef2-8fa0-cb53e9ec8102 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı Devlet Hastanesi

MORG BİRİMİ SALON TİPİ KLİMA ALIM VE MONTAJ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

1.1. Bu teknik şartname Ağrı Devlet Hastanesi Morg birimi'nin ihtiyacı olan madde 2'de teknik özellikleri belirtilen 1 (bir) adet 48000 BTU Salon tipi klima alım ve montaj işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

2.1. Talep edilen Klima 48000 BTU gücünde olacaktır. Talep edilen kima Ağrı devlet hastanesi morg birimine takılacaktır.

2.2. **Bahse konu klimanın nakliye, montaj ve tüm elektrik ve atık su tesisatı, işi alan firma tarafından yapılacaktır.**

2.3. Klimanın montajının ve Elektrik- Atık su tesisatının güzergahları Hastane teknisyenlerinde öğrenilecektir.

2.4. Talep edilen klimanın teknik özellikleri sayfa 4 (dört) teki çizelgeye uygun olmak zorundadır.

2.5. Klima, 1. Sınıf kalitede ve İSO-TSE belgeli olmak zorundadır.

2.6. **İlk çalıştırma ve garanti;**

Cihazların ilk çalıştırılması veya devreye alınması yüklenici firmaya aittir.
Cihazlar işletmeye alındıktan sonra;
- 3 yıl cihaz,
- 5 yıl kompresör,
- 10 yıl yedek parça garantisi ve temini sağlanacaktır.

Yüklenici firma tarafından cihazların garanti süreleri belirtilecektir. Bu garanti süresi içerisinde cihazların oluşabilecek arızaların tamiri yüklenici firma garantisi altında olacaktır. Garanti süresince arızalarda kullanılacak her türlü parça yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

3. GENEL HÜKÜMLER:

3.1 Muayene ve kabul, Muayene Kabul Komisyonunca yapılacaktır.

3.2 Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu araştırılacaktır.

3.3 Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.

Yukarıda belirtilen alımla ilgili tüm anlaşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkilidir.

Özgan OĞUR
Teknik Servis Sorumlusu

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden f9516b27-fd16-4ef2-8fa0-cb53e9ec8102 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Güç Kaynağı	Besleme	—	Dış Üniteden
	Faz/Gerilim/Frekans	F/V/Hz	3/380~415/50
	Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	adet x mm²	5×4,0
	Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)	BTU/h	10.236-42.000-44.356
	Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)	W	3.000-12.000-13.000
	Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)	BTU/h	11.601-46.403-47.768
	Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.)	W	3.400-13.600-14.000
	Soğutma Enerji Tüketimi (Min. ~Nominal~Maks.)	kW	0,66-4-5,4
	Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.)	kW	0,7-4,2-4,4
	Nominal Akım (Soğutma / Isıtma)	A	6/6,50
	EER	W/W	3
	COP	W/W	3,24
	SEER	—	5,10
	SCOP (Ortalama)	—	3,80
	Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma)	—	A / A
İç Ünite	Hava Debisi	m³/h	1.850/1.800/1.700/1.530
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	52/50/48/45
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	63/61/58/56
	Net Ölçüleri (G×Y×D)	mm	580/1.870/400
	Net Ağırlık	kg	58
	Model Kodu	—	GVH48AH-M3DNA5A/O
Dış Ünite	D.Ü. Hava Debisi	m³/h	2.000
	Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	18~43
	Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-15~24
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	63
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	70
	Net Ölçüleri (G×Y×D)	mm	1.107X1.100X440
	Net Ağırlık	kg	94
	Soğutkan Türü	—	R410A
	Şarj Edilen Soğutkan Miktarı	kg	3,5
Ara Tesisat	Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	adet x mm²	4×2,5
	Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu	m	5
	Ek Soğutkan Miktarı	gr/m	50
	Bakır Boru Çapı (Sıvı)	mm (inch)	Φ9.52 (3/8")
	Bakır Boru Çapı (Gaz)	mm (inch)	Φ15,88 (5/8")
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı	m	10

UĞUR
Teknik Servis Sorumlusu

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden f9516b27-fd16-4ef2-8fa0-cb53e9ec8102 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

TUTANAKTIR

Ağrı Devlet Hastanesi Morg birimi aşırı ısındığından dolayı, Morg dolapları sürekli arıza vermektedir. Mevcut sorunun çözümü için 1 (bir) adet salon tipi klimaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Bahse konu Klimaya ait lüzum müzakeresi ve teknik şartnamesi ek'tedir.

İş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır. 04/05/2020

Bahattin KAYMAZ	Haşim DURSUN	Özcan OĞUR
Morg Personeli	Morg Personeli	Sorumlu Teknisyen



Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden f9516b27-fd16-4ef2-8fa0-cb53e9ec8102 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.