



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 54592530-211/.....

10.08.2020

Konu : Fiyat Teklifi

İşin Adı : HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN KLİMA FREKANS KONVEKTÖRÜ ALIM İŞİ

Dosya Id : 2626

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.08.2020 saat: 14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA  
İdari ve Mali İşler Müdürü

| Satın Alınacak Malın/ İşin    |                                 |          |     |         |        | KDV Hariç Teklif |       |
|-------------------------------|---------------------------------|----------|-----|---------|--------|------------------|-------|
| S.No                          | Malın/İşin Cinsi                | Sut Kodu | UBB | Miktarı | Birimi | Fiyat            | Tutar |
| 1                             | KONVERTÖR FREKANS<br>KONVERTÖRÜ |          |     | 1       | Adet   |                  |       |
| <b>KDV Hariç Genel Toplam</b> |                                 |          |     |         |        |                  |       |

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler sipariştten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## FREKANS KONVERTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Giriş voltajı 380-480 +10% -10% 12.8A 47-63 Hz olmalıdır.
2. Çıkış voltajı 12.8A 0-150 Hz olmalıdır.
3. Motor gücü 4.0kW (5Hp, giriş >440) olmalıdır.
4. IP20 koruma sınıfında olmalıdır.
5. -10 +40 derece çalışma sıcaklığı olmalıdır.
6. TSE belgeli olmalıdır.
7. Mevcut çalışan sisteme uyumlu olmalıdır.

Erkon İLGEN

