



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **TIBBİ GAZ PRİZİ (O2) 1 KALEM MALZEME ALIMI İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **24/08/2020** tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	TIBBİ GAZ PRİZİ (O2)	ADET	10		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-İmzalıdır.
Mehmet ALACA
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı yolu üzeri 5.km

Telefon: Faks No: 04723125447

e-Posta: gov.tr İnternet Adresi:

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 4df182e9-4457-4e6a-bf89-a8c6aa116b46 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için: Anıl BİNTEPE

SAĞLIK TEKNİKERİ

Telefon No: (0 472) 312 60 47

MEDİKAL OKSİJEN PRİZLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Medikal gaz prizleri sadece kendisine ait medikal gaz fişleriyle çalışacak şekilde her bir gaza ait farklılaşmış olarak, DIN EN 737/1 'e göre imal edilmiş olmalıdır.
2. Gaz prizleri hastanemizde kullanılmakta olan medikal gaz prizlerinin ölçülerine uygun özellikte olmalıdır. Değişim yapmak gerektiğinde mevcut priz sökülüp yeni priz ayrıca bir işlem yapılmaksızın rahatlıkla takılabilir olmalıdır.
3. Teklif veren firmalar talep etmeleri halinde mevcut priz görseli ve ölçüleri paylaşılacaktır.
4. Prizler iki parçadan oluşmalıdır. İlk montaj parçası, pnömatik hortum girişine uygun olmalıdır. İkinci montaj parçası olan üst kısım ilk montaj parçasına 2 adet alyan vida ile tespitlenmelidir. Sızdırmazlık parçaları ikinci montaj parçasında kullanılmış olmalıdır.
5. İlk montaj parçası piring malzemenen üretilmiş olmalıdır. İkinci montaj parçasının prob yuvası ve ilk montaj parçasına vidalanmış kısımları kromajlı piring malzeme olmalıdır. Prob yuvasının çevresinde firma adı ve temsil ettiği gaz ismi yazılı olan dairesel bir çerçeve olmalıdır.
6. Prizler BS 5682 normlarına uygun olmalı, ön kısmında beynelmilel gaz rengi ve temsil ettiği gaz ismi yazılı olmalıdır.
7. Medikal gaz prizleri CE Belgeli olmalıdır.
8. Teklif veren firmaların Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Belgesi olmalıdır.
9. Teklif veren firmaların TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.

Özür
ÖZBAY
Alk. tek
Özür