



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 54592530-211/.....

15.10.2020

Konu : Fiyat Teklifi

İşin Adı : HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN NALBUR HIRDAVAT MALZEMESİ ALIM İŞİ

Dosya Id : 2964

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 19.10.2020 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satin Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	LED AMPULLER LED PANEL AMPUL 54W SIVA ALTI 60X60 LED PANEL			200	Adet		
2	ARMATÜRLER 60X60 LED ARMATÜR DRIVER			100	Adet		
3	SIVA ÜSTÜ ARMATÜR SENSÖRLÜ SIVA ÜSTÜ LED ARMATÜR			150	Adet		
4	LAVABO SIFONLARI LAVABO SIFONU			50	Adet		
5	İZOLE BANT İZOLE BANT			50	Adet		
6	LED AMPULLER TASARRUFLU EKO AMPUL			60	Adet		
7	STARTERLER STARTER S2			200	Adet		
8	KAPI KİLİTLERİ BAREL			50	Adet		
9	KAPI KOLU SİLİNDİRLİ KAPI KOLU			20	Adet		
10	SİLİNDİR KİLİTLER SİLİNDİRLİ KAPI KİLİTİ			30	Adet		
11	TEKLİ AMPUL FLORESAN AMPUL			200	Adet		
12	LAVABA MİX BATARYA AÇ KAPA MİX LAVABO BATARYASI			50	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

54W LED PANEL (60X60)

Lümen Verimliliği	: 85 lm / W – 79.5 lm / W
Renk Sıcaklığı	: 6400 K - 3200 K
Işık Akısı (Anma)	: 3400 lm – 3180 lm
Renksel Geriverim İndeksi	: 80
Nominal Güç	: 54 W
Anma Gücü	: 54 W
Güç Faktörü (Nominal)	: 0.90
Ürün Ölçüleri	: Ø 595 x 30 mm
Cıva Miktarı	: Cıva İçermez
Ürün Ömrü (Nominal)	: 25.000 sa
Ürün Ömrü (Anma)	: 25.000 sa
Işık Açısı	: 180°
Işık Akısı (Nominal)	: 3400 lm – 3180 lm
N.K.Ö.S.L.Süreklilik Faktörü	: % 70
Frekans	: 50-60 Hz
Beyan Akımı	: 600 mA
Çalışma Sıcaklığı	: -10 °C ~ +45 °C

TSE BELGELİ OLMALIDIR

60 x 60 LED ARMATÜR DRIVER

Güç	: 54 W
Gerilim Input	: AC 220 - 240 v
Çalışma Sıcaklığı	: Tc : 80C° Ta : 45C°
IP Sınıfı	: IP 20
Gerilim Output	: DC 100-125 V
Frekans	: 50 - 60 Hz

TSE BELGELİ OLMALIDIR

Resih YIKDIRAN
Teknik pers S
Am

SENSÖRLÜ SIVA ÜSTÜ LED ARMATÜR

Ürün Ömrü (Anma)	: 30.000 saat
Işık Açısı	: 120 °
Işık Akısı (Nominal)	: 1350 lm – 1300 lm
N.K.Ö.S.L.Süreklilik Faktörü	: % 70
Nominal Güç	: 18 W
Beyan Akımı	: 140 mA
Çalışma Sıcaklığı	: -20 °C ~ +45 °C
Ürün Ömrü (Nominal)	: 30.000 saat
Renk Sıcaklığı	: 6400 K - 3200 K
Işık Akısı (Anma)	: B1350 lm – 1300 lm
Renksel Geriverim İndeksi	: 80
Frekans	: 50-60 Hz
Anma Gücü	: 18 W
Güç Faktörü (Nominal)	: 0.90
Ürün Ölçüleri	: Ø 220 x 18 mm

TSE BELGELİ OLMALIDIR

LAVABO SIFONU

• LAVABO EVYE SIFONU KÖRÜKLÜ

Körüklü

1,5 metre uzunluğunda

metal aksamları ve civatası paslanmaz malzemeden üretilmiş

TSE BELGELİ OLMALIDIR.

Pesih HODIRLI

Rebrik Pers S

[Signature]

• **İZOLE BANT**

En çok 0,13mm kalınlığında

En az 9 metre uzunluğunda

19 mm genişliğinde

1 Kv dayanıklı

kolay yanmaz ve ısıya dayanıklı olmalıdır.

Esnek ve iyi yapışma özelliği olmalıdır.

Yırtılmaz uzun ömürlü olmalıdır.

Değişken hava koşullarındarağmen malzemenin montajından sonra değişmeyen özellikte olmalıdır.

İnceltilmiş asitlere karşı dayanıklı olmalıdır.

TSE standartlarına uygun olmalıdır

• **TASARRUFLU EKO AMPUL**

30watt

beyaz ışık

kısa ve dar spral

%75 e varan oranda enerji tasarrufu sağlamalıdır.

E27 duya uygun olmalıdır.

TSE ve CE standartlarına uygun olmalıdır.

En az 5000 saat çalışabilmeli

En az 2yıl garantili olmalıdır.

• **STARTER S2**

2-20 watt a uygun

20 W florasan armatüre uygun

TS 805 en 60155 standartlarına uygun olmalıdır

• **BAREL**

Gövde : MS 58 Pirinç. Parlatılmış. Standart profil. Delinmeye karşı 4 adet çelik pim takviyeli. (Opsiyonel: Saten nikel kaplamalı).

Anahtar : Pirinç. Nikel kaplamalı. Multikanallı. Standart. 3 adet

Anahtar Kombinasyonu : Bilgisayar teknolojisi.

Yaylar : Fosfor Bronz

Pimler : MS 58 özel çekme pirinç.

TS-EN 1303

• **SİLİNDİRLİ KAPI KOLU**

Kol ve barel arası bütün olan

Krom kaplama

sekmanlar çelik

sac kalınlığı 0,1mm olacaktır.

Dayanıklı olmalıdır.

SİLİNDİRLİ KAPI KİLİDİ

-Gövde: Çelik.Galvaniz kaplamalı.

-Ayna ve Karşılık: Çelik.Pirinç kaplamalı. (Opsiyonel :Oval.Nikel kaplamalı).

-Sürgü: MS 58 Pirinç. İki turlu.

-Mandal: MS 58 Pirinç.

-Barel : 68 mm german barel (3 anahtarlı)

Resit 11/01/2017

Pelvic 10/01/17

Mpin

FLOURESAN AMPUL

14-18-36 watt GÜCÜNE SAHİP

BEYAZ IŞIK VEREN

DÜZ BORU ŞEKLİNDE

Borusal 38mm kılıfı

TSE ve CE standartlarına uygun olmalıdır

En az 5000 saat çalışabilmeli.

En az 2yıl garantili olmalıdır.

AÇ KAPA (MİKS) LAVABO BATARYASI

- Aç-Kapa Lavabo Bataryaları

Montaj tipi : standart

ürün özelliği : su tasarruflu

krom kaplama

35mm kartuş

perlatör : Açısı değişen perlatör – honeycomb

renk : krom

en az 2 yıl garantili olmalıdır.

TSE BELGELİ OLMALIDIR.

*Pesih TICARİTİM
Teknik pers S
Şiş*