

- 45- Güç transfer şalter ve konvektörler kontrol edilecektir.
- 46-Kontrol panosu kumanda bağlantı kablolarının kontrolü yapılacaktır.
- 47- Alternatör sargı direnci meğir ile ölçülecektir.
- 48- Tesisata ait topraklama tesisatı kontrol edilecektir.
- 49- Bay-pas filtreleri gerektiğinde değiştirilecektir.
- 50- Taze hava girişinin yeterli miktarda olup olmadığı kontrol edilecektir.

DİĞER HÜKÜMLER:

- 1- Firma her jeneratör bakım veya arızasına gitmeden idareye bilgi verilecektir.İdarenin görevlendireceği personel nezaretinde işlem yapılacaktır.Aksi halde sözleşme bedeli toplamının genel bakım servisi sayısına bölünerek tekabül eden rakam nispetinde kesinti yapılacaktır.
- 2- Sistemde arıza meydana gelmesi durumunda,veya bakım çalışmalarında idarenin bilgisi dahilinde yapılmayan hiçbir servis için ödeme yapılmayacaktır.
- 3- Yüklenici arıza giderimi sırasında parça birim fiyatını idare ile paylaşarak, sözleşme imzalandıktan sonra birim fiyat listesini idareye teslim edecektir.Yedek parça listesinde bulunmayan parça için yüklenici tedarik edecektir.
- 4- Bu madde boş bırakılmıştır.
- 5- Bakım sözleşmesi parça hariç sadece bakım için sözleşme imzalanacaktır.
- 6- yüklenici firma bakım ve arızasını giderdiği jeneratörlerin fenni mesuliyetini kanun ve yönetmelikler kapsamında yapacaktır.Mesuliyetini kabul etmekle mükelleftir.
- 7-Yüklenici firma sözleşme yürürlük tarihinde itibaren 20 takvim günü içerisinde jeneratörlerin genel kontrolünü,ve muayenesini yapacak,jeneratör emniyet tedbirleri ve kullanım standartları bakımından uygun ise firma tarafından devreye alınacaktır.Bu durumlarla oluşturulacağı teknik rapor idareye teslim edilecektir.
- 8-Bakım ekibi jeneratörleri bakımının yapılması esnasında ileriye dönük tedbirleri aylık periyodik bakım tutanağına yazarak imza altına alacak ve idareye teslim edecektir.
- 9- Yüklenici firma bakım yaptığı jeneratör bakımını mali mesuliyet kapsamına alacaktır.
- 10 -jeneratör bakımının yapılması ve arızaları giderilmesi için gerekli olan her türlü sarf malzeme yüklenici firma tarafında temin edilecektir.
- 11- **İdare jeneratörlerin arızalanması halinde arızayı yüklenicinin ibraz etmiş olduğu faks ve telefon numarasından günün 7/24 saatinde bildirecektir. (Yapılan ihbar her türlü iletişim aracıyla yapılır) İhbar saatinden itibaren 6 saat için müdahale edilmesi sağlanacaktır.**
- 12- Yüklenici önce değişimin gerekliliği ile ilgili teknik raporu, parça değişimi yapıldıktan sonra değişim yapıldığına dair rapor oluşturulan teknik servis raporu idare personeli ile imzalanacaktır.


Nizamettin KINA
Ağrı İl Sağlık
Müdürlüğü Teknikeri

13- Arıza için gelen personel mutlak surette yüklenici firma çalışanı olduğunu belirten kimliğini taşıyacaktır. Firma bakım elemanları personele listesini idareye ibraz edecektir. Liste dışı personelin ibraz dışı personel çalıştırılması ve bununla alakalı idare mağduriyeti söz konusu olmuş ise ilgili kanunlar gereğince hüküm verilecektir.

14- periyodik bakım ve arıza giderilmesinde değişen parçalar firma her ne sebeple olursa olsun ayriyeten işçilik ücreti talep edemez.

15- İdare ister ise yüklenici firma tarafından kullanılacak yedek parçaları ihale kanunu yönetmeliği hükümleri dahilinde diğer firmalara teklif usulü ile temin etmekte serbesttir.

16- Gerek periyodik bakım gerekse montaj firma tarafından ücretsiz yapılacaktır. Gerek periyodik bakım gerekse herhangi bir arızaya müdahale sırasında ve sonrasında cihazın mevcut işlevlerinde zayıflama, işlevlerin yitirilmesi veya fonksiyon kayıpları gibi bir durumla karşı karşıya kalınması durumunda yüklenici bu durumu gidermek ve jeneratörü çalışma vaziyete getirmekle mükelleftir.

17- yüklenici firma işyeri teslim tutanağı imzalamakla işe başlayacaktır. Yüklenici firma işe başlamadan işin icrası sırasında idarenin ilgili birimi ile koordine halinde olacaktır. İşin devamı sırasında karşılaşılabilecek idari ve teknik aksaklıklar taraflarca tutanak altına alınacak çözüme kavuşturulamaması halinde bir üst makama tevdi edilecek.

18- Yüklenici firma değişimini yaptığı tüm parçaların asgari bir yıl garantisini sağlamakla mükelleftir.

19- Gerek bakım çalışmaları sırasında gerekse arıza onarımı sırasında yüklenici firma her türlü emniyet tedbirini alacak, bu hususa riayet edilmediği takdirde, meydana gelebilecek maddi ve manevi zarar ve kayıplardan kendisi bizzat sorumludur. Bu hususla alakalı idare kusur kabul etmeyecektir.

BAKIM ONARIM ŞARTLARI;

Yapılacak periyodik bakımlarda ve jeneratörlerin her 250 saatlik çalışması sonunda yüklenici tarafından aşağıdakiler gerçekleştirilir.

1. Yapılan kontrolde gerekmesi halinde motor yağı değişimi
2. Yapılan kontrolde gerekmesi halinde yakıt filtresi değişimi.
3. Yapılan kontrolde gerekmesi halinde yağ filtresi değişimi.
4. Yapılan kontrolde gerekmesi halinde hava filtresi değişimi.
5. Yapılan kontrolde gerekmesi halinde su filtresi değişimi.
6. Radyatör suyunun değiştirilmesi ve seviye kontrolü.
7. Radyatör suyu antifriz oran kontrolüne göre antifriz değişimi.
8. Radyatör petekleri temizliği.
9. Marş motoru ve şarj alternatörünün kontrolü.
10. Montaj motoru ve bağlantılarının kontrolü.
11. Mekanik motor donanımının ve aksamalarının kontrolü ve temizliği.
12. V kayışlarının yırtılma ve gergi kontrolü.
13. Turbo şarj kompresörünün kontrolü ve bakımı.
14. Jeneratör çalışması esnasında yağ, yakıt, su sızıntısının olup olmadığının ve mekanik seslerin normal olup olmadığının kontrolü.


Nizamettin KINA
Ağrı İl Sağlık
Müdürlüğü Teknikeri