

15. Motordaki koruma ünitelerinin müşirlerinin kontrolü ve motor koruma devrelerinin testleri.
16. Termostat ayarının mevsimsel kontrolü.
17. Jeneratör egzoz hattındaki atık gaz kaçak kontrolü. (Motor yağı, filtreler, antifriz vb. tüm malzemeler idarece temin edilecektir.)

Yapılacak periyodik bakımlar aşağıda belirtilen işleri de kapsar:

1. Jeneratör çalıştırılmadan önce;
2. Radyatör su seviyesi kontrolü.
3. Antifriz seviyesi kontrolü.
4. Radyatör peteklerinin fiziki ve temizlik kontrolü.
5. Jeneratör üzerindeki mevcut hortumların ve kelepçelerin kontrolü.
6. Yağ, su, yakıt sızıntı kontrolü.
7. Blok suyu sıcaklığı ve ısıtıcıların kontrolü.
8. Motor yağ seviyesi kontrolü.
9. Yakıt seviyesinin kontrolü.
10. Kayışların deformasyon ve gerginlik kontrolü.
11. Yakıt, hava ve soğutma suyu filtrelerinin kontrolü.
12. Akü ve redresör voltaj kontrolü.
13. Kabloların, bağlantı klemenslerinin, rölelerin ve sensörlerin kontrolü.
14. Jeneratör alarm ve emniyet devrelerinin kontrolü.

Sıra No	Jeneratör Yeri	Markası	Model/Parça Bilgisi	Adet	Yakıt türü	Bakım Aralığı
1	AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Genpower	GTB 150	1	Diezel	3 ayda bir
2	Doğubayazıt İlçe Sağlık Müdürlüğü	Genpower	GNT 22	1	Diezel	3 ayda bir
3	Doğubayazıt SYM	Teksan	T148PR5E	1	Diezel	3 ayda bir
4	Ağrı Merkez TSM	Teksan	TJ50PR5E	1	Diezel	2 ayda bir
5	Ağrı Merkez Laboratuvarı	Aksa	APD12	1	Diezel	3 ayda bir
6	Ağrı 112 KKM	Aksa	CUMMINS-ES22DS	1	Diezel	3 ayda bir
7	Ağrı Merkez 1 Nolu ASM	Palmera	PA350JM	1	Benzin	3 ayda bir
8	Ağrı Merkez 3 Nolu ASM	Palmera	PA8500CXEA-3	1	Diezel	3 ayda bir
9	Ağrı Merkez 4 Nolu ASM	İveco	AİFO SPA20010	1	Diezel	3 ayda bir
10	Ağrı Merkez 5 Nolu	Rother	RTR3500	1	Diezel	3 ayda bir

Nizamettin KINA
Ağrı İl Sağlık
Müdürlüğü Teknikeri

11	Ađrı Merkez 7 Nolu ASM	Acc Jeneratör	AJ55R	1	Diesel	3 ayda bir
12	Merkez Tezeren ASM	Ulugöç	UG-R55	1	Diesel	3 ayda bir
13	Diyadin İlçe Sağlık Müdürlüğü	Universal	UND-R-55	1	Diesel	3 ayda bir
14	Tutak İlçe Sağlık Müdürlüğü	Ulugöç	UG-R 110	1	Diesel	3 ayda bir
15	Patnos Padişan ASM	Uztech	RICARDO-4105ZD	1	Diesel	3 ayda bir
16	Doğubayazıt 1 Nolu ASM	Genpower	GNT-22	1	Diesel	3 ayda bir
17	Doğubayazıt Meteoroloji ASM	Rempower	RG-8000E	1	Disel	3 ayda bir
18	Patnos Sütlüpinar Mah. ASM			1		3 ayda bir
19	Tutak Celal Adan ASM			1		3 ayda bir
20	Doğubayazıt Çetenli ASM			1		3 ayda bir
21	Taşlıçay İlçe Sağlık Müd.			1		3 ayda bir
22	Merkez Aşkale ASM			1		3 ayda bir
23	Merkez Murat ASM			1		3 ayda bir
24	Merkez Yazılı ASM			1		3 ayda bir
25	Patnos Dedeli ASM			1		3 ayda bir
26	Eleşkirt İlçe Sağlık Müd..			1		3 ayda bir
27	Merkez Cumaçay ASM			1		3 ayda bir
28	Eleşkirt Yayladüzü ASM			1		3 ayda bir
29	Hamur ASM-TSM-112 ASHİ			1		3 ayda bir
30	Doğubayazıt Suluçem			1		3 ayda bir

Nizamettin KINA
Ađrı İl Sağlık
Müdürlüğü Teknikeri


31	Telçeker ASM			1		3 ayda bir
32	Merkez 6 Nolu ASM- SYM-112 ASHi			1		3 ayda bir
33	Diyadin Murat Mah. ASM			1		3 ayda bir

Tabloda belirtilmeyen jeneratör marka ve modelleri firma tarafından belirtilerek idareye teslim edilecektir.

NOT:İdare sözleşme dönemi sonunda aynı fiyat ve şartlarla sözleşmeyi bir defaya mahsus yenileyebilecektir.


İNŞAATÇI
MİRAL SAĞLIK MÜDÜRÜ
Yatırım / Planlama / Uygulama
İnşaat Emlak Birimi
UZMAN


MİRAL SAĞLIK MİRAL
AĞRI İL SAĞLIK
Müdürlüğü Teknikeri


Ambarda
Yoktur
7. Aktaş