

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 57212153/16
Konu : Malzeme Alımı Hk..

11/01/2021

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 3 Kalem Mal Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 15/01/2021 tarih ve saat 10:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	4x4 NYY KABLO	METRE	100		
2	40 AMPER K OTOMAT	ADET	2		
3	İZOLE BANT	ADET	30		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Alım kısmi teklife kapalıdır.

ELEKTRİK SARF MALZEMESİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Talep edilen elektrik kablosu, 4x4 mm NYY bakır kablo olacaktır. İş ve kullanım güvenliği nedeniyle 1. Sınıf kalitede olmak zorundadır.
2. K otomatlar 40 amper gücünde en az C sınıfı olmalıdır.
3. İzole bantlar sıradan piyasa mallarından olmayacak üst kalitede ve dayanımda olacaktır.
4. Talep edilen tüm malzemeler TSE ve ISO standartlarında olacaktır. Hastane teknisyenlerinin muayenesinden geçemeyen ürünler kabul edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen alım ile ilgili tüm anlaşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkilidir.

TEKNİK Servis Sorumlusu

MOĞUR