

**MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ (K.K.M) İÇİN (6 Aylık) TIBBİ  
GAZ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR**

**OKSİJEN GAZI (İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ-112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ TÜPLERİ**

1- İhale konusu oksijen gazı solunum yetersizliği olan hastalarda kullanılacak olup, verilen gazdan doğabilecek her türlü komplikasyonlardan satıcı firma sorumlu olup, bu sorumluluğu ihalede belge ile taahhüt edecektir.

2- Verilecek Oksijen Gazı; ithal ise ithal ve dolum izin belgesi, yerli ise üretim ve dolum izin belgesine sahip olacaktır. Belge Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından verilmiş olacak ve ihalede belgelendirilecektir. Ayrıca yüklenicinin de dolum ve/veya depolama ve dağıtım izin belgesi olup, bu belge Sağlık Bakanlığına bağlı yetkili kuruluşlardan alınmış olacak ve belgelendirilecektir.

3- Oksijen gazı ile İl Sağlık Müdürlüğü 112 K.K.M elinde bulunan farklı ebat ve hacimlerdeki tüplere dolum sağlanacaktır.

4- Tıbbi Gaz Tüplerinin Bakım Şartları:

a)Kaynaklı çelik tüplerin imalatı TS EN 13322-1,2006 TS EN 13322-2 2006" e göre

b)Dikişsiz çelik tüplerin imalatı TS EN 9809 -1-2-3; 2011" e göre

X- Basınçlı gazlar kullanım sırasındaki periyodik bakım ve tamir, muayene, deney kuralları TS EN 1803 ve TS EN 1968 " e göre bir tüpün uzman kişilerce en geç 10(On)Yılda bir kontrolünün yapılması.

5- Dolumdan gelen tüpler mutlaka mühürlü olacaktır.

6- Tüplerin Nakil İşleri:

Dolumdan gelen tüpler yüklenici firma tarafından İl Ambulans Servisi Başhekimlik Hizmet Binasına teslim edilecek ve teslimattan sonrada İl Sağlık Müdürlüğüne aşağıda belirtilen 112 ASHİ istasyonlarına uygun şartlarda ve İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin belirteceği zamanlarda teslimatını yapacaktır.

**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNCE OKSİJEN TÜPLERİNİN TESLİMİNİN YAPILACAĞI YERLER**

- Doğubayazıt 112 ASHİ Binası
- Dişadin 112 ASHİ Binası
- Taşlıçay ASHİ Binası
- Eleşkirt ASHİ Binası
- Patnos ASHİ Binası
- Tutak ASHİ Binası
- Hamur ASHİ Binası



7- Dolumdan gelen tüplerin kontrolü yüklenici firma tarafından İl Ambulans Servisi Başhekimlik Hizmet Binasında bulunan teknik sorumlu tarafından yapılacaktır. Eksik veya arızalı gelen tüpler dolum için firmaya iade edilecek ve kurumdan ikinci bir dolum ücreti talep edilmez. Tüplerin arızalı ventil, Kelebek, rot vb. ekipmanlarının değiştirme işlemlerini ve gerektiğinde boyama işlemleri yüklenici firma tarafından yapılacak ve bunlar için ayrıca ücret talep edilmeyecektir. Tüplerin ventilleri TSE standartlarına uygun olacaktır.

8- Oksijen gazı talebi en geç 48 saat içerisinde ilgili firma tarafından yerine getirilecektir. Aksi halde her geçen gün için cezai muayede uygulanacaktır. İhtiyacı telefon veya belgegeçer ile bilgilendirilecektir.

9- Oksijen gazının saflığı Türk Farmakopesine uygun olacaktır. Oksijen gazı saflığı en az % 99,50 saflıkta rutubetsiz ve basıncı 150 atü" den aşağı olmayacaktır. Kontrollerde basıncın eksik çıkması durumunda tüpler hiçbir ücret ödenmeksizin ilgili istasyonlarda kalacaktır.

10-Oksijen gazı tüpleri Merkezde İl Ambulans Başhekimliğindeki teknik elemana ilçelerde ise 112 İstasyon sorumlusuna teslim edilecektir.

10- Oksijen gazı alımı peyderpey olup sözleşme bitim tarihine kadar devam edecektir.

### GENEL ŞARTLAR

1-İhale edilecek olan medikal gazlar (İl Sağlık Müdürlüğü - 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde) kullanılacaktır.

2-Medikal amaçlı gazlar birinci derecede insan yaşamı ile ilgili olup, yüklenici firma tarafından üretim, depolama, nakliye, boşaltma ve kullanma süresince gazın tıbbi özelliklerini koruyacaktır.

3-Bu şartnamede bulunmayan hükümler için ilgili yasa, yönetmelik, tüzük ve standartlardaki hükümler geçerlidir.

4-Sağlık tesislerinde dolumu yapılacak tüp tüpler sözleşme süresince firma tarafından sağlanacaktır. İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil sağlık Hizmetlerinin tüpleri demirbaş olup tüplerin her hangi bir sebeple zarar görmesi halinde yüklenici firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir.

5-Yüklenici gaz ile ilgili yükleme ve nakliye işlemlerini trafik kanunu ve yönetmeliklerine uygun olarak kendisi yapacaktır. Aksi takdirde meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi sorumluluk yükleniciye aittir.



6-Medikal tüplerin eskiyen, aşınan ve kullanılmaz hale gelen ventil, kelebek, rot vb. gibi ekipmanların temini ve deęiřtirme işlemleri ayrıca boyaları eskiyen tüplerin boyama işlemleri yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.

7-Teslim edilecek tıbbi gazların teslimatı irsaliye ile yapılacaktır.

8-Tüplerin nakliyesi ve boşaltılması şartnamenin 6. maddesinde belirtilen yerlerdeki istasyonlara yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

9-Tüplerin contaları yüklenici firmaya aittir.

Hilal TUNCER

112 Personel Sorumlusu

Fuat GÖKÇE

112 Makine Tekn.

Ayhan KAYA

Bilgi İşlemci

Dr.Oğuzhan KÖRÖMER

Başhekim