

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/136
KONU : Teklife Davet

10/02/2021

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ VE YANGIN ALGILAMA ALARM SİSTEMİ YILLIK PARÇASIZ PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/A maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 15/02/2021 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam
1	HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ VE YANGIN ALGILAMA ALARM SİSTEMİ YILLIK PARÇASIZ PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI	4	SEFER		

UYGUNDUR
10/02/2021
Dr. Vedat ARSLAN
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agrihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

**HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ VE YANGIN ALGILAMA ALARM
SİSTEMİ YILLIK PARÇASIZ PERİYODİK BAKIM
ONARIM ŞARTNAMESİ**

1. İŞİN TANIMI : Diyadin Devlet Hastanesinde bulunan HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ, YANGIN ALGILAMA ALARM SİSTEMİ' nin sözleşme tarihinden itibaren bir yıllık periyodik bakım ve onarım işidir.

2. TANIMLAR

2. 1- Yüklenici Firma : Sistem'in Bakım Onarım hizmeti veren firmadır.

2. 2- Sistem: Üretici firma tarafından üretilmiş, Diyadin Devlet Hastanesi'nde kurulu bulunan. ALFAMAX MARKA HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ, YANGIN ALARM SİSTEMİ ve buna bağlantılı çevre ürünlerinden, yine Sözleşme kapsamında olduğu belirtilmiş bulunan ürünlerin tamamıdır.

2.3- Sözleşme: Taraflar arasında imzalanmış bulunan iş bu ALFAMAX MARKA HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ, YANGIN ALARM SİSTEMİ Bakım Sözleşmesi'dir.

2.4-Servis Paketi: Yetkili Servis'in arızalara müdahale sürelerini, Koruyucu Bakım aralıklarını, servis ve bakım hizmetleri sırasında kullanılan malzemelerin bedellerinin Sözleşme kapsamında olup olmadığını ve Sözleşme'nin süresini belirleyen, EK-2'de detaylandırılmış şartların tamamıdır.

2.5-Koruyucu Bakım: Arızalara müdahale dışında, Sistem'in Yetkili Servis tarafından belirli aralıklarla ziyaret edilerek, yazılım ve donanım teknik kontrollerinin yapılması, tespit edilen aksaklıklarının giderilmesi, yazılım güncellemesi, genel temizlik ve bakım, yedekleme işlemlerinin yerine getirilmesidir,

3. KAPSAMDA BULUNAN VE BULUNMAYAN ÜRÜNLER

Şartname kapsamındaki ve Sistem'e dahil olan
Alfamax Marka Hemşire Çağrı
Sistemleri

Alfamax Marka Yangın Alarm Sistemi için aşağıda:

- * Servisin verileceği yere ait bilgiler
- * Sözleşme kapsamına giren ürünler
- * Sözleşme kapsamına girmeyen ürünler ayrı ayrı verilmiştir:

4. GENEL HÜKÜMLER

1. Yüklenici firma cihazların arıza durumunda ya da periyodik bakımda değişmesi gereken parçaların listesini hastane idaresine firmalarının açık adres ya da kaşesini taşıyan servis bakım belgeleriyle bildireceklerdir. Arızalı parçalar kurum tarafından Temin edilecektir

2. 3(üç) Ayda bir: yılda 4(Dört) kez yapılan bakım ve kontroller firma teknisyeni tarafından üç nüshalı olarak doldurularak çek liste şeklinde sunulacaktır. Çek listeler her bakım sonrası birim sorumlusuna İşin eksiksiz yapıldığına dair imzalatılacaktır. İkinci nüshası hastane teknik komisyonuna ya da teknik servis sorumlusuna teslim edilecektir. Üçüncü nüsha firmanın kendisinde kalacak İlk nüshası hak ediş talebi yapılırken faturayla birlikte idareye (satın alma birimine) sunulacaktır. Sonradan doldurularak gönderilen çek listeler kabul edilmeyecektir.

3. Yüklenici firma kurumun yedek parça teminini bildirmesini takip eden en geç İki (2) iş günü içinde yedek parçaları değiştirecektir.

4. Değiştirilen yedek parçaların arızalı olanlarının tamamı hastane teknik servisine teslim edilecektir.

5. Yüklenici firma teknisyenleri, bakıma ya da arızaya geldiğinde hastane teknik servisi bilgisi dâhilinde müdahale edecektir.

6. Temin edilen parça ve sarf malzemeler firma tarafından cihaza ücretsiz takılacaktır.

7. Arızalı parçaların yerinde tamir edilmesi. Yerinde tamiri mümkün değilse tüm nakliye ücretleri firmaya ait olacaktır.

8. Cihazların bakım onarım ya da parça değişiminde doğacak kayıp zararlar firmaya ait olacaktır.

9. Yüklenici işin verildiği tarihten itibaren en geç ilk on beş gün için de cihazların ilk bakımlarını yapacak ve idarenin hazırladığı yıllık bakım takvimine uyacaktır.

10. Yüklenici firma cihazların ve sisteme müdahale edebilecek üretici firma tarafından yıl için yetkilendirilmiş **YETKİLİ TEKNİK SERVİS BELGELERİNİ** ayrı ayrı gösteren gerekli belgelerin onaylı nüshalarını teklifi ile birlikte sunacaktır.

11. Belirlenen bakım takvimi dışında oluşacak arıza durumunda 24 saat (GECE VEYA GÜNDÜZ) İDARE telefon veya faksla arızayı bildirecek, arıza durumu hizmetin ve güvenliğinin aksamaması dolayısıyla firma elemanlarının kuruma gelmeleri İl İçi 3 saat İl dışı ise 8 saattir. Bu süre iklim şartlarının normal olması durumunda geçerlidir. İklim ve yol durumunun uygun olmadığı durumlarda arızanın acili yetine hastane idaresi (teknik servis sorumlusu, cihazı kullanıcı birim sorumlusu) karar verir. Arıza tespitinden 24 saat içinde bitmiş olacaktır.

12. Yüklenici firma hizmet vereceği teknik personelinin İsim listesini ve cihazlarla ilgili özellikle eğitim sertifikalarını teklifiyle sunacaktır.

13. Bakım onarım hizmetini yapacak olan teknik servis elemanlarının bakım-onarım yapacakları cihazları kapsayan yeterli teknik eğitimi aldıklarını ve yetkilendirildiklerine dair belge ve eğitim sertifikalarına sahip olacaktır. Teklif verecek firmalar listedeki cihaz kalemlerinden, teknik servis ve bakım onarım konusunda uzman oldukları cihazların tümüne teklif vereceklerdir.

14. Merkezimiz idaresi tarafından bakımın yetersiz görüldüğü veya şartname kurallarının ihlali durumlarında sözleşme tek tarafı olarak feshedilebilecektir. Fesih durumu ilgili firmaya yazılı olarak bildirilecektir.

SÖZLEŞME KAPSAMINA GİREN ÜRÜNLER

A- Alfamax Marka Yangın Alarm Sistemi .

- İlgili her türlü malzame ekipman, ve bağlantı elemanları
- Yangın Alarm Paneli Temizliği
- Periyotlarda dedektör temizliği
- Periyotlarda Yangın Alarm Butonları Temizlik ve Bakım
- Yangın Algılama Kablo Kontrolü
- Yangın Algılama Sirenleri

B- Alfamax Marka Hemşire Çağrı Sistemleri

- İlgili her türlü malzeme, ekipman ve bağlantı elemanları
- Hemşire Çağrı Kumandaları Kontrolü
- Hemşire Çağrı Kumandası prizi, Çağrı Prizi ve Reset Prizleri
- Hasta başı panelleri bulunan aydınlatmalar
- Wc. Hemşire Çağrı Butonları
- Hemşire Çağrı Adres Modülleri
- Hemşire Çağrı Panelleri (Dijital Göstergeler)