

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

23.02.2021

Sayı: 99

Konu: 18 WATT FLORASAN LAMBA ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 01.03.2021 saat: 12:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAS  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	18 WATT ÇN İŞİĞİ FLUORESAN LAMBALAR			500	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1:KAPSAM

Bu teknik şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kullanılmak üzere 18 watt gün ışığı rengi florasan lamba alım işini kapsamaktadır.

2: ÖZELLİKLER

2.1. Talep edilen Florasan lambalar 18 Watt gücünde ve Gün ışığı renginde olacaktır.

2.2 Ürünler uzun ömürlü olabilmesi için 1. Sınıf kalitede olacaktır. Teklif verecek olan firmalar, hastaneye numune sunmak durumundadır.

3: SEVKİYAT

3.1 İş alan firma, Ürünleri hastane teknik servisinin Elektrik atölyesine teslim edecektir.

Nakliye aşamasında kırılmış olan ürünler, teslimat aşamasında tespit edilerek tutanak altına alınacaktır. İş alan firma kırılmış olan malzemeleri yenisiyle değiştirmek zorundadır.

Yukarıda istenilen alımla ilgili tüm anlaşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkilidir.

Ömer YILDIZ  
Elektrik Teknikeri

Musa GÜNEŞ  
Sorumlu Teknisyen Yrd.