

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

02.03.2021

Sayı: 114

Konu: AMELİYATHANE BİRİMİNDE BULUNAN OTOMATİK KAPILAR İÇİN 4 KALEM YEDEK PARÇA ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.03.2021 saat: 12:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HERMETİK KAPI İŞLEMCİSİ			2	Adet		
2	HERMETİK KAPI MOTORU			3	Adet		
3	HERMETİK KAPI ŞASE SETİ			2	Adet		
4	SENSÖR.			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

HERMETİK KAPI YEDEK PARÇA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

PİSTON İŞLEMCİ KARTI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Hastanemizde bulunan ameliyathanelerdeki hermetik kapılara uyumlu olmalıdır.
- 12/24 volt ile çalışabilmelidir.
- Giriş ve çıkış soketli olmalıdır.
- Orijinal ambalajında kullanılmamış, teslim edilmelidir.
- Uygun görülmeyen numuneler, firma tarafından nakliye ve bütün giderler ve zararlar karşılanıp değiştirilmelidir.

MOTOR

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Hastanemizde bulunan ameliyathanelerdeki hermetik kapılara uyumlu olmalıdır.
- 24 volt ile çalışabilmelidir.
- Kayış kasnak üzerinde dahil teslim edilmelidir.
- 6 adet hız kontrollü soket girişli olmalıdır.
- Orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- Uygun görülmeyen numune firma tarafından nakliye ve bütün giderler ve zararlar karşılanıp değiştirilmelidir.
- Montaj aparatları üzerinde dahil olarak teslim edilecektir.

ŞASE

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Hastanemizde bulunan ameliyathanelerdeki hermetik kapılara uyumlu olmalıdır.
- Raylı sistem makaralar ile birlikte olacaktır.
- Conta ve duvar aparatları dahil teslim edilecektir.
- Orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- Uygun görülmeyen numune firma tarafından nakliye ve bütün giderler ve zararlar karşılanıp değiştirilmelidir.
- Set raylı olacaktır.

SENSÖR

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Hastanemizde bulunan ameliyathanelerdeki hermetik kapılara uyumlu olmalıdır.
- 12 volt ile çalışabilmelidir.
- Kapı üstü montajlı olacaktır.
- Orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- Led göstergeli olmalıdır.
- Uygun görülmeyen numune firma tarafından nakliye ve bütün giderler ve zararlar karşılanıp değiştirilmelidir.

Ömer YILDIZ

Musa GÖKÇES