

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

04.08.2021

Sayı: 200

Konu: HASTANEMİZ VE BAĞLI BULUNAN ADSM BİNASINDAKİ KOMRESÖR VE VAKUM SİSTEMLERİNİN YEDEK PARÇA ALIM İŞİ

Sayın.....

Hastanemiz ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 3 Kalem mal/ hizmet 4734 Sayılı K.İ.K 'nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin KDV hariç birim fiyatınızı yazılı ve tasdikli olarak 11.08.2021 günü saat 10:00'e kadar Patnos Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HAVA KOMPRESÖRÜ	4	Adet		
2	VAKUM KOMPRESÖRÜ	5	Adet		
3	KURUTUCU	1	Adet		

Son Teklif Verme Tarihi: 11.08.2021 günü saat 10:00'e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir. (**patnosdh@hotmail.com**)

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.

6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas olmadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.

9-İdareimiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.

10-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler deęerlendirme dıřı tutulacaktır.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dıřındaki teslimatlarda oluřan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŐE
İMZA

PATNOS DEVLET HASTANESİ VE ADSM BİNASINDA BULUNAN KOMPRESÖR VE VAKUM SİSTEMLERİNİN
BAKIM MİNOR KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

A KISMI

İSTENEN ÜRÜNLER

- VAKUM CİHAZI GRUBUNA UYGUN TAKIM MİNOR BAKIM KİTİ (3 ZNYP100 VE 2 LC205)
 - 60 LT VAKUM POMPASI DİŞLİ YAĞI
 - 3 ADET YAĞ FİLTRESİ 100m3
 - 2 ADET YAĞ FİLTRESİ 205m3
 - 3 ADET HAVA FİLTRESİ 100m3
 - 2 ADET HAVA FİLTRESİ 205 m3
 - 6 TAKIM İÇ EGZOZ ELEMENT FİLTRESİ 100m3
 - 4 TAKIM İÇ EGZOZ ELEMENT FİLTRESİ Lc 205 m3
 - 8 TAKIM YAĞ CAM GÖSTERGESİ (2 adet lc 205m3 – 6 adet znzn 100m3 marka için)
 - 4 TAKIM YAĞ ÇIKIŞ KÖR TIPASI (LC205 İÇİN)
- KOMPRESÖR CİHAZINA UYGUN 2 TAKIM MİNOR BAKIM KİTİ (2 Adet EKMK KOMP. VE 2 Adet AIRCOMP)
 - 40 LT VİDALI KOMPRESÖR YAĞI
 - 4 ADET YAĞ FİLTRESİ
 - 4 ADET HAVA FİLTRESİ
 - 4 ADET SEPERATÖR FİLTRESİ, CONTA ORİNG GRUBU VS İÇERMELİDİR.
 - 2 ADET KOMPRESÖR YAĞ ÇIKIŞ KÜRESEL VANASI (120 derece kaynar yağa dayanıklı)

B KISMI

ÜRÜNLERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. EKOMAK, AIRCOM MARKA KOMPRESÖR VE ZYVP, LC MARKA VAKUM POMPALARININ KULLANILMASINA UYGUN MİNOR BAKIM KİTİ OLMALIDIR.
2. ÜRÜNLER CE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.
3. ÜRÜNLER EN AZ 1 YIL GARANTİLİ OLACAKTIR.
4. Merkezi vakum ve kompresör sistemlerinin gerekli gördüğü şartları sağlamalıdır.
5. TSE -JUST standartlarını sağlamalıdır.
6. TEDARİKÇİ VE ÜRETİCİ FİRMANIN TSE - OHSAS VE CE KALİTE BELGELERİ OLMALIDIR. BUNU TEKLİFLERİNDE SUNMALIDIR. BELGELERİNİ SUNMAYAN FİRMA TEKLİFLERİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
7. Yüklenici Teklif veren firma listede belirtilen cihazların üretici yada distribütör firmalarından alınmış **"Yetkili Servis Belgesini"** ve/veya ilgili cihaz gruplarıyla alakalı başka markalarda **yetkili servis belgesini ve eğitim sertifikalarını** sunmak mecburiyetindedir. Kompresör ve vakum pompası için en az birinden **imalatçı-üretici belgelerini ve bu üretim ve imalatla alakalı Birim Sorumlusu**



a) İSTENİLEN BELGELER

- Firma ISO 9001:2008 Sertifikasına sahip olmalı
- Firma OHSAS 18001:2007 Sertifikasına sahip olmalı
- Firma CE Sertifikasına sahip olmalı
- Firma ISO 14001:2004 Sertifikasına sahip olmalı
- Tedarikçi Firma TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmalı.

Bu belge kapsamında

- TS12873 Standartına ,
- TS12426 Standartına,
- TS12870 Standartına uygun hizmet verebileceği ayrı ayrı yazmalıdır.
- Firma ISO 13485:2012 Sertifikasına sahip olmalı.
- Firma Personelinden en az biri TS 6868-3 EN ISO 9606-3:2004 Kaynakçı Test Sertifikasına sahip olacaktır

b) İşin ehli olduğunu gösterir eğitim sertifikalarını fiyatlarıyla birlikte sunacaklardır. "Eğitim sertifikasını" ve "Yetki Belgelerini" ihale dosyasına eklemeyen Belge sunulmayan fiyatlar geçersiz sayılacaktır.

8. Firma fiyatları numune üzerinden değerlendirilecektir. Numune gösterilmesi mecburidir. Numunesiz fiyatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. VAKUM POMPASI ZYVP TEKNOLOJİK SİST SİSTEMLERE UYGUN OLMALIDIR.
10. KOMPRESÖR CİHAZI EKMK KOMPRESÖR GRUBUNA UYGUN VİDALI KOMPRESÖR MALZEMESİ OLACAKTIR.
11. MARKASI BELİRSİZ, GENEL KULLANIMA UYGUN OLUP PİYASADA GENEL MAKSATLA KULLANILAN ÜRÜNLER KABUL EDİLMEMEYECTİR.
12. İSTENİLEN ÜRÜNLER CİHAZ ÜRETİCİSİNİN KABUL ETTİĞİ NORMLARI SAĞLAMALIDIR.
13. TÜM ÜRÜNLER ÖZENLE MONTAJLARI TEKNİK SORUMLUMUZ GÖZETİMİNDE YAPILACAK OLUP HATALI YANLIŞ ÜRÜNLER VE NE OLDUĞU BELİRSİZ AÇIK YAĞLAR KABUL EDİLMEMEYECTİR. BUNLARLA İLGİLİ GEREKLİ CEZALİ İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR.
14. Tüm kargo nakliye, montaj ve benzeri bütün harcamalar işi alan firmaya ait olacaktır.
15. ALIMA KATILACAK OLAN FİRMALARIN ŞARTNAMEYİ OKUMALARI VE ONA GÖRE ORJİNAL MALZEME FİYATI VERİP İSTENİLEN ÖZELLİKTE ÜRÜNÜ GETİRMELERİ RİCA OLUNUR.
16. FİYAT VEREN FİRMALARIN SİSTEMİ GÖRÜP FİYAT VERMELERİ KARIŞIKLIK OLMAMASI ADINA YARARLI OLACAKTIR.
17. Teklif veren firmalar alıma çıkılan cihaz grubunun en az bir üründen üretici, bayi yetki belgesini sunmalıdır. Sunulmayan teklifler geçersiz sayılacaklardır.
18. Ürünlerin Numunesi görülecektir. Numunesiz fiyatlar dikkate alınmayacaktır.
19. Sıradan markaların 90-100 numaralı hidrolik yağları kabul edilmeyecektir. Vakum dışı yağlarından üreticilerin uygun gördüğü ve cihazların üzerinde belirtilen etiketlerde istenen marka ve numaralı ürünler kabul edilecektir.
20. Beğenilmeyen tüm ürünler beğenilmediği takdirde koşulsuz iade edilip kendi üretici firmalarının uygunluğu olan ürünler istenecek ve ücret farkı verilmeyecektir. Muadil ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
21. Montaj yüklenici firmaya ait olacaktır.

Fesih YILDIRIM
Teknik Birim Sorumlusu

