

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sayı: 326

05.08.2021

Konu: HASTANEMİZDE BULUNAN 4 ADET JENERATÖRLER İÇİN 1 AYLIK BAKIM ONARIM HİZMET ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.08.2021 saat: 10:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Hakan ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdür V.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	JENERATÖR (4 ADET) BAKIM ONARIMI			1	Ay		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

1. KONU

1.1. Bu teknik şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de işin tanımı belirtilen 4 (dört) adet Jeneratörün, bir aylık toplam bir (1) kere olmak üzere malzemesiz bakım onarım işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmasını kapsamaktadır.

2.

2.1 KORUYUCU BAKIM:

Sağlık hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması ve enerji kesintilerinde hizmetin sorunsuz olarak devamı için en sağlıklı şekilde kullanımlarını sağlamak, meydana gelebilecek arızaları önlemek, arıza olasılıklarını azaltmak, kullanım ömrünü ve her türlü bakım, ayar, kontrol ve müdahaleleri kapsamaktadır.

2.2 ARIZA GİDERME:

Tanımlı yapılan sistemlerin arızalanması durumunda, Teknik prospektüsünde yazılı işler ve performansının yeniden istenen ölçülerde yerine getirilmesinin sağlanmasıdır. Arıza giderme işlemi sırasında mümkünse parçaların tamiri yapılacak, buna karşılık sadece malzeme masrafları talep edilecektir. Eğer parça değiştirilmesi gerekiyor ise tamamen yeni olarak değiştirilecek, tamir görmüş yada kullanılmış parça takılmayacaktır.

2.3 HİZMETİN SAĞLANMASI:

- a) Hastane sağlık hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması için, oluşabilecek arızalara süratle müdahale edilmesi gerektiğinden dolayı, bakım- onarım işini yapacak olan firmanın **Ağrı il sınırları içinde bulunması zorunludur.**
- b) Arıza giderme: Cihazlardaki olası her türlü arıza giderme işlemi, firmanın sözleşmede bildirdiği tel.-faks yada diğer elektronik ortamlara, idarenin yapacağı çağrıya (yazılı ve sözlü) itibaren parça gerektirmeyen durumlarda en fazla 2 (iki) saat içerisinde müdahale edilecek ve cihazlar çalışı hale getirilecektir. Parça gerektiren durumlarda ise, parça firmanızca temin edildikten sonra 24 saat içerisinde çalışır hale getirilecektir.
- c) Firma teklifi ile birlikte cihazlar için kullanılabilir, ömürlü ve istatistiksel olarak sık arıza veren yedek parçaların fiyat listesine (TL veya döviz cinsinden) yazılı olarak verecektir. Listede yer alan parçalara ihtiyaç duyulması halinde idaremizce piyasa araştırması yapılırken yükleniciden fiyat teklifi istenecektir, ancak yüklenicinin vereceği fiyat, listedeki fiyattan yüksek olmayacaktır.
- d) Firmanın teklifi ile birlikte vermiş olduğu yedek parça fiyat listesinde yer alan veya yer almayan bütün parça ihtiyacı için idaremizce satın alma işlemi gerçekleştirilecek olup temini farklı firmadan-firmalardan olsa bile parçanın makinalara takılıp cihazın çalışır hale

getirilmesi yüklenici tarafında ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. (parçaların 1 yıl garantili olması istenerek alıma çıkılacaktır.)

e) Firma her yaptığı işlemi ve müdahaleyi ayrıntılı biçimde rapor edecek, müdahale ettiği cihazın marka, model ve seri numarasını, varsa sökülen ve değişen parçaların seri numaraları teknik servis formunda belirtecek, raporda cihazların sağlıklı çalışması için varsa gerekli önlem ve daha sonra gerekebilecek parçaların teminini idareye tavsiye edecektir.

f) teknik raporlar üç kopya halinde düzenlenecek, hastane teknik personeline imzalatılacaktır. Bir kopya yüklenicide, bir kopya teknik serviste kalacak, bir kopyada faturanın ekinde idareye teslim edilecektir.

2.4 Periyodik bakımlarda kullanılacak tüm ekipmanlar firma tarafından karşılanacaktır.

2.5 Sözleşmenin firmanın kusuru nedeniyle iptal edilmesi durumunda, sözleşmenin kalan süresi için idare yeni bir firmayla anlaşacak ve aralarında fiyat farkı var ise bu miktar kusurlu firmadan talep edilecektir.

2.6 Çalışmalar esnasındaki tüm iş güvenliği ekipmanı ve uygulamaları işi alan firmaya aittir.

2.7 Firma bakım onarım hizmeti verme konusunda yeterli olduğuna dair "**Hizmet yeterlilik belgesi**" Yetkili servis belgesi ile yetki aldığı firmanın hizmet yeterlilik belgesi" ni teklifte sunacaktır.

2.8 Arıza bakım onarım işi, 7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde yapılacaktır.

2.9 Jeneratörler ALİMAR marka ve 2 adet 1250 kVA ile 2 adet 1000 kVA gücünde olmak üzere toplam 4 adettir.

3. GENEL HÜKÜMLER:

3.1 Bu sözleşmenin kabulünden önce YÜKLENİCİ ürünlerin uygun koşullarda çalıştığını kontrol ve test etme yetkisini saklı tutar.

3.2 Yüklenici firma, yapılacak olan bakım onarım hizmetleri için gerekli olan araç, gereç, ve avadanlıkları temin etmekle mükelleftir.

3.3 Yapılacak olan bakım onarım işinde kullanılacak olan koruyucu temizleyici malzeme ve sarf malzemeleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

3.4 Bu şartnameye konu maddelerin yapılmaması durumunda sözleşme hükümsüz kalır.

Yukarıda belirtilen alımla ilgili tüm anlaşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkilidir.

Uzcan OGUR
Teknik Servis Sorumlusu

Emel KEDİR
Elk. Sorumlusu