T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

23.09.2021

Sayı: 250
Konu: TEKNİK SERVİS BİRİMİ İHTİYACI OLAN 4 KALEM ÇİLLER SOĞUTMA GRUBU YEDEK PARÇA ALIM İŞİ

Sayın.....

Hastanemiz ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 4 Kalem mal/ hizmet 4734 Sayılı K.İ.K 'nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin KDV hariç birim fiyatınızı yazılı ve tasdikli olarak 28.09.2021 günü saat 10:00'e kadar Patnos Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	R134a SOĞUTMA GAZI	8	Adet		
2	H48 DRAYER	4	Adet		
3	SİRKÜLASYON POMPASI	2	Adet		
4	HAVALANDIRMA FANI	1	Adet		

Son Teklif Verme Tarihi: 28.09.2021 günü saat 10:00'e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir. **(patnosdh@hotmail.com)**

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.
9-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
10-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

R134a SOĞUTUCU GAZ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Karışım oranı: % R134a olacaktır.
2. Kimyasal formülü: CF3CH2F olacaktır.
3. Fiziksel hali: Sıvılaştırılmış basıçlı gaz
4. Buhar Basıncı: 470 kPa
5. Tüp kapasitesi : 13,6 Kg
6. Saflık : Enaz %99,9
7. Kritik basınç: 4667 kPa
8. 101.1C olacaktır.

H48 DRAYER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Genel olarak istenmeyen partiküllerinin tutulması ve soğutucu akışkanın içindeki istenmeyen nem vb diğer kimyasalların absorbe edilmesi için kullanılmalıdır.
2. TSE belgeli olmalıdır.
3. Mevcut kullanılmakta olan soğutma grubuna uyumlu olmalıdır.

SİRKÜLASYON POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Tip	:Islak Rotorlu In-Line Sirkülasyon Pompası 3 Hızlı
Gövde	:Döküm - İzolasyon Ceketli
Çark	:Teknopolimer
Bağlantı	:Flanşlı DN 65 - (Boru Bağlantı Çapı 1/2 ")
Pompa Boyu	:340 mm (Flanşlar arası)
Motor Gücü	:845 Watt - (3. Hızda)
Enerji	:380 V - 50 Hz
Maks. Basınç	:8,5 mss
Maks. Debi	:40 m3/h
Maks. İşletme Basıncı	:10 bar
Maks. Akışkan Sıcaklığı	:110°C (2 Saate kadar 130 °C

HAVALANDIRMA FANI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Hava debisi (450m³/h,m³/s veya CFM),
2. Fanın içinden geçen havanın sıcaklığı (45°C),
3. Fanın taşıyacağı havanın özellikleri (toz, nem, talaş vb.)
4. TSE belgeli olacaktır.