T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

06.10.2021

Sayı: 416
Konu: DOĞALGAZ RADYAN ISITICI VE HAVA PERDESİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.10.2021 saat: 12:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	22 KW U TİPİ 3 METRE RADYAN ISITICI (DOĞALGAZLI)			3	Adet		
2	22 KW DOĞALGAZLI HAVA PERDESİ (DOĞALGAZLI)			3	Adet		
						Genel Toplam	

Teklif Eden
.../.../2021
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

22 KW DOĞALGAZ RADYAN U TİPİ ISITICI ve 22 KW DOĞALGAZLI HAVA PERDESİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU:

1.1 Bu şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de teknik özellikleri belirtilen 3 adet doğalgazlı U tipi radyan ısıtıcı ve 3 adet Doğalgazlı hava perdesi olmak üzere 6 adet ısıtıcı alım ve montaj işinin 4734 sayılı kamu ihalesi kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

2.1. Bahse konu alım, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi için istenmektedir.

2.2. Talep edilen ısıtıcılar ve özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

2.3. Talep edilen radyan ısıtıcı, Isıtıcılar-Gaz Yakan-Radyant Borulu-Konut Dışı Kullanımlar İçin-Tek Brülörlü-Tavana Asılan tip ısıtıcı olacaktır.

2.4. CE 1839-GAR-004 - 1839CT004 standartlarına uygun, 22kw anma kapasiteli, 3 metre U tipi radyan ısıtıcı olacaktır.

2.5. Talep edilen Hava perdesi, Hava Isıtıcıları-Cebri Konveksiyonlu-Gaz Yakan Konut Dışı Kullanımda Mahal Isıtmak İçin-Net Isı Yükü 300 kW 'ı Aşmayan, 22 kw anma kapasiteli hava perdesi olacaktır.

2.6. Hava perdesi, CE 1837-GU-0343 - 1837CU0328 standartlarında olacaktır.

2.7. Talep edilen ürünlerle ilgili fiyat verecek olan istekliler, numune görselleri ve bilgilerini hastaneye sunacaktırlar.

3. KABUL;

3.1 Kabul, Hastane teknisyenlerininde bulunacağı komisyon tarafından yapılacaktır. Kabul ve kontrol idari şartname, teknik şartname, sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

Yukarıda belirtilen mal alımıyla ilgili tüm uyuşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkili olacaktır.

Ömer YILDIZ

Tekniker

Musa GÜNEŞ

Sorumlu Teknisyen Yrd.