



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZDE BULUANN ATIK SU SİSTEMİNİN TEK SEFERLİK BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **20.04.2021 tarih ve saat 11:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.**

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK  
İdari Mali İşler Müdürü

| SIRA NO | MALZEME ADI   | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM TUTAR |
|---------|---|-------|--------|-------------|--------------|
| 1       | HASTANEMİZDE<br>BULUANN ATIK SU<br>SİSTEMİNİN TEK<br>SEFERLİK BAKIM<br>ONARIM HİZMET BEDELİ | ADET  | 1      |             |              |

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**OLUR**  
**Uzm Dr Demet ÖKKE**  
**Başhekim**

#### NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agrihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

**Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI**  
**Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Belge Doğrulama Kodu: 5873da0c-5364-42a1-8754-9259f350a231 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

e-Posta:

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Serra KIRAC

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47



## TEKNİK ŞARTNAME

| İşin Adı   | İşin Adı (MEKANİK01)                               | İşin Adı (MEKANİK02)                    | İşin Adı (MEKANİK03)   | İşin Adı (MEKANİK04)   |
|--|--|---|--|--|
| 1- El ile yumuşak küskülük kazınması (10 m <sup>3</sup> )  | - Izgara İmalatı, Profil vb. malzemeler (19,83 kg) | - Sac kapak İmalatları 5 mm vb. (32 kg) | - Samandıralı debimetre-rotametre 1-10 m <sup>3</sup> /saat ölçüm aralığı (1 set)  | - Boru izolasyonu. (2 mt)  |
| 2- Zemin Düzeltme, (3m <sup>3</sup> )<br>3- Grobeton, (0,5 m <sup>3</sup> )<br>4- Beton, (2 m <sup>3</sup> )<br>5- Demir, (0,25 ton)<br>6- Kalıp, (10 m <sup>2</sup> )<br>7- Dolgu, (10 m <sup>3</sup> ) | - Paslanmaz işçilik, İmalat. (19,83 kg)            | - Sac kapak imalatları işçilik. (32 kg) | -Proje 3'de belirtilen tesisat düzeltmesinin eklenmesi işleri , adaptorler , Te , dirsek vb malzemeleri ile sahaya göre komple imal edilmesi (işçilik dahil) (1 set) | -Çöktürme ile klorlama arası taşma borusunun yenileme ve izolasyon yapılması , Q90 x 10 atü PVC temizsu boru. (2 mt) |
|  |  |   | -Q 63 PVC temizsu vanası (1 adet)  | -Q90/3" adaptör. (2 adet)  |
|  |  |   |  | -Q90 PVC temiz su yapıştırma dirsek.(2 adet)   |

### GENEL OLARAK YAPILACAK İŞLER

1. Mevcut pano içerisinde yapılmış olan değişiklikler iptal edilerek, pano eski halinde tekrar düzenlenmesi işleri. (1 set)
2. Tesis boşaltıldıktan sonra, tüm tesisatın gözden geçirilerek, tadilatların yapılması. (1 set)
3. Genel olarak tüm ekipmanların bakımının yapılması, gerekli olan ekipmanları yetkili servislerine gönderilerek bakımlarının yaptırılması (Servis bedelleri çıkar ise hariç olup ek olarak ödenecektir.) (1 set)
4. Blower filtresi yeni temin edilerek değiştirilecektir. (2 adet)
5. Klor dozaj pompası ve hortumları yenilecektir.
6. Sistemin devreye alınması eğitim ve mühendislik hizmetleri. (1 set)
7. Toz hazır bakteri evsel atıksuya uygun olacak. (1 kg)
8. Alternatif elek ünitesi komple yenilenecektir.
9. Atık su sistemi çalışır bir şekilde teslim edilecektir.
10. İstekliler Mahal yerini teklif vermeden önce görerek ilgili teknik personellerden teknik bilgi ve imalat detayları alması gerekmektedir.
11. Atık Su sistemin onarımdaki işçilik 1 yıl malzemeler 2 yıl garantili olacak.

Özgür ÖZBAY  
Elk. Veli.

